

MUNICIPIO : **MACAÚBAS**
LOCALIDADE : **BUQUEIRÃOZINHO MAXIXE**
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL :
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE :18450 /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO :13/08/2019
DATA DE TERMINO :14/08/2019
COORDENADA E/O :42°42'31,7 "
COORDENADA N/S :13°08'48,0 "
ALTITUDE (m)
EMP. RESPONS. :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA :PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO :BIRD/OCE/8415 BR/PDRS - BAHIA PRODU

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE :18450 /
EMP. RESPONSÁVEL :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA :PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) :150
NÍVEL ESTÁTICO (m) :37,80
NÍVEL DINÂMICO (m) :71,65
VAZÃO TB (m³/h) :3,21
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) :35,90
TEMPO RECUP. (H:M) :01:00
DATA INICIAL :22/08/2019
DATA FINAL :23/08/2019
DURAÇÃO DO TESTE :12:00
EQUIPAM. BOMBEIO :ELETROBOMBA SUBMERSSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO :FISSURAL
LITOLOGIA :CRISTALINO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO :PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO :VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) :150

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo :DIN 2440 Diâmetro :6" Comprim.(m) :1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27378				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		5	8"	
5		150	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	5	DIN 2440	6"	5
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5	5	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 27378
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo areno argiloso, coloração marrom claro, granulometria fina a média.		
2	4	Rocha Metassedimentar alterada, coloração cinza amarelado, fragmentação média a grossa.		
4	78	Rocha Metassedimentar composto principalmente por quartzo, coloração cinza esbranquiçado,		
78	80	Rocha Metassedimentar composto principalmente por quartzo, coloração cinza esbranquiçado,		
80	136	Rocha Metassedimentar composto principalmente por quartzo, coloração cinza amarelado, fragmentação		
136	150	Rocha Metassedimentar composto principalmente por quartzo, coloração cinza amarelada, fragmentação		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
79			0,6	
130			3,4	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	VINICIUS BENEVIDES SCHIRMER		13/08/2019	Perfuração
Perfuração	CAIO ARAGÃO DE JESUS			
Locação	JORGE CAETANO COSTA			

Após perfuração o poço foi desenvolvido pelo compressor Chicago por 01:00h, apresentando 4,00m³/h de vazão.

Município : MACAÚBAS

Localidade : BUQUEIRÃOZINHO MAXIXE

Codigo do Poço : 27378

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18450 / 18450003

Data da Coleta : 23/08/2019

Data da Análise : 03/10/2019

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 22,5
Alcal.CO3 (mg/l) : <2,6
Alcal.HCO3 (mg/l) : <2,6
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <2,6
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 1,95
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 5,33
Cond.(umho/cm) : 54,63
Cor(mg/LPt) : 5
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 6,7
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,55
Fluor(mg/l) : <0,01
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 1,2
Mangan.(mg/l) : <0,03
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : 0,004
Nitrato(mg/l) : 0,917
pH : 5,17
Potás.(mg/l) : 2,7
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 31,3
Silica R(mg/l) : 11,5
Sodio(mg/l) : 1,7
Sulfato(mg/l) : 0,49
Turb.(NTU) : 24,2
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS VALORES DE FERRO TOTAL, TURBDEZ E PH ENCONTRAM-SE FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SEU APROVEITAMENTO, PORTANTO, SÓ PODERÁ SER FEITO APÓS TRATAMENTO.

Observação