

MUNICIPIO : TANQUE NOVO
LOCALIDADE : VÁRZEA SUJA
CODIGO CERB : 3-8418
Nº POÇO LOCAL : II
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO :
DATA DE TERMINO :
COORDENADA E/O : ° ' "
COORDENADA N/S : ° ' "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : PREFEITURA MUNICIPAL
EMP. EXECUTORA : DESCONHECIDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 26094 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
PROF.UTIL (m) : 52
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 3,40
NÍVEL DINÂMICO (m) : 27,07
VAZÃO TB (m³/h) : 8,61
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 13,05
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 05/02/2023
DATA FINAL : 05/02/2023
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : COMPRESSOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO :
LITOLOGIA :
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO :
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 80

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE: 26094 /

EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

ORIGEM RECURSO :

EQUIPAMENTO : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)

DATA CONCLUSÃO : 05/02/2023

O CP-12, em 05.02.2023, efetuou 05:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento com compressor. Informa que a profundidade original do poço é 80,00m e que foi colocado brita para sanar produção de areia. Registra que o poço foi perfurado por terceiros através da Prefeitura. Dados obtidos:
PROF= 52,00m
NE=3,40
ND=27,07m
Q=8,61m³/h
RECUPERAÇÃO=13,05m em 01:00h

Município : TANQUE NOVO

Localidade : VÁRZEA SUJA

Codigo do Poço : 30645

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb : 3_8418

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 26093 /

Data da Coleta : 05/02/2023

Data da Análise : 08/03/2023

Laboratorio : MERIEUX

Tecnico Análise : ARIANE TONIN

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <5,00

Alcal.CO3 (mg/l) : 0,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 36,80

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : 0,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) : <0,001

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) : 0,106

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 27,80

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) : <0,0005

Cloreto(mg/l) : 7,38

Cond.(umho/cm) : 218,00

Cor(mg/LPt) : <5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 90,20

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,00605

Fluor(mg/l) : <0,10

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 5,07

Mangan.(mg/l) : 0,00109

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) : <0,000075

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : 0,02

Nitrato(mg/l) : 4,78

pH : 7,78

Potás.(mg/l) : 6,47

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 196,00

Silica R(mg/l) : 23,40

Sodio(mg/l) : 4,50

Sulfato(mg/l) : 44,70

Turb.(NTU) : 0,53

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os parâmetros analisados na amostra estão de acordo com os valores permitidos para águas potáveis da Port. 888\21 do Ministério da Saúde: ÁGUA ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO, após desinfecção.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.