

MUNICIPIO : **MACAÚBAS**
LOCALIDADE : **LAGOA CLARA**
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL : V
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 11777 /
NUMERO VISITA : 24419
DATA DE INICIO : 01/07/2017
DATA DE TERMINO : 01/07/2017
COORDENADA E/O : 42°40'57,7 "
COORDENADA N/S : 13°24'38,1 "
ALTITUDE (m) : 710
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
RECURSO : FUNCEP/TESOIRO

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 15005 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
PROF.UTIL (m) : 120
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 4,80
NÍVEL DINÂMICO (m) : 82,90
VAZÃO TB (m³/h) : 5,57
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 75,82
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 26/05/2018
DATA FINAL : 27/05/2018
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : QUARTZITO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (PROMINAS)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 120

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO COM ROSCA E Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 0,8	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 25800				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Diâmetro
0		18,7		8"
18,7		120		6"
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	18,7	DIN 2440 PRETO COM ROSCA E LUVA	6"	18,7
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO EXTERNO		
0,5	18,7	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 25800
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo arenoso, de coloração amarronzada.		
2	10	Areia fina, de coloração esbranquiçada, sub arredondada. Moderado selecionamento.		
10	18	Quartzito pouco alterado, de coloração cinza esbranquiçada. Fragmentação fina.		
18	120	Quartzito sã, de coloração cinza esbranquiçada. Fragmentação fina.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
55			0,8	
62			3	
83			2,2	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	AILTON VELOSO DA SILVA			
Fiscalização	VICTOR SOBRINHO COSTA		02/07/2017	Perfuração
Fiscalização	ISAAC RAMOS SALES		01/07/2017	Perfuração
Fiscalização	DAGOBERTO DA SILVA MENEZES		27/05/2018	Serviço Especial
Perfuração	ROBERTO YAMAMOTO SERIZAWA			
Locação	ENALDO FILHO			
SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO				
NUMERO DA AS : NUMERO DA ASO / OE: 15005 / EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA ORIGEM RECURSO : EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA DATA CONCLUSÃO : 27/05/2018				
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO				
NÚMERO DA AS : NÚMERO DA ASO / OE : 11777 / EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA PROF. ÚTIL (m) : 120 NÍVEL ESTÁTICO (m) : 4,05 NÍVEL DINÂMICO (m) : 66,75 VAZÃO TB (m³/h) : 3,35 VAZÃO PERF. (m³/ h) : RECUPERAÇÃO (m) : 21,59				
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00 DATA INICIAL : 02/07/2017 DATA FINAL : 02/07/2017 DURAÇÃO TESTE (H:M) : 12:00 EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA				

Poço: Macaúbas - Lagoa Clara V.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. Isaac Ramos Sales.

Após perfuração o poço foi desenvolvido por 01:00h, com compressor, apresentando 6,00m³/h de vazão.

A CERB / AGUACENTER, em 02.07.2017, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Eng. de Minas Vitor Sobrinho Costa. Dados obtidos:

PROF=120,00m

NE=4,05m

ND=66,75m

Q=3,35m³/h

RECUPERAÇÃO=21,59m em 01:00h

A CERB / AGUACENTER, de 26 a 27.05.2018, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização à distância pelo Téc. Geologia Dagoberto da Silva Menezes. Dados obtidos:

PROF=120,00m

NE=4,80m

ND=82,90m

Q=5,57m³/h

RECUPERAÇÃO=75,82m em 01:00h

Município : MACAÚBAS

Localidade : LAGOA CLARA

Codigo do Poço : 25800

Num.Poço no Local : V

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 11777 / 11777003

Data da Coleta : 02/07/2017

Data da Análise : 25/07/2017

Laboratorio : MERIEUX

Tecnico Análise : ARIANE TONIN

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <5,00

Alcal.CO3 (mg/l) : 0,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 33,50

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : 0,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 4,13

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 15,20

Cond.(umho/cm) : 125,00

Cor(mg/LPt) : <5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 15,50

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,0414

Fluor(mg/l) : <0,05

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 1,25

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,02

Nitrato(mg/l) : 2,04

pH : 7,50

Potás.(mg/l) : 7,07

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 120,00

Silica R(mg/l) : 14,80

Sodio(mg/l) : 15,10

Sulfato(mg/l) : <0,50

Turb.(NTU) : 2,10

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros analisados estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

Observação

Amostra de água coletada na 12:00h do teste de bombeamento.

Município : MACAÚBAS

Localidade : LAGOA CLARA

Codigo do Poço : 25800

Num.Poço no Local : V

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 15005 /

Data da Coleta : 27/05/2018

Data da Análise : 27/06/2018

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 34,00

Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 42,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <5,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 5,11

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 15,00

Cond.(umho/cm) : 127,00

Cor(mg/LPt) : <5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 18,90

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : <0,025

Fluor(mg/l) : <0,10

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 1,50

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,10

Nitrato(mg/l) : <1,00

pH : 6,32

Potás.(mg/l) : 11,50

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 23,00

Silica R(mg/l) : 19,00

Sodio(mg/l) : 9,16

Sulfato(mg/l) : <10,00

Turb.(NTU) : 1,86

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros analisados estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : MACAÚBAS**Localidade : LAGOA CLARA****Código do Poço :** 25800**Num. Poço no Local :** V**Numero Cerb :****Numero da AS :****Numero da ASO / OE :** 15005 / 15005002**Data da Coleta :** 27/05/2018**Data da Análise :** 28/06/2018**Laboratório :** MERIEUX**Técnico Análise :** ARIANE TONIN**Estado Qualitativo :** ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO**Emp. Solicitante :** CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA**Técnico Cerb :** FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO**Resultados da Análise****Acidez (mg/l) :** 25,00**Alcal. CO₃ (mg/l) :** 0,00**Alcal. HCO₃ (mg/l) :** 35,50**Alcal. M (mg/l) :****Alcal. OH (mg/l) :** 0,00**Alcal. Total (mg/l) :****Alumínio (mg/l) :****Arsênio (mg/l) :****Bário (mg/l) :****Bicarbon. (mg/l) :****Boro (mg/l) :****Calcio (mg/l) :** 5,35**Carbonato (mg/l) :****Chumbo (mg/l) :****Cloreto (mg/l) :** 15,00**Cond. (umho/cm) :** 108,00**Cor (mg/LPt) :** <5,00**Dureza CA (mg/l) :****Dureza MG (mg/l) :****Dureza (mg/l) :** 19,90**Estrôncio (mg/l) :****Ferro (mg/l) :** 0,0449**Fluor (mg/l) :** 0,07**Gas Carbônico :****Magn. (mg/l) :** 1,60**Mangan. (mg/l) :****Mat. Org. PPM :****Mercúrio (mg/l) :****N. Amoniacal :****Nitrato (mg/l) :** <0,02**Nitrato (mg/l) :** 1,77**pH :** 7,57**Potás. (mg/l) :** 8,75**Ras/Sar :****Res. Tot. (mg/l) :** 23,00**Silica R (mg/l) :** 18,50**Sódio (mg/l) :** 15,10**Sulfato (mg/l) :** 0,51**Turb. (NTU) :** 2,14**Zinco (mg/l) :****Parecer do Técnico da Cerb**

Os parâmetros analisados na amostra estão de acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde: ÁGUA ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Francisco Inácio Negrão

CERB - Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia

CREA. 8192D-BA

Observação

Amostra de água coletada na 12ªh do Teste de Bombeamento.