


FICHA DE POÇO

Num. Cerb :	1-5493	Num. Corpore :	2472	Latitude (S):	12°41'00 " -
Município :	PARATINGA	Long. (W):	42°59'23 "	Prof. util (m):	60,00
Localidade :	CONCEIÇÃO	Ne(m) :	6,50	Nd(m) :	44,02
Data Início :	06/09/1993	Q (m 3/h):	5,50	Data Teste :	21/02/2020
Data Fim :	07/09/1993	Duração:	12:00h	Recuperação :	37,32m em 01:00h
Rocha :	QUARTZITO	Programa :	GOVERNO DO ESTADO		
Aquífero :	FISSURAL				
Equip. :	PR-10 (WIRTH B1-A)				
Emp Resp. :	CERB				
Emp .Exec.:	CERB				
Tec. Loc. :	GODOFREDO CORREIA LIMA JUNIOR				
Tec. Perf :	WAGNER NASCIMENTO BARROS				
Sondador :	ANTONIO PEREIRA RODRIGUES				


MAPA GEOLÓGICO DE LOCALIZAÇÃO




MAPA GEOLÓGICO CPRM -

Mapa CPRM - Folha(s) - SD23_Brasília

NQdl - (Não definida) Coberturas detrito	MP3sv - Vereda	MP3sp - Garapa
MP12_beta - (Não definida) Soleiras e Di	P4M1bf - Fazendinha	Q2a - Depósitos aluvionares
MP3sm - Viramundo	A3pm - Paramirim - migmatitos	NP1so - Santo Onofre
P4M1br - Riacho do Bento	P4M1bm - Mosquito	P4M1bb - Bom Retiro



TAB. DE PERFURAÇÃO			ENTRADA DE ÁGUA								
Ø (pol)	De	Até	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*
8"	0,00	5,00	1	33,0	1,1						
6"	5,00	60,00	2	37,0	4,5						
			3	46,0	6,6						
TABELA DE REVESTIMENTO											
Ø (pol)	De	Até	Material								
6"	0,00	5,00	DIN 2440 PRETO PONTA LISA								
TOTAL - DIAMETRO DE 6" : 5,00 m											
BOCA DO POÇO											
Ø (pol)	Comp.(m)	Cota(m)	Material								
6"	1.00		DIN 2440 PRETO PONTA LISA								



OBSERVAÇÕES:

Após perfuração, o poço foi desenvolvido durante 01:00h, pelo CPR-11, apresentando 6,60m³/h de vazão.

O CP-10, em 16.09.1993, efetuou 12:00h de teste de bombeamento.

O CP-14, em 21.02.2020, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com a eletrobomba submersa do poço.