

FECHA:		CONTROL:			PRIMER PISO	RESPONSABLE :					
N° Puesto arriba del extintor	CANTIDAD	TIPO DE CARGA	CAPACIDAD	UBICACIÓN	PISO	Vencimiento de recarga	DENTRO DEL PERIODO DE SOLICITUD DE RECARGA	UBICADO CORRECTAMENTE	SEÑALIZADO CORRECTAMENTE	PRESION INTERNA CORRECTA (MANOMETRO CON FLECHA EN AREA VERDE), SOLO PARA PQS	OBSERVACIONES
1	1	PQS	9 KG	ENTRADA DEL IRO-COSTADO DEL TELEFONO	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
2	1	CO2	5 KG	COSTADO DE CAJA	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
3	1	CO2	5 KG	DENTRO DE FARMACIA	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
4	1	PQS	9 KG	DENTRO DE FARMACIA	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
5	1	CO2	5 KG	DETRÁS DEL CAFETIN	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION Y TARJETA DE HISTORIA
6	1	ACETATO DE POTASIO	2.5 GLNS	DENTRO DEL CAFETIN	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
7	1	PQS	9KG	FRENTE DEL ALMACEN GENERAL	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
8	1	CO2	5KG	DENTRO DE ALMACEN GENERAL	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
9	1	PQS	9 KG	COSTADO DE LAS ESCALERAS DE ACCESO RESTRINGIDO (LADO A)	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
10	1	CO2	5 KG	COSTADO DE LOS BAÑOS-HOMBRES	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
11	1	PQS	9 KG	COSTADO DE SERVICIO SOCIAL	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
12	1	CO2	5KG	DENTRO DE LABORATORIO	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
13	1	PQS	9KG	FRENTRE A NEURO OFTALMO(COLUMNA)	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
14	1	CO2	5KG	RECEPCION DE LABORATORIO(MODULO)	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
15	1	CO2	5 KG	COSTADO DEL CUARTO DE MAQUINAS	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
16	1	CO2	5KG	FRENTE A BALONES DE OXIGENO	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
17	1	CO2	5KG	DENTRO DE ARCHIVO GENERAL	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	SIN SEÑALIZACION
18	1	CO2	5KG	DENTRO DE ARCHIVO GENERAL	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	SIN SEÑALIZACION
19	1	PQS	9KG	DENTRO DE ARCHIVO GENERAL	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	SIN SEÑALIZACION
20	1	PQS	9KG	DENTRO DEL EMED	PRIMER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	SIN SEÑALIZACION

TOTAL	20
PQS	8
CO2	11
ACETATO	1
TOTAL	20

PLANILLA DE CONTROL DE EXTINTORES

FECHA:

CONTROL:

SEGUNDO PISO

RESPONSABLE :

N° Puesto arriba del extintor	CANTIDAD	TIPO DE CARGA	CAPACIDAD	UBICACIÓN	PISO	Vencimiento de recarga	DENTRO DEL PERIODO DE SOLICITUD DE RECARGA	UBICADO CORRECTAMENTE	SEÑALIZADO CORRECTAMENTE	PRESION INTERNA CORRECTA (MANOMETRO CON FLECHA EN AREA VERDE), SOLO PARA PQS	OBSERVACIONES
1	1	PQS-ABC	9 KG.	AL COSTADO DE CONSULTORIO DE OFTALMOPEDIATRIA	SEGUNDO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
2	1	CO2	5KG.	COSTADO DE ANGIOGRFRAFIA, ESCALERAS LADO A	SEGUNDO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	MALA UBICACIÓN +SEÑALIZACION
3	1	PQS-ABC	9 KG.	COSTADO DE CONSULTORIO DE ECOGRAFIA	SEGUNDO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
4	1	CO2	5KG.	COSTADO ESCALERAS DE PEDIATRIA, ESCALERAS LADO B	SEGUNDO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	MALA UBICACIÓN +SEÑALIZACION
5	1	PQS-ABC	12 KG.	COSTADO DEL ASENSOR DE PACIENTES	SEGUNDO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	
6	1	PQS-ABC	9 KG.	PARED DE ADMINSION DE SALA-MYLY	SEGUNDO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
7	1	CO2	5 KG.	PARED DEL COSTADO DE AREA RESTRINGIDA DEL PASADISO DE SALA	SEGUNDO	Dec-21	SI	SI	SI	—	1ER AMBIENTE
8	1	CO2	5 KG.	AL COSTADO DE AREA RESTRINGIDA DE SALA DE OPERACIONES	SEGUNDO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	2DO AMBIENTE

TOTAL 8

12 KGR. PQS-ABC_ 1
 9 KGR. PQS. 3
 5 KGR. CO2. 4
 TOTAL : 8

PLANILLA DE CONTROL DE EXTINTORES

FECHA:

CONTROL:

TERCER PISO

RESPONSABLE :

N° Puesto arriba del extintor	CANTIDAD	TIPO DE CARGA	CAPACIDAD	UBICACIÓN	PISO	Vencimiento de recarga	DENTRO DEL PERIODO DE SOLICITUD DE RECARGA	UBICADO CORECTAMENTE	SEÑALIZADO CORRECTAMENTE	PRESION INTERNA CORRECTA (MANOMETRO CON FLECHA EN AREA VERDE), SOLO PARA PQS	OBSERVACIONES
1	1	CO2.	5KG.	COSTADO DE REFRACCION (LADO A)	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION
2	1	PQS-ABC	9KG-	LADO A OFTALMOLOGIA GENERAL	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	X	FALTA SEÑALIZACION
3	1	CO2.	5KG.	PARED FRONTIS (LADO B)	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION
4	1	PQS-ABC	9 KG.	COSTADO DE CONSEJERIA DE RETINA	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	X	
5	1	PQS-ABC	9KG-	COSTADO CORNEA , PATOLOGIA VIA LAGRIMAL (LADO B)	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	X	FALTA SEÑALIZACION
6	1	PQS-ABC	9 KG.	COSTADO DE PUERTAS GRANDES (ENTRADA A ENFERMERIA-SSGG)	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	FALTA SEÑALIZACION
7	1	CO2	5 KG.	COSTADO DE PUERTAS GRANDES (ENTRADA A ENFERMERIA-SSGG)	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION
8	1	PQS-ABC	9 kg.	PARED DE ALAMCEN ESPECIALIZADO-FARMACIA	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION
9	1	PQS-ABC	9 kg.	PARED DE ALAMCEN ESPECIALIZADO-FARMACIA	TERCER PISO	Dec-21	SI	SI	SI	X	

TOTAL 9

TOTAL DE EXTINTORES: 9

9 KGR.PQS. 6

5 KGR. CO2 3

TOTAL DE EXTINTORES: 9

FECHA: CONTROL: CUARTO PISO RESPONSABLE :

N° Puesto arriba del extintor	CANTIDAD	TIPO DE CARGA	CAPACIDAD	UBICACIÓN	PISO	Vencimiento de recarga	DENTRO DEL PERIODO DE SOLICITUD DE RECARGA	UBICADO CORRECTAMENTE	SEÑALIZADO CORRECTAMENTE	PRESION INTERNA CORRECTA (MANOMETRO CON FLECHA EN AREA VERDE), SOLO PARA PQS	OBSERVACIONES
1	1	CO2	5KG.	FRONTIS LADO A	CUARTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION
2	1	CO2	5KG.	FRONTIS LADO B	CUARTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION
3	1	PQS-ABC	9 KG.	ALADO DE CARTEL SALIDA (LADO B)	CUARTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
4	1	PQS-ABC	9 KG.	GLAUCOMA (LADO A)	CUARTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
5	1	CO2	5 KG.	AL LADO DEL ASCENSOR	CUARTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION
6	1	CO2	5KG.	DENRO DE AUDITORIO	CUARTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	—	FALTA SEÑALIZACION
7	1	PQS-ABC	9 KG.	DENTRO DEL AUDITORIO	CUARTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	

TOTAL 7

9 PQS-ABC 3
5 KG CO2 4

TOTAL DE XTINTORES 7

FECHA:

CONTROL:QUINTO PISO

RESPONSABLE :

N° Puesto arriba del extintor	CANTIDAD	TIPO DE CARGA	CAPACIDAD	UBICACIÓN	PISO	Vencimiento de recarga	DENTRO DEL PERIODO DE SOLICITUD DE RECARGA	UBICADO CORRECTAMENTE	SEÑALIZADO CORRECTAMENTE	PRESION INTERNA CORRECTA (MANOMETRO CON FLECHA EN AREA VERDE), SOLO PARA PQS	OBSERVACIONES
1	1	CO2	5KG.	COSTADO DE DIRECCION DERECHO	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	–	FALTA SEÑALIZACION
2	1	PQS-ABC	9KG.	COSTDO DE DIRECCION IZQUIERDO	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	FALTA SEÑALIZACION
3	1	PQS-ABC	9 KG.	AL LADO DE LA OFICINA DE ECONOMIA	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
4	1	CO2	5 KG	AL LADO DE LOGISTICA	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	–	
5	1	CO2	5 KG	AL LADO DE INFORMATICA	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	–	
6	1	CO2	5 KG	ADENTRO DE INFORMATICA	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	–	
7	1	CO2	15 LIBRAS	AL LADO DEL ASCENSOR	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	–	
8	1	PQS-ABC	9 KG.	ADENTRO DE LA OFICNA DE SERVICIOS GENERALES	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
9	1	PQS-ABC	9 KG.	ARRIBA EN AZOTEA	QUINTO PISO	Dec-21	SI	SI	SI	SI	
TOTAL	9										

9 PQS-ABC.	4
15 LIBRAS- CO	1
5 CO2.	4
TOTAL DE EXT	9

ALMACEN:	
PQS 9KG	6
CO2 5KG	4

CAMIONETA:	
PQS 2 KG	1
PQS 4 KG	1