

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-002	文件 名稱	能源審查程序	頁次	1 / 3
				版本	2

能源審查程序

發布日期：2026年5月21日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決 行
1	20260521	新制訂：依 ISO 50001:2018 建立本院能源管理系統，訂定本程序。	李子唯	劉文欽
2	20260916	配合能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 3 版及文件清冊(03C0-4-50-001)第 3 版辦理改版： (1)更新頁首及全文引用之文件編號；(2)依「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)二階文件格式，補列名詞解釋、品質指標、流程圖、附件（表單）及內外部文件參照； (3)補列重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)、風險與機會評估報告書(03C0-4-50-006)及行動方案(03C0-4-50-009)之連結。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-002	文件 名稱	能源審查程序	頁次	2 / 3
				版本	2

1. 目的

規範本院能源審查之實施方法、頻率及準則，以鑑別重大能源使用(SEU)及能源績效改善機會，作為能源基準(能源基線 EnB)、能源績效指標(EnPI)及能源目標、能源標的與行動方案訂定之依據。

2. 範圍

適用於本院能源管理系統範疇與邊界內所有能源型式（電力、天然氣、汽柴油及經審查鑑別之其他能源）之使用及消耗審查作業。

3. 名詞解釋

3.1 能源審查(能源查核)：分析本院之能源使用及能源消耗，以鑑別重大能源使用，並就能源績效改善機會予以排序之過程。

3.2 重大能源使用(SEU)：占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改善顯著潛力之能源使用。

3.3 相關變數：會影響能源績效之可量化因子，如外氣溫度、病床占用率、手術場次等。

3.4 靜態因子：短期內不經常變動、但會影響能源績效之因子，如樓地板面積、病床數。

4. 權責單位

4.1 能源管理盤查小組：審議能源審查結果及重大能源使用之鑑別，並排定改善機會之優先順序。

4.2 總務室：規劃及執行能源審查作業，彙整審查結果並提報。

4.3 工務單位：提供設備清冊、運轉參數及量測數據，協助現場查證。

4.4 各能源使用單位：配合提供所屬設備之能源使用資訊。

5. 作業要求

5.1 審查頻率：每年至少實施一次能源審查；設施、設備、系統或能源使用過程有重大改變時，應即時更新審查內容。

5.2 審查步驟：

5.2.1 蒐集與分析：依量測數據、台電電費單、天然氣帳單、車輛用油紀錄及既有資產清冊，分析各類能源使用與消耗情形，評估過去與目前之能源使用趨勢。

5.2.2 鑑別重大能源使用(SEU)：依前款分析結果，以能源消耗占比及能源績效改善潛力為準則，鑑別重大能源使用。

5.2.3 重大能源使用之分析：就每一重大能源使用，決定其相關變數、目前能源績效，並鑑別在本院管制下執行工作而會影響或波及該重大能源使用之人員。

5.2.4 機會排序：決定並排定改善能源績效機會之優先順序，估計未來能源之使用與消耗。

5.3 判定準則：重大能源使用之顯著性判定準則由本院自行定義，得適用於設

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-002	文件 名稱	能源審查程序	頁次	3 / 3
				版本	2

施、系統、過程或設備，不以單一設備為限。

5.4 審查結果之運用：能源審查結果作為能源基準(能源基線 EnB)、能源績效指標(EnPI)及能源目標、能源標的與行動方案訂定之依據；相關規劃依「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)第 6.2 節辦理，其執行情形記載於「能源管理系統行動方案」(03C0-4-50-009)。

5.5 文件化：能源審查之方法與準則應維持文件化資訊；審查結果記載於「重大能源使用設備評估表」(03C0-4-50-007)，並保存為文件化資訊。

5.6 風險與機會之連結：能源審查結果應併同「能源管理手冊」第 6.1 節之風險與機會評估作業辦理，其結果記載於「風險與機會評估報告書」(03C0-4-50-006)。

6. 品質指標

6.1 年度能源審查如期完成率：100%（每年至少一次，管審前完成）。

6.2 能源型式審查涵蓋率：100%（本院所列各能源型式均完成審查）。

7. 流程圖

權責單位／人員	作業流程	相關文件／表單
總務室	① 擬訂年度能源審查作業規劃	能源管理手冊(03C0-1-50-001)
總務室、工務單位、各能源使用單位	② 蒐集能源數據與設備資料	聖功資產清冊－純使用能源；台電電費單、天然氣帳單
總務室、工務單位	③ 分析能源使用與消耗趨勢	—
總務室、工務單位	④ 鑑別重大能源使用(SEU)並決定相關變數	重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)
能源管理盤查小組	⑤ 審議審查結果、排定改善機會優先順序	風險與機會評估報告書(03C0-4-50-006)
總務室	⑥ 作為 EnB／EnPI 及目標、標的訂定依據	能源基線與績效指標管理程序(03C0-2-50-003)
總務室	⑦ 保存文件化資訊	文件與資料管理程序書(0320-2-00-001)

8. 附件（表單）

8.1 重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)。

8.2 風險與機會評估報告書(03C0-4-50-006)。

本程序不另訂新表單；所列表單均納入「ISO 50001 能源管理系統文件清冊」(03C0-4-50-001)管制。

9. 內外部文件參照

9.1 ISO 50001:2018 能源管理系統—附使用指引之要求事項 第 6.3 節（CNS 50001:2020）。

9.2 能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 6.1 節、第 6.2 節、第 6.3 節。

9.3 能源基線與績效指標管理程序(03C0-2-50-003)。

9.4 文件與資料管理程序書(0320-2-00-001)。

9.5 能源管理法及其相關子法。