

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-003	文件 名稱	能源基線與績效指標管理程序	頁次	1 / 3
				版本	2

能源基線與績效指標管理程序

發布日期：2026年5月21日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決 行
1	20260521	新制訂：依 ISO 50001:2018 建立本院能源管理系統，訂定本程序。	李子唯	劉文欽
2	20260916	配合能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 3 版及文件清冊(03C0-4-50-001)第 3 版辦理改版： (1)更新頁首及全文引用之文件編號；(2)依二階文件格式補列名詞解釋、品質指標、流程圖、附件（表單）及內外部文件參照； (3)明定能源基準(能源基線 EnB)採 114 年全年單一年度資料為基準期間（113 年度僅供趨勢比對、不採二年度平均），並補列細部 EnPI 增修機制及能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)之連結。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-003	文件 名稱	能源基線與績效指標管理程序	頁次	2 / 3
				版本	2

1. 目的

規範能源基準(能源基線 EnB)之建立與能源績效指標(EnPI)之訂定、監督、比較及標準化原則，以利本院能源績效之量測、比較與驗證。

2. 範圍

適用於本院能源管理系統範疇與邊界內能源基準(能源基線 EnB)與能源績效指標(EnPI)之建立、維護及更新。

3. 名詞解釋

3.1 能源基準(能源基線 EnB)：於指定期間，用以比較能源績效之量化基礎。

3.2 能源績效指標(EnPI)：由本院所定義，用於量測及監督能源績效之量化數值或量測方式。

3.3 標準化(Normalization)：為使不同期間之能源績效可公平比較，依相關變數對 EnPI 值及 EnB 所為之調整。

3.4 靜態因子：短期內不經常變動、但會影響能源績效之因子，如樓地板面積、病床數。

4. 權責單位

4.1 能源管理盤查小組：審議能源基準與能源績效指標之訂定、修改及標準化方法。

4.2 總務室：建立與維護能源基準及能源績效指標，彙整數據並編製報告。

4.3 工務單位：提供量測數據及相關變數資料。

5. 作業要求

5.1 能源基準(能源基線 EnB)之建立：依「能源審查程序」(03C0-2-50-002)所得資訊建立能源基準，採 114 年全年能源使用資料為基準期間（單一年度），該期間數據具代表性且完整；113 年度資料僅供長期趨勢比對，不納入基準計算，亦不採二年度平均。

5.2 能源績效指標(EnPI)之訂定：EnPI 應能適切量測及監督本院能源績效，並可用以展現能源績效之改善；其項目、計算方式、適用範疇及監測頻率依「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)第 6.4 節所列辦理。

5.3 標準化：當數據顯示相關變數（如極端氣候、醫療量能激增、建物擴建等）顯著影響能源績效時，應對 EnPI 值及相應之 EnB 進行標準化，以確保公平比較。

5.4 能源基準之修改：發生下列情形之一時，能源基準應予修改，並經能源管理盤查小組審議：

5.4.1 能源績效指標(EnPI)不再反映本院之能源績效。

5.4.2 靜態因子發生重大變化。

5.4.3 依據預定之方法。

5.5 比較與報告：EnPI 值應定期審查並與能源基準比較，其結果記載於「能源績效指標與基線報告」(03C0-4-50-008)，並提報管理階層審查。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-003	文件 名稱	能源基線與績效指標管理程序	頁次	3 / 3
				版本	2

5.6 細部指標之增修：隨能源審查逐步鑑別各重大能源使用之運作參數，得視需要增訂各單位別、設備別之細部 EnPI；其增修不涉及能源管理手冊之改版，由能源管理盤查小組核定後併入年度能源管理系統建置報告書。

5.7 政策願景與量測基準之區別：能源政策目標所稱「2020 年能源水準」係本院配合國家淨零排放路徑之長期政策願景；本程序所建立之能源基準(能源基線 EnB)則供能源績效量測與驗證使用，二者用途不同、並行不悖。

5.8 文件化：能源基準相關變數數據及其修改之資訊，應保存為文件化資訊。

6. 品質指標

6.1 能源績效指標數據蒐集完整率：100%（各 EnPI 依所定監測頻率完成記錄）。

6.2 年度能源績效比較如期完成率：100%（每年完成 EnPI 與 EnB 比較並提報管理階層審查）。

7. 流程圖

權責單位／人員	作業流程	相關文件／表單
總務室	① 取得能源審查結果	能源審查程序(03C0-2-50-002)；重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)
總務室、工務單位	② 選定基準期間、建立能源基準(能源基線 EnB)	114 年度台電電費單、天然氣帳單（113 年度供趨勢比對）
總務室	③ 訂定能源績效指標(EnPI)	能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 6.4 節
能源管理盤查小組	④ 審議 EnB 與 EnPI	小組會議紀錄
總務室	⑤ 定期量測並比較 EnPI 與 EnB	能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)
總務室、能源管理盤查小組	⑥ 判定是否須標準化或修改 EnB	同上
總務室	⑦ 提報管理階層審查	管理審查會議報告(03C0-4-50-012)

8. 附件（表單）

8.1 能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)。

本程序不另訂新表單；所列表單均納入「ISO 50001 能源管理系統文件清冊」(03C0-4-50-001)管制。

9. 內外部文件參照

9.1 ISO 50001:2018 第 6.4 節、第 6.5 節（CNS 50001:2020）。

9.2 能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 6.4 節、第 6.5 節。

9.3 能源審查程序(03C0-2-50-002)。

9.4 能源管理系統監督、量測與數據分析程序(03C0-2-50-005)。

9.5 文件與資料管理程序書(0320-2-00-001)。