

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-005	文件 名稱	能源管理系統監督、量測與數據 分析程序	頁次	1 / 3
				版本	2

能源管理系統監督、量測與數據分析程序

發布日期：2026年5月21日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決 行
1	20260521	新制訂：依 ISO 50001:2018 建立本院能源管理系統，訂定本程序。	李子唯	劉文欽
2	20260916	配合能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 3 版及文件清冊(03C0-4-50-001)第 3 版辦理改版： (1)更新頁首及全文引用之文件編號；(2)補列監督量測項目依手冊第 9.1 節表十九辦理，及能源法規鑑別與符合性評估一覽表(03C0-4-50-011)、能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)之連結；(3)依二階文件格式補列名詞解釋、品質指標、流程圖、附件（表單）及內外部文件參照。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-005	文件 名稱	能源管理系統監督、量測與數據 分析程序	頁次	2 / 3
				版本	2

1. 目的

規範能源績效相關關鍵特性之監督、量測、分析及評估作業，以及法規要求事項與其他要求事項守規性之評估，以確保能源績效之改善可被量測及驗證。

2. 範圍

適用於本院能源管理系統範疇與邊界內與重大能源使用(SEU)及能源績效有關之監督、量測、數據分析及守規性評估作業。

3. 名詞解釋

3.1 關鍵特性：影響能源績效、須予監督與量測之要素，包括行動方案有效性、能源績效指標(EnPI)、重大能源使用之運作，及實際與預期能源消耗。

3.2 重大偏離：能源績效與預期值或能源基準間發生顯著差異之情形。

3.3 守規性評估：評估本院對適用法規要求事項及其他要求事項符合程度之過程。

4. 權責單位

4.1 能源管理盤查小組：審議監督量測規劃及重大偏離之因應措施。

4.2 總務室：規劃監督量測項目與週期，彙整數據並辦理守規性評估。

4.3 工務單位：執行量測、記錄運轉數據，辦理量測設備之維護與校正。

4.4 各能源使用單位：配合執行量測並提供數據。

5. 作業要求

5.1 監督量測之決定：本院應決定下列事項：

5.1.1 須監督與量測之關鍵特性，至少包括行動方案在達成能源目標與能源標的方面之有效性、能源績效指標(EnPI)、重大能源使用之運作，及實際與預期能源消耗。

5.1.2 為確保得到正確結果之監督、量測、分析及評估方法。

5.1.3 實施監督與量測之時機。

5.1.4 對監督與量測結果進行分析與評估之時機。

5.2 監督量測項目與週期：依「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)第 9.1 節表十九所列辦理。

5.3 量測設備之管理：用於量測關鍵特性之設備應提供準確且可重複之數據，並依需求辦理校正或驗證，保存相關紀錄。

5.4 能源績效之評估：透過比較能源績效指標(EnPI)值與相應之能源基準(能源基線 EnB)，評估能源績效之改善情形。

5.5 重大偏離之調查與回應：能源績效發生重大偏離時，應調查原因並採取適當措施，其結果以「不符合事項與矯正措施處理單」(03C0-4-50-013)記錄並保存為文件化資訊。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件編號	03C0-2-50-005	文件名稱	能源管理系統監督、量測與數據分析程序	頁次	3 / 3
				版本	2

5.6 守規性評估：定期評估與能源效率、能源使用、能源消耗及能源管理系統有關之法規要求事項與其他要求事項之守規性，鑑別與評估結果記載於「能源法規鑑別與符合性評估一覽表」(03C0-4-50-011)；法規有新增或修正時應即時更新。

5.7 文件化：監督、量測及分析結果，依「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)保存文件化資訊。

6. 品質指標

6.1 能源數據蒐集完整率：100%（各監測項目依所定週期完成記錄）。

6.2 法規守規性評估如期完成率：100%（每年完成評估，並於法規更新時即時檢討）。

6.3 重大偏離回應率：100%（發生重大偏離時均完成調查並採取措施）。

7. 流程圖

權責單位／人員	作業流程	相關文件／表單
總務室	① 依手冊第 9.1 節訂定監督量測項目與週期	能源管理手冊(03C0-1-50-001)
工務單位、各能源使用單位	② 執行量測並記錄數據	台電電費單、天然氣帳單、運轉紀錄
工務單位	③ 量測設備校正／驗證	校正或驗證紀錄
總務室	④ 彙整數據、比較 EnPI 與 EnB	能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)
總務室、能源管理盤查小組	⑤ 判定是否發生重大偏離	—
責任單位	⑥ 調查原因並採取措施	不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)
總務室	⑦ 辦理工規守規性評估	能源法規鑑別與符合性評估一覽表(03C0-4-50-011)
總務室	⑧ 提報管理階層審查	管理審查會議報告(03C0-4-50-012)

8. 附件（表單）

8.1 能源績效指標與基線報告(03C0-4-50-008)。

8.2 能源法規鑑別與符合性評估一覽表(03C0-4-50-011)。

8.3 不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)。

9. 內外部文件參照

9.1 ISO 50001:2018 第 6.6 節、第 9.1 節（CNS 50001:2020）。

9.2 能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 6.6 節、第 9.1 節。

9.3 能源審查程序(03C0-2-50-002)。

9.4 能源基線與績效指標管理程序(03C0-2-50-003)。

9.5 文件與資料管理程序書(0320-2-00-001)。

9.6 能源管理法及其相關子法。