

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-006	文件 名稱	能源作業管理程序	頁次	1 / 3
				版本	2

能源作業管理程序

發布日期：2026年5月21日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決 行
1	20260521	新制訂：依 ISO 50001:2018 建立本院能源管理系統，訂定本程序。	李子唯	劉文欽
2	20260916	配合能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 3 版及文件清冊(03C0-4-50-001)第 3 版辦理改版： (1)更正封面及頁首文件編號（原封面與 03C0-2-50-005 重複）；(2)三階標準作業程序編號更新為 03C0-3-50-001~003，並補列熱泵操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-004)；(3)補列運作準則及異常偏離基準依手冊第 8.1 節表十八辦理；(4)依二階文件格式補列名詞解釋、品質指標、流程圖、附件（表單）及內外部文件參照。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-006	文件 名稱	能源作業管理程序	頁次	2 / 3
				版本	2

1. 目的

規範與重大能源使用(SEU)有關之運作規劃及管制原則，確保設施、設備、系統之運作與維護符合所定運作準則，並確保能源績效不因規劃或非計畫性變更而產生非預期之負面影響。

2. 範圍

適用於本院與重大能源使用(SEU)相關之設施、設備、系統之運作、維護及變更管理，並及於外包之重大能源使用或與其相關之過程。

3. 名詞解釋

3.1 運作準則：為確保過程依預期方式運作所訂定之作業條件與參數，如設定溫度、運轉時段、保養週期。

3.2 異常偏離基準：判定運作結果偏離預期並須啟動通報或調查之門檻。

3.3 變更管理：對所規劃之變更予以管制，並審查非計畫性變更後果之作業。

4. 權責單位

4.1 能源管理盤查小組：審議運作準則及重大變更對能源績效之影響。

4.2 總務室：彙整運作準則、管制文件及變更紀錄。

4.3 工務單位：訂定並執行設施、設備、系統之運作與維護準則，執行日常巡查與異常通報。

4.4 各設備使用／管理單位：依運作準則執行管制並配合記錄。

5. 作業要求

5.1 運作準則之訂定：本院應制定與重大能源使用有關之各過程運作準則（含設施、設備、系統之運作與維護及能源使用過程）；缺少該等準則可能導致能源績效重大偏離者，應予以文件化。

5.2 準則之溝通：前項運作準則應向在本院管制下從事相關工作之人員溝通。

5.3 管制之實施：依運作準則實施各過程之管制，並保持文件化資訊，以確保過程如計畫實施。

5.4 運作管制對應：各重大能源使用之運作準則、管制方式及異常偏離基準，依「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)第 8.1 節表十八辦理。

5.5 三階標準作業程序：空調系統、資訊類設備、鍋爐設備及熱泵設備因耗能占比較高且具管理必要性，另訂三階標準作業程序管理之：

5.5.1 空調系統操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-001)。

5.5.2 資訊類設備節能操作標準作業程序(03C0-3-50-002)。

5.5.3 鍋爐操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-003)。

5.5.4 熱泵操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-004)。

5.6 非屬重大能源使用之管制：前項以外之能源使用（一般照明、廚房設備、洗衣被服設備等），依本院既有設備操作與維護規範納入一般節能管制。

5.7 變更管理：本院應管制所規劃之變更（如設備汰換、樓層改建、業務擴展），並審查非計畫性變更之後果，必要時採取措施以緩解負面效應。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-2-50-006	文件 名稱	能源作業管理程序	頁次	3 / 3
				版本	2

5.8 外包過程之管制：依「能源管理系統採購暨設計管理程序」(03C0-2-50-007)確保外包之重大能源使用或與其相關之過程受到管制；承攬商及委外服務人員應遵循本院能源管理相關規定。

6. 品質指標

6.1 重大能源使用運作準則訂定率：100%（各重大能源使用均有對應之運作準則或三階標準作業程序）。

6.2 異常偏離通報處理率：100%（達異常偏離基準時均完成通報與調查）。

7. 流程圖

權責單位／人員	作業流程	相關文件／表單
能源管理盤查小組、工務單位	① 依能源審查結果確認重大能源使用	重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)
工務單位、總務室	② 訂定運作準則與異常偏離基準	能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 8.1 節
總務室	③ 向相關人員溝通運作準則	能源管理教育訓練及溝通程序(03C0-2-50-008)
工務單位、各設備使用單位	④ 依準則執行運作、維護與巡查	三階標準作業程序(03C0-3-50-001～004)
工務單位	⑤ 判定是否達異常偏離基準	—
責任單位	⑥ 異常調查與改善	不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)
能源管理盤查小組	⑦ 審查規劃變更對能源績效之影響	能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)

8. 附件（表單）

8.1 重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)。

8.2 不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)。

本程序不另訂新表單；所列表單均納入「ISO 50001 能源管理系統文件清冊」(03C0-4-50-001)管制。

9. 內外部文件參照

9.1 ISO 50001:2018 第 8.1 節（CNS 50001:2020）。

9.2 能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 8.1 節。

9.3 空調系統操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-001)。

9.4 資訊類設備節能操作標準作業程序(03C0-3-50-002)。

9.5 鍋爐操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-003)。

9.6 熱泵操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-004)。

9.7 能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)。