

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-002	文件 名稱	資訊類設備節能操作標準作業程 序	頁次	1 / 4
				版本	2

資訊類設備節能操作標準作業程序

發布日期：2026年7月29日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決 行
1	20260729	新制訂：依 ISO 50001:2018 建立本院能源管理系統，訂定本標準作業程序。	李子唯	劉文欽
2	20260917	配合能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 3 版及文件清冊(03C0-4-50-001)第 3 版辦理改版： (1)更新頁首、封面及全文引用之文件編號； (2)依三階文件格式補列名詞解釋、品質指標、流程圖、附件（表單）及內外部文件參照； (3)範圍增列資訊機房伺服器與不斷電系統(UPS)，並增訂機房溫濕度異常偏離基準； (4)增訂機房冷熱通道區隔及老舊伺服器整併評估原則； (5)制定者列本院總務室承辦人。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-002	文件 名稱	資訊類設備節能操作標準作業程 序	頁次	2 / 4
				版本	2

1. 目的

規範本院資訊類設備之節能操作原則，以降低待機及閒置耗能，並確保資訊服務持續性不受影響。

2. 範圍

適用於本院所轄個人電腦主機、螢幕、筆記型電腦、平板電腦、網路交換器、無線 AP，及資訊機房伺服器、不斷電系統(UPS)等資訊類設備。

3. 名詞解釋

3.1 重大能源使用(SEU)：占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改善顯著潛力之能源使用。資訊類設備經能源審查鑑別為本院第 2 順位重大能源使用。

3.2 待機耗能：設備未執行主要功能，但仍維持通電狀態所消耗之電能。

3.3 網路核心設備：涉及全院資訊網路服務持續性之設備，如核心交換器、無線 AP、伺服器及不斷電系統(UPS)。

4. 作業流程說明

4.1 一般資訊設備之操作

4.1.1 個人電腦主機、螢幕應開啟系統內建之電源管理（省電）設定，於一定閒置時間後自動進入省電或休眠模式。

4.1.2 下班、長時間離開座位或連續假期前，應關閉電腦主機、螢幕等資訊設備電源，不以待機模式取代關機。

4.1.3 公用區域之螢幕、電腦如非使用中應予關閉。

4.2 網路核心設備之操作

4.2.1 無線 AP、邊際交換器、伺服器及不斷電系統(UPS)等涉及全院資訊網路服務持續性之設備，其開關機原則由資訊單位依業務需求另行考量，不受第 4.1.2 項下班關機原則之限制。

4.2.2 資訊機房空調溫濕度應維持於設定區間，並監控不斷電系統(UPS)之運轉效率。

4.3 維護

4.3.1 各項資訊設備之保養、更新頻率，依原廠規範及本院資訊設備資產管理相關規定辦理。

4.3.2 資訊機房應維持良好通風並落實冷熱通道區隔，避免冷氣混流造成無效耗能。

4.4 節能

4.4.1 螢幕亮度依環境光源適度調整，不宜設定過亮。

4.4.2 設備汰換時優先選用具節能標章或能源效率標示之產品，並依「能源管理系統採購暨設計管理程序」(03C0-2-50-007)辦理。

4.4.3 老舊低效伺服器應定期盤點，評估虛擬化整併或汰換之可行性。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-002	文件 名稱	資訊類設備節能操作標準作業程 序	頁次	3 / 4
				版本	2

4.5 異常處理

4.5.1 異常偏離基準：資訊機房溫濕度超出設定區間時，應即時處理（依「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)第 8.1 節表十八）。

4.5.2 設備如有過熱、異音或耗電異常等情形，應通報並由資訊單位會同工務單位處理。

4.5.3 經判定為能源績效重大偏離者，依「能源管理手冊」第 10.1 節開立「不符合事項與矯正措施處理單」(03C0-4-50-013)辦理。

4.6 設備資料之維護

本程序所涉設備之品項、台數及容量，依本院「聖功資產清冊－純使用能源」管理；設備新增、汰換或容量變更時，應同步更新資產清冊及「重大能源使用設備評估表」(03C0-4-50-007)。

5. 品質指標

5.1 資訊機房溫濕度維持於設定區間之達成率：100%。

5.2 電腦電源管理設定啟用率：依年度宣導及查核結果，目標 100%。

6. 流程圖

權責單位／人員	作業流程	相關文件／表單
使用單位	① 啟用電源管理設定、下班關機	—
資訊單位	② 訂定並宣導節能設定原則	能源管理教育訓練及溝通程序(03C0-2-50-008)
資訊單位	③ 網路核心設備運轉原則之研判	—
資訊單位、工務單位	④ 機房溫濕度與 UPS 效率監測	能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 8.1 節表十八
資訊單位	⑤ 判定是否達異常偏離基準	—
資訊單位、工務單位	⑥ 異常處理與改善	不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)
資訊單位	⑦ 老舊設備盤點與整併評估	重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)
採購單位、資訊單位	⑧ 新增／汰換設備之能源效率評估	能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-002	文件 名稱	資訊類設備節能操作標準作業程 序	頁次	4 / 4
				版本	2

7. 附件（表單）

7.1 重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)。

7.2 不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)。

7.3 機房環境監測紀錄，依本院既有資訊作業表單辦理。

本程序不另訂新表單；所列表單均納入「ISO 50001 能源管理系統文件清冊」
(03C0-4-50-001)管制。

8. 內外部文件參照

8.1 ISO 50001:2018 第 8.1 節（CNS 50001:2020）。

8.2 能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 8.1 節、第 10.1 節。

8.3 能源作業管理程序(03C0-2-50-006)。

8.4 能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)。

8.5 本院資訊設備資產管理相關規定。