

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-003	文件 名稱	鍋爐操作與維護標準作業程序	頁次	1 / 3
				版本	2

鍋爐操作與維護標準作業程序

發布日期：2026年7月29日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決 行
1	20260729	新制訂：依 ISO 50001:2018 建立本院能源管理系統，訂定本標準作業程序。	李子唯	劉文欽
2	20260917	配合能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 3 版及文件清冊(03C0-4-50-001)第 3 版辦理改版： (1)更新頁首、封面及全文引用之文件編號； (2)依三階文件格式補列名詞解釋、品質指標、流程圖、附件（表單）及內外部文件參照； (3)增訂異常偏離基準（燃燒效率異常或耗氣量異常增加）並連結不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)； (4)設備銘牌資料改依「聖功資產清冊－純使用能源」及重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)管理； (5)制定者列本院總務室承辦人。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-003	文件 名稱	鍋爐操作與維護標準作業程序	頁次	2 / 3
				版本	2

1. 目的

規範本院鍋爐設備之操作、維護、安全管理及節能原則，確保鍋爐安全運轉並提升燃氣使用效率。

2. 範圍

適用於本院所轄鍋爐設備（含貫流式蒸氣鍋爐、蒸氣鍋爐等）。

3. 名詞解釋

3.1 重大能源使用(SEU)：占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改善顯著潛力之能源使用。鍋爐設備經能源審查鑑別為本院第3順位重大能源使用。

3.2 法定檢查：依鍋爐及壓力容器相關安全規則之定期檢查、重新檢查等。

3.3 合格操作人員：依職業安全衛生相關法規取得鍋爐操作資格之人員。

4. 作業流程說明

4.1 操作

4.1.1 鍋爐應由具合法資格之操作人員操作，並依原廠操作手冊及鍋爐及壓力容器相關安全規則之規定運轉。

4.1.2 操作人員應依規定實施日常巡檢，並填寫運轉紀錄。

4.1.3 依實際蒸氣需求調整運轉台數與時段，避免空燒或超額運轉。

4.2 法定檢查與維護

4.2.1 鍋爐應依鍋爐及壓力容器相關安全法規，定期實施法定檢查（含定期檢查、重新檢查等）。

4.2.2 檢查與保養之頻率及項目依法規及原廠手冊規定辦理，以法規及原廠規定為準，不另訂本院自訂頻率。

4.2.3 定期清潔鍋爐本體及熱交換面，避免積垢影響燃燒效率。

4.3 節能

4.3.1 妥善保溫，減少蒸氣輸送之熱能損失。

4.3.2 定期檢視燃氣管線是否洩漏，兼顧安全與能源損耗防範。

4.3.3 依實際用量需求調整運轉，避免低負載長時間運轉。

4.4 異常處理

4.4.1 異常偏離基準：燃燒效率異常或耗氣量異常增加時，應調查原因（依「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)第8.1節表十八）。

4.4.2 鍋爐運轉如發現異常（如異音、異常升壓、洩漏等），操作人員應立即停爐並通報，必要時聯繫原廠處理，不得強行運轉。

4.4.3 經判定為能源績效重大偏離者，依「能源管理手冊」第10.1節開立「不符合事項與矯正措施處理單」(03C0-4-50-013)辦理。

4.5 設備資料之維護

本程序所涉設備之品項、台數及容量，依本院「聖功資產清冊—純使用能源」管理；設備新增、汰換或容量變更時，應同步更新資產清冊及「重大能源使用設備評估表」(03C0-4-50-007)。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-003	文件 名稱	鍋爐操作與維護標準作業程序	頁次	3 / 3
				版本	2

5. 品質指標

5.1 鍋爐法定檢查如期完成率：100%。

5.2 鍋爐日常巡檢紀錄完整率：100%。

5.3 異常停爐通報處理率：100%。

6. 流程圖

權責單位／人員	作業流程	相關文件／表單
使用單位	① 提出蒸氣供應需求	—
合格操作人員	② 依原廠手冊及安全法規操作鍋爐	原廠操作手冊；鍋爐運轉紀錄
合格操作人員	③ 執行日常巡檢	日常巡檢紀錄
工務單位	④ 依法規及原廠排程辦理法定檢查與保養	法定檢查報告；保養紀錄
工務單位、總務室	⑤ 監測燃氣用量，判定是否達異常偏離基準	天然氣帳單；能源管理手冊第 8.1 節表十八
合格操作人員、工務單位	⑥ 異常停爐、通報與處理	不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)
總務室	⑦ 設備異動時同步更新設備資料	聖功資產清冊—純使用能源；重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)

7. 附件（表單）

7.1 重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)。

7.2 不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)。

7.3 鍋爐運轉紀錄、日常巡檢紀錄及法定檢查報告，依本院既有工務作業表單及法定格式辦理。

本程序不另訂新表單；所列表單均納入「ISO 50001 能源管理系統文件清冊」(03C0-4-50-001)管制。

8. 內外部文件參照

8.1 ISO 50001:2018 第 8.1 節（CNS 50001:2020）。

8.2 能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 8.1 節、第 10.1 節。

8.3 能源作業管理程序(03C0-2-50-006)。

8.4 能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)。

8.5 職業安全衛生法及鍋爐及壓力容器相關安全規則。

8.6 各設備原廠操作及保養手冊。