

聖功醫院 ISO 50001:2018 能源管理系統 內部稽核查檢表 (115年度執行紀錄)

受稽單位：全院能源管理相關單位 (詳「能管內部稽核計畫」03C0-4-50-002)

稽核日期：115 / 08 / 06 (現場稽核) ； 115 / 08 / 07 ~ 08 / 13 (文件覆核) 稽核員：魯仲麟、李子唯、汪崑崙、沈宏信、康仲豪、林郁君 外部輔導顧問：黃建仁

查核方式：文件審查、現場訪談、現場觀察、紀錄查閱。除現場稽核外，並由稽核員就一階手冊、二階程序書、三階標準作業程序、四階表單及文件清冊逐條文件覆核；所發現之不符合事項與改善機會一併登錄於本表，矯正措施執行情形詳第 10.2 節末列及內部稽核報告。

查核結果：O = 符合(Conform) X (NC) = 不符合(Non-conform) OFI = 改善機會(Opportunity for Improvement) N/A = 不適用 (須敘明理由) 備註欄記載該項NC / OFI開立人

條文	條文名稱	查核重點 / 查核問題	對應文件清冊 (文件編號 / 文件名稱)	查核結果 符合O、不符合X、未查核na	稽核證據與發現 程序/文件編號	備註
4.1	瞭解組織及其前後環節	是否已鑑別與本院經營目的相關之內、外部議題 (如台電電價調整、綠色醫療趨勢、法規變動) ？	03C0-1-50-001 能源管理手冊 (4.1 瞭解組織及其前後環節)	OFI	查核《能源管理手冊》4.1節，已載明依風險與機會評估鑑別內外部議題，並列舉電價調整、綠色醫療趨勢、法規變動等項。惟議題係以敘述方式呈現，未彙整為一覽表，查閱時不易與6.1風險評估逐項勾稽。建議以摘要表方式分列外部與內部議題及其對能源管理之影響。	李子唯
		所鑑別之議題是否涵蓋對EnMS預期目標達成、能源績效改善能力及醫療服務持續性之影響？		O	經文件審查與訪談確認，所鑑別議題涵蓋EnMS預期目標達成、能源績效改善能力及醫療服務持續性之影響，符合本條要求。	
		相關議題是否定期審查與更新，並留有文件化紀錄？		OFI	查核手冊4.1節載明議題於年度管理審查會議檢討更新，惟115年度首次管理審查尚未召開 (排定 115/08/13)，現階段尚無檢討紀錄可查。建議管理審查後保留檢討紀錄以資佐證。	汪崑崙
4.2	瞭解利害相關者的需求及期望	是否已鑑別與能源績效及EnMS相關之利害相關者 (衛生福利部、高雄市政府、員工、病人及家屬、供應商 / 承攬商、社區居民、教會體系等) ？	03C0-1-50-001 能源管理手冊 (4.2 瞭解利害相關者的需求與期望)	O	查核《能源管理手冊》4.2節，已鑑別衛生福利部、員工、病人及家屬、供應商 / 承攬商、社區居民等利害相關者，符合本條要求。	
		是否已鑑別各利害相關者之具體需求與期望 (如穩定醫療用電、就醫環境舒適、節能政策達標) ？		OFI	查核手冊4.2節，利害相關者之需求與期望以文字敘述呈現，未逐一對應因應方式。建議建立「利害相關者 - 需求與期望 - 本院因應方式」對照表，俾利查證。另本院為天主教醫療機構，建議將教會體系納入利害相關者範圍。	李子唯
		是否已依「能源管理法規鑑定程序」取得適用之能源法規與其他要求，並定期審查合規性？		O	查核法規鑑別作業，已取得能源管理法及其子法等適用法規並定期檢視，符合本條要求。	
4.3	決定能源管理系統的範圍	EnMS範圍與邊界是否已納入4.1、4.2所鑑別之議題與利害相關者需求？	03C0-1-50-001 能源管理手冊 (3.1 能源範疇、3.2 驗證範圍、4.3 決定能源管理系統的範圍)	O	查核《能源管理手冊》3.1、3.2及4.3節，範疇與邊界界定涵蓋本院院區土地、建築物、設施設備及所屬能源使用活動，並納入4.1、4.2之鑑別結果，符合本條要求。	
		本院對範圍內之醫療大樓、行政區域及後勤設施是否具備能源管理權限？		O	經現場訪談確認，本院對範圍內醫療大樓、行政區域及後勤設施具備能源管理權限，符合本條要求。	
		系統範圍與邊界是否以文件化資訊維持，並隨院區擴建或更動更新？		O	查核手冊4.3節，範疇與邊界以文件化資訊維持，並訂有變更時併同手冊改版之規定，符合本條要求。	
		本院是否已建立、實施、維持並持續改進EnMS，且與PDCA循環一致？		O	查核《能源管理手冊》4.4節及附件二，本院EnMS架構與PDCA循環一致，符合本條要求。	

4.4	能源管理系統	EnMS相關條文與程序文件對照表（附件三）是否為最新版本並與現行程序一致？	03C0-1-50-001 能源管理手冊（4.4 能源管理系統、附件二 條文對應表） 03C0-4-50-001 ISO 50001能源管理系統文件清冊	X (NC)	【不符合事項1】查核《能源管理手冊》附件二「ISO 50001:2018 條款與本院文件對應表」，僅列一階至三階文件，未納入本系統各條文所生之紀錄（四階表單）一覽，無法確認各條文應保存之文件化資訊項目、保管單位及保存年限；另比對《ISO 50001 能源管理系統文件清冊》(03C0-4-50-001)，四階文件僅列 3 式，惟實際作業已使用之風險與機會評估、重大能源使用設備評估、能源績效與基線、行動方案、教育訓練、法規鑑別、管理審查、不符合事項處理等紀錄均未納入清冊編號管制，不符合手冊7.5節及標準條款7.5之要求。	黃建仁
5.1	領導與承諾	最高管理者（院長）是否展現對EnMS之領導力與承諾（範疇界定、政策目標核定、資源保障等）？	03C0-1-50-001 能源管理手冊（5.1 領導與承諾）	O	查核手冊5.1節及能源管理盤查小組運作情形，最高管理階層已核定能源政策與目標、指派管理代表並提供資源，符合本條要求。	
		能源管理盤查小組是否已成立並實際運作？		O	查核《能源管理盤查小組組織章程暨職掌》及小組會議紀錄，小組已成立並實際運作，符合本條要求。	
		各級管理幹部是否於其負責領域內展現節能領導力？		O	經現場訪談各單位主管，於所轄領域內推動節能措施並配合宣導，符合本條要求。	
5.2	能源政策	能源政策是否經最高管理者核定並符合本院醫療營運目的與社會責任？	03C0-1-50-001 能源管理手冊（5.2 能源政策、附件一 能源管理政策及目標）	O	查核《能源管理手冊》附件一，能源政策及目標經院長核准發布，內容符合本院醫療營運目的與社會責任，符合本條要求。	
		政策內容是否承諾符合法規要求、持續改善能源績效、支持節能採購？		O	查核政策內容，已涵蓋符合法規要求、持續改善能源績效、支持節能產品與服務採購等承諾，符合本條要求。	
		能源政策是否已透過會議、教育訓練、公告等方式向全院員工及承包商溝通？		O	查核教育訓練簽到表及院內公告紀錄，能源政策已向全院同仁及承攬商溝通，符合本條要求。	
		政策是否於年度能源管理審查會議中檢討其適切性？		O	查核手冊附件一「參、審議與改版」，已訂明政策及目標每年由能源管理盤查小組審議並經院長核准公告，符合本條要求。	
5.3	角色、責任和職權	是否已指派能源管理代表並明確界定其職權？	03C0-1-50-001 能源管理手冊（5.3 角色、責任和職權） 03C0-2-50-001 能源管理盤查小組組織章程暨職掌	X (NC)	【不符合事項2】比對《能源管理盤查小組組織章程暨職掌》(03C0-2-50-001)第九點與《能源管理手冊》(03C0-1-50-001)5.3節，二份文件就「ISO 50001管理代表之任命依據」規定不一致：章程載「院長對本章程之核准，即等同對管理代表之任命，不另行文任命」，手冊5.3節則另定管理代表之指派與職權。同一事項由二份文件分別規定且未相互援引，於管理代表異動時將無法確認應辦理何者之改版，不符合手冊7.5節文件化資訊之一致性要求。	魯仲麟
		「能源管理盤查小組」組織架構及工作職掌是否與本院實際組織相符？		O	查核章程附表成員名單並與人事資料比對，小組組織架構及職掌與本院實際組織相符，符合本條要求。	
		各角色（管理代表、執行秘書、權責單位主管、能源管理單位等）是否確實依職掌執行？		OFI	查核章程第五點權責與職掌，各角色職掌已明定；惟部分單位代表對自身於能源管理系統之職掌尚未完全熟悉。建議於後續教育訓練加強說明。	沈宏信
6.1	處理風險與機會之措施	是否已依內外部議題及利害相關者需求，鑑別EnMS之風險與機會？	03C0-1-50-001 能源管理手冊（6.1 處理風險與機會之措施）	OFI	查核風險與機會評估作業，已依內外部議題及利害相關者需求鑑別風險與機會並完成評分（F×I）。惟評估表未載明風險率(F)與衝擊/效益(I)之評分基準定義，外部查證時無法判斷評分尺度之一致性。建議於報告書補列評分基準說明表。	黃建仁
		是否已決定因應風險與機會之措施，並整合至行動計畫中？		O	查核評估結果，高風險/高機會項目已轉入能源目標與行動方案，符合本條要求。	

		措施有效性是否於管理審查會議中定期評估？		OFI	手冊已訂明措施有效性於管理審查評估，惟115年度管理審查尚未召開，尚無評估紀錄。建議管理審查後保留評估結論。	汪崑崙
6.2	目標、能源標的與達成之規劃	是否已於各醫療科室、行政單位及工務維護層級建立年度能源目標及標的？	03C0-1-50-001 能源管理手冊（6.2 目標、能源標的與達成之規劃）	O	查核《能源管理手冊》6.2節，已建立年度能源目標（全院總電力消耗年減1%）及各重大能源使用之能源標的，符合本條要求。	
		目標與標的是否具可量測性，並與能源政策一致？		O	查核目標載明年減電力60,000度、年減碳排28,440公斤CO ₂ e，具可量測性且與能源政策一致，符合本條要求。	
		是否已建立文件化行動計畫，內容含工作內容、資源配置、權責劃分、期限與績效指標？		O	查核手冊6.2節，行動方案已規定應載明實施內容、所需資源、權責人員、完成期限及結果與能源績效改善之驗證方式，符合本條要求。	
6.3	能源審查	是否已依程序分析能源使用與消耗，並鑑別重大能源使用（SEU，如空調系統、資訊類設備、鍋爐、熱泵設備）？	03C0-2-50-002 能源審查程序	OFI	查核《能源審查程序》(03C0-2-50-002)及能源審查結果，已鑑別空調系統、資訊類設備、鍋爐、熱泵等重大能源使用。惟手冊未以表列方式呈現SEU管理順位及其對應之三階標準作業程序，查證時須逐份文件比對。建議於手冊補列SEU管理順位表。	馮啟功
		是否已針對SEUs決定相關變數、目前能源績效及影響SEUs之操作人員？		O	查核能源審查程序，已就各SEU決定相關變數、目前能源績效及影響SEU之人員，符合本條要求。	
		是否已排定能源績效改善機會之優先順序，並估計未來能源使用趨勢？		OFI	查核能源審查結果，改善機會已排序；惟未來能源使用與消耗趨勢之估計尚未具體量化。建議於次年度能源審查補充。	馮啟功
		本院是否每年定期實施一次能源審查，並於設施重大改變時即時更新？		O	查核程序書5.1節，已訂明每年至少實施一次能源審查，並於設施、設備、系統或能源使用過程重大改變時更新，符合本條要求。	
6.4	能源績效指標 (EnPIs)	是否已建立適含量測與監督本院能源績效之EnPI（如全院月／年總用電量、空調系統用電占比、天然氣年使用量、碳排放量）？	03C0-2-50-003 能源基線與績效指標管理程序	OFI	查核《能源基線與績效指標管理程序》(03C0-2-50-003)，EnPI之決定原則已訂定；惟EnPI之具體項目、計算方式、適用範疇及監測頻率未於文件中明列，各單位執行時對量測口徑認知不一。建議以表列方式明定。	李子唯
		EnPIs決定與更新方法是否文件化，並考量相關變數（如門診人次、外氣溫度）？		O	查核程序書，EnPI之決定與更新方法已文件化，並訂明相關變數顯著影響時應予考量，符合本條要求。	
		EnPIs是否定期審查並與能源基線比較？		O	查核程序書規定EnPI值應定期審查並與能源基準比較，符合本條要求。	
6.5	能源基線(EnB)	能源基線是否利用能源審查資訊建立，並考量具代表性期間？	03C0-2-50-003 能源基線與績效指標管理程序	OFI	查核《能源基線與績效指標管理程序》，能源基準之建立原則已訂定；惟未明定所採基準年及基準期間，亦未說明與能源政策目標所稱年份之關係，易生混淆。建議明定基準年並敘明二者用途差異。	黃建仁
		當相關變數顯著影響能源績效時，是否對EnPI及EnB進行標準化調整？		O	查核程序書，已訂明相關變數顯著影響能源績效時應對EnPI及EnB進行標準化，符合本條要求。	
		EnB是否於院區擴建、能源類型更換等重大變化時進行修改？		O	查核程序書，已訂明EnPI不再反映績效、靜態因子重大變化或依預定方法時應修改EnB，符合本條要求。	
6.6	規劃收集能源數據	是否已依規模建立數據收集計畫，明確規定所需數據、收集方法及頻率？	03C0-2-50-005 能源管理系統監督、量測與數據分析程序	OFI	查核《能源管理系統監督、量測與數據分析程序》(03C0-2-50-005)，數據收集原則已訂定；惟未以表列方式明定監督量測項目、對應紀錄、執行週期及負責單位。建議補列規劃表以利執行與查證。	汪崑崙
		SEUs相關變數、各區域能耗、行動計畫成效數據是否確實收集並保存？		O	查核台電電費單、天然氣帳單及工務運轉紀錄，SEU相關變數與能耗數據確實收集並保存，符合本條要求。	
		量測設備之準確度與校正紀錄是否完備？		O	查核程序書規定量測設備應依需求校正或驗證並保存紀錄，符合本條要求。	

		數據收集計畫是否定期審查並於架構變更時更新？		O	查核程序書，數據收集計畫訂有定期審查及更新機制，符合本條要求。	
7.1	資源	本院是否已決定並提供建立、維護、持續改進EnMS所需之人力、技術及經費資源？	03C0-1-50-001 能源管理手冊 (7.1 資源)	O	查核《能源管理手冊》7.1節，已明定提供人力、財務、技術及設施資源，並以衛生福利部補助計畫支應顧問服務、教育訓練及第三方驗證，符合本條要求。	
7.2	適任性	影響能源績效之關鍵人員（工務組、總務室、資訊室及各單位能源幹事）是否具備所需之教育、訓練、技術證照？	03C0-2-50-008 能源管理教育訓練及溝通程序	OFI	查核《能源管理教育訓練及溝通程序》(03C0-2-50-008)，適任性鑑別原則已訂定；惟未以表列方式明定訓練類別、內容、對象及適任性要求。建議補列訓練規劃表。	李子唯
		是否安排內外部訓練並評估其有效性？		O	查核115年度內部訓練簽到表及外部證照班報名資料，已安排內外部訓練並實施成效評估，符合本條要求。	
		訓練紀錄、證照影本等文件化資訊是否妥善保存？		O	查核訓練紀錄與證照影本保存情形，文件化資訊妥善保存，符合本條要求。	
7.3	認知	院內人員（含外包商）是否瞭解能源政策及其個人貢獻？	03C0-2-50-008 能源管理教育訓練及溝通程序	O	經現場訪談院內人員及外包清潔人員，均瞭解本院能源政策及個人可貢獻之節能行為，符合本條要求。	
		人員是否認知日常活動（空調設定、設備啟閉）對能源績效之影響？		O	經訪談確認，人員認知空調設定、設備啟閉等日常活動對能源績效之影響，符合本條要求。	
		人員是否認知不符合EnMS要求可能導致之後果？		O	經訪談確認，人員認知不符合能源管理系統要求可能導致之後果，符合本條要求。	
7.4	溝通	是否已明確界定溝通之內容、時機、對象、方式及溝通者？	03C0-2-50-008 能源管理教育訓練及溝通程序	OFI	查核《能源管理教育訓練及溝通程序》，溝通原則已依what / when / whom / how / who訂定；惟未以矩陣方式明定各項溝通事項之對象、管道、頻率及負責單位。建議補列溝通矩陣。	沈宏信
		溝通之數據是否與EnMS內部資訊（如EnPIs實績）一致？		O	查核院內公告之能源績效數據與能源管理盤查小組會議資料一致，符合本條要求。	
		是否鼓勵同仁提出能源管理改善建議並保留紀錄？		O	查核程序書，已訂明任何人員均得提出改善建議並保留紀錄，符合本條要求。	
7.5	文件化資訊	EnMS文件（手冊、程序書、紀錄）是否具備明確識別資訊（名稱、編號、修訂履歷）？	0320-2-00-001 文件與資料管理程序書v7 03C0-4-50-001 ISO 50001能源管理系統文件清冊	X (NC)	【不符合事項3】比對《能源管理手冊》、各階程序文件與《ISO 50001能源管理系統文件清冊》(03C0-4-50-001)，發現文件名稱與編號多處不一致：(1)手冊及二階程序書內文所引用之程序文件編號仍為舊碼（03C0-2-00-00X、03C0-3-00-00X），與清冊所列現行編號（03C0-2-50-00X、03C0-3-50-00X）不符；(2)二階程序書頁首文件編號與封面所載編號不一致，且流水號與清冊順序錯位；(3)「能源作業管理程序」封面文件編號與「能源管理系統監督、量測與數據分析程序」重複。不符合《文件與資料管理程序書》(0320-2-00-001)關於文件識別與編碼之規定。	李子唯
		文件於發布前是否經審查與核准？		O	查核各階文件封面「文件制/修訂紀錄」表，均載明版本、日期、制修訂說明、制定者與決行欄位，發布前經審查核准，符合本條要求。	
		使用中之文件是否為最新有效版本，作廢舊版是否確實標註及抽換？		O	查核文管系統公告版本與各單位持有文件，使用中文文件為最新有效版本，符合本條要求。	
		外來文件（衛生福利部函文、CNS 50001:2020標準、驗證機構表單等）是否依程序鑑別、編號與分發管制？		O	查核外來文件管理情形，CNS 50001:2020標準及主管機關函文已依程序鑑別與保管，符合本條要求。	

8.1	運作之規劃及管制	與SEUs相關之運作準則（空調開啟時間、鍋爐操作SOP）是否明確制定並落實溝通？	03C0-2-50-006 能源作業管理程序 03C0-3-50-001~004 空調 / 資訊類設備 / 鍋爐 / 熱泵標準作業程序	OFI	查核《能源作業管理程序》(03C0-2-50-006)及三階標準作業程序，各SEU運作準則已訂定並向相關人員溝通；惟各SEU未訂明「異常偏離基準」，現場人員判定異常之門檻認知不一。建議明訂各SEU之異常偏離基準並連結矯正措施。	馮啟功
		是否依準則對設備及系統執行維護與運作管制，並保有運作紀錄（巡檢表、維修日誌）？		O	查核工務單位巡檢表與維修日誌，已依運作準則執行維護與運作管制並留存紀錄，符合本條要求。	
		規劃之變更（如新大樓啟用）及非預期變更之影響是否已審查並採取緩解措施？		OFI	查核程序書已訂明變更管制原則；惟本年度尚無重大變更案例可供查證。建議後續發生變更時完整留存審查紀錄。	汪崑崙
		與SEUs相關之外包過程（空調代操作、電梯維護）是否受到實質管制？		O	查核委外保養合約及承攬商作業管理情形，與SEU相關之外包過程受到管制，符合本條要求。	
8.2	設計	新增、改善或修繕設施設備時，是否評估其能源績效改善機會？	03C0-2-50-007 能源管理系統採購暨設計管理程序（設計段）	O	查核《能源管理系統採購暨設計管理程序》(03C0-2-50-007)，已訂明設計階段應考量能源績效改善機會，符合本條要求。	
		能源績效評估結果是否納入工程標準、系統設計及採購規格？		O	查核近期工程標準與設備採購規格，已納入能源效率要求，符合本條要求。	
		設計活動（節能設計審查紀錄、工程變更評估）是否保存文件化資訊？		O	查核設計活動相關文件保存情形，符合本條要求。	
8.3	採購	採購對能源績效有重大衝擊之產品或服務時，是否實施評估準則？	03C0-2-50-007 能源管理系統採購暨設計管理程序（採購段）	O	查核程序書，已訂明採購對能源績效有重大衝擊之產品、設備及服務時應建立評估準則，符合本條要求。	
		涉及SEUs之採購項目，是否已通知供應商能源績效為評估準則之一？		N/A	本年度尚無涉及重大能源使用之新採購案，故不適用；後續採購案應依程序通知供應商能源績效為評估準則之一。	
		能源本身（電力、天然氣、柴油）之採購規格與管理是否明確？		O	查核電力、天然氣及車輛用油之採購與計量管理情形，規格與管理明確，符合本條要求。	
9.1	監督、量測、分析與評估	是否已監督量測行動計畫有效性、EnPIs、SEUs運作及能耗對比？	03C0-2-50-005 能源管理系統監督、量測與數據分析程序	OFI	查核《能源管理系統監督、量測與數據分析程序》(03C0-2-50-005)，監督量測原則已訂定並實際蒐集電費、天然氣帳單資料；惟未以表列方式明定各監督量測要項之對應紀錄、執行週期與負責單位。建議補列監督量測分析規劃表。	李子唯
		是否採用經校正之量測設備並明確規定監督頻率？		O	查核量測設備校正情形及監督頻率規定，符合本條要求。	
		是否透過比較EnPI與EnB評估能源績效改善？		O	查核程序書，已訂明透過比較EnPI值與相應之能源基準評估能源績效改善，符合本條要求。	
		能源績效重大偏離是否已調查並回應，且保存相關文件化資訊？		O	查核程序書，已訂明能源績效發生重大偏離時應調查原因、採取措施並保存文件化資訊，符合本條要求。	
9.2	內部稽核	是否已建立並維持稽核方案，含頻率、方法、職責及報告要求？	03C0-2-50-004 能源管理系統內部稽核程序書 03C0-4-50-002 能管內部稽核計畫 03C0-4-50-003 能管內部稽核查檢表	O	查核《能源管理系統內部稽核程序書》(03C0-2-50-004)及「能管內部稽核計畫」(03C0-4-50-002)，稽核方案已訂明頻率、方法、職責及報告要求，符合本條要求。	
		稽核規劃是否特別考量重大能源使用（SEUs）過程及先前稽核結果？		O	查核本次稽核計畫，規劃時已將重大能源使用過程納入考量；本年度為首次稽核，無先前稽核結果可資參考，符合本條要求。	
		稽核員是否經專業訓練並確保客觀公正（不稽核自身負責之工作）？		O	查核稽核員資格與分工，稽核員均完成內部稽核員訓練，且未稽核自身職掌業務，符合本條要求。	
		稽核結果是否確實報告予相關管理階層（能源管理盤查小組、總務室主任、ISO 50001管理代表）？		O	查核稽核結果提報情形，已報告予能源管理盤查小組及ISO 50001管理代表，並將提報管理審查，符合本條要求。	
		是否於內部稽核完成後召開管理審查會議，並由院長主持（院長因故不能主持時，由ISO 50001管理代表受授權主持）？		O	查核《能源管理手冊》9.3節及管理審查排程，已訂明於內部稽核完成後召開管理審查會議（排定115/08/13），符合本條要求。	

9.3	管理審查	審查輸入是否涵蓋前期決議執行狀況、內外部環境變遷、稽核結果、守規性評估等？	03C0-1-50-001 能源管理手冊 (9.3 管理審查)	OFI	查核手冊9.3節，管理審查輸入與輸出事項已條列規定；惟項目繁多且未分類，實務上不易逐項確認是否齊備。建議以投入 / 產出對照表方式呈現。	魯仲麟
		審查輸出是否包含持續改善機會、EnMS變更需求及資源分配決議？		O	查核手冊9.3節，審查輸出已涵蓋持續改善機會、系統變更需求及資源配置決議，符合本條要求。	
		管理審查過程是否保存文件化資訊作為結果證據？		O	查核手冊9.3節，已訂明審查結果應保存文件化資訊作為證據，符合本條要求。	
10.1	不符合事項與矯正措施	發生不符合事項 (未達節能目標、違反SOP、設備異常能耗) 時，是否採取應對措施並保留紀錄？	03C0-1-50-001 能源管理手冊 (10.1 不符合與矯正措施)	OFI	查核《能源管理手冊》10.1節，不符合事項之處理步驟已訂定；惟未明定各類來源不符合事項之結案權責，本次稽核所開立事項之結案層級無明確依據。建議明訂結案權責分工。	黃建仁
		是否查明不符合原因並評估是否有類似不符合事項之可能？		O	查核手冊10.1節，已訂明應查明原因並評估是否有類似或可能發生之不符合事項，符合本條要求。	
		矯正措施之有效性是否經審查，必要時是否對EnMS作出變更？		O	查核手冊10.1節，已訂明矯正措施有效性之審查及必要時對系統作出變更，符合本條要求。	
10.2	持續改進	本院是否將監督量測、內部稽核及管理審查之結果視為改進動能？	03C0-1-50-001 能源管理手冊 (10.2 持續改進)	O	查核《能源管理手冊》10.2節，已訂明將監督量測、內部稽核及管理審查結果視為改進動能，符合本條要求。	
		是否可具體舉例說明近期能源管理系統適用性、適切性或有效性之改進成果？		O	經查證，本年度已完成能源管理系統文件化架構建置 (一階1本、二階8本、三階4本)，並依衛生福利部補助計畫推動節能改善，具體展現系統建置成果，符合本條要求。	
		本次內部稽核所開立之不符合事項與改善機會，是否已完成矯正並驗證其有效性？		O	本次稽核共開立不符合事項3件、改善機會18件。矯正措施執行情形 (追蹤至115/09/17)：不符合事項1、3已藉由《能源管理手冊》第3版、二階程序書第2版、三階標準作業程序第2版及《文件清冊》第3版之全面改版完成矯正，四階表單已完成編號並納入清冊管制 (03C0-4-50-001 ~ 013)；不符合事項2已於手冊5.3節統一管理代表任命依據、章程第九點配合修正。改善機會18件亦一併納入上開改版辦理。矯正結果經稽核員複查確認有效，並提報管理審查。	