

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **77** /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 12 năm 2016

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 10569 Ngày: 07/12/16 Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây tại Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 27/7/2016 (hồ sơ kèm theo) và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4208/TDDHS-STNMT ngày 30/11/2016, Công văn số 4209/STNMT-TNN ngày 30/11/2016 về việc thẩm định sơ, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây, địa chỉ tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải:

- Hiện tại: Qua hầm tự hoại chảy vào hầm rút và thấm xuống đất;
- Khi hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung: suối Huy Măng thuộc thôn Tan Vía, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí xả nước thải:

- a) Địa điểm: Suối Huy Măng thuộc thôn Tan Vía, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trực 108 độ múi chiều 3 độ) như sau: X (m): 1657.000, Y (m): 535.785.

3. Phương thức xả nước thải:

- Hiện tại: qua hầm tự hoại chảy vào hầm rút và thấm xuống đất;
- Khi hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung: tự chảy về suối Huy Măng thuộc thôn Tan Vía, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất theo thiết kế: 40,0m³/ngày đêm tương đương 1,66m³/giờ.

6. Chất lượng nước thải: đạt cột B, K = 1,2 theo QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế khi xả vào nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải, cụ thể:

TT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn cho phép xả thải (cột B QCVN 28:2010/BTNMT)
1	pH	-	6,5 – 8,5
2	BOD5 (20oC)	mg/l	50
3	COD	mg/l	100
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	100
5	Sunfua (tính theo H ₂ S)	mg/l	4,0
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	10
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	50
8	Phosphat (tính theo P)	mg/l	10
9	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	20
10	Coliforms	MPN/100ml	5000

7. Thời hạn của giấy phép là: 03 năm kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây.

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Đề án xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tây định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây; Chủ tịch UBND xã Sơn Dung; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, P.NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ634).

 **CHỦ TỊCH**
CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng