

Số: 67 /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 10 năm 2016.

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

TRUNG TÂM CÔNG BẢO & TÍN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 8418
ĐẾN	Ngày: 12/10/16
	Chuyên:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tân Ốc Đảo ký ngày 08/9/2016 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3196/STNMT ngày 06/10/2016, kèm theo văn bản số 3195/TĐHS-TNMT ngày 06/10/2016 thẩm định hồ sơ Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tân Ốc Đảo tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tân Ốc Đảo, địa chỉ tại thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải (Chợ Châu Ổ) vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước khu dân cư thị trấn Châu Ổ sau đó tự chảy ra sông Trà Bồng.

2. Vị trí xả nước thải

a) Địa điểm: Hệ thống thoát nước khu dân cư thị trấn Châu Ổ thuộc tại trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trực 108 độ, múi chiều 3 độ) như sau: X (m): 581.314, Y (m): 1692.550.

3. Phương thức xả nước thải: Nước thải của Chợ Châu Ổ sau khi qua hệ thống xử lý được thải ra hệ thống thoát nước khu dân cư thị trấn Châu Ổ và tự chảy về nguồn tiếp nhận là sông Trà Bồng theo phương thức xả mặt.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục.

5. Lưu lượng xả thải:

a) Trung bình: $16,0\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ (mười sáu);

b) Lớn nhất: $23,0\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ (hai mươi ba).

6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Đạt chỉ tiêu cột B, K = 1,0 theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

TT	Thông số	Đơn vị	Nước thải sau khi xử lý	Giới hạn cho phép xả thải (cột B QCVN 14:2008/BTNMT)
1	pH	-	6,81	5 – 9
2	TSS	mg/l	90	100
3	BOD ₅	mg/l	45,1	50
4	TDS - HT	mg/l	237	1000
5	Photphat (PO_4^{3-})	mg/l	1,92	10
6	Amoni NH_4^+ (tính theo N)	mg/l	8,8	10
7	Nitrat (NO_3^-) (tính theo N)	mg/l	0,04	50
8	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	<1,4	20
9	Sulfua (H_2S)	mg/l	<0,01	4
10	Coliforms	MPN/100ml	4.300	5.000

7. Thời hạn của giấy phép là: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tân Ốc Đảo

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tân Ốc Đảo được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Sơn định kỳ và đột xuất thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tân Ốc Đảo. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.


Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tân Ốc Đảo còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Chủ tịch UBND thị trấn Châu Ổ; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tân Ốc Đảo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh466).



Đặng Văn Minh