

Số: 08/GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2017

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

TRUNG TÂM CÔNG BẢO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....635.....
	Ngày: 19/01/17
	Chuyên:.....

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC ký ngày 07/12/2016 và hồ sơ kèm theo; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 155/TĐHS-STNMT ngày 11/01/2017 về việc thẩm định hồ sơ Hồ sơ báo cáo xả thải vào nguồn nước cho Bến số 1 - Cảng Dung Quất thuộc địa phận xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 156/STNMT-TNN ngày 11/01/2017 về việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Bến số 1 - Cảng Dung Quất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (địa chỉ tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được xả nước thải vào nguồn nước, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải:

Khu vực biển Dung Quất thuộc địa phận xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí xả nước thải:

a) Địa điểm: khu vực biển Dung Quất tại Bến số 1 - Cảng Dung Quất thuộc địa phận xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Tọa độ vị trí xả nước thải: theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trực 108 độ múi chiều 3 độ như sau: X (m): 1704.945, Y (m): 585.377.

3. Phương thức xả nước thải: tự chảy về hệ thống thoát nước mưa của Bến số 1 - Cảng Dung Quất.

4. Chế độ xả nước thải: liên tục.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất theo thiết kế: 13,84 m³/ngày đêm (mười ba phẩy tám bốn) tương đương 0,576 m³/giờ.

6. Chất lượng nước thải: đạt cột B, theo QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, cụ thể:

TT	Thông số	Đơn vị	Nước thải sau khi xử lý	Giới hạn cho phép xả thải (cột B QCVN 14:2008/BTNMT)
1	pH-HT	-	7,35	5,5 – 9,0
2	COD	mg/l	40,2	-
3	BOD5	mg/l	16,04	50
4	Amoni (N-NH ₄ ⁺)	mg/l	0,4	10
5	P-tổng	mg/l	0,21	-
6	Chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	14	100
7	Coliforms	MPN/100 ml	4600	5000

7. Thời hạn của giấy phép là: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, UBND huyện Bình Sơn định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.


Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Chủ tịch UBND xã Bình Thuận; Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- VPUB: PCVP (NL), NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CN (lnphong22)



Đặng Văn Minh