

Số: **16** /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày **01** tháng **4** năm 2020

**GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 31/10/2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh; đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 940/STNMT-TNN ngày 23/3/2020 và Báo cáo thẩm định hồ sơ số 939/TĐHS-STNMT ngày 23/3/2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, địa chỉ: Số 822 đường Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của thành phố Quảng Ngãi trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí nơi xả nước thải:

a) Địa điểm: Hố ga nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;



b) Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 108, múi chiều 3 độ):

Vị trí	X (m)	Y (m)
Vị trí xả thải	1675734	584221

3. Phương thức xả nước thải: Theo phương thức xả mặt.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục hàng ngày (24/24 giờ).

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 85 m<sup>3</sup>/ngày đêm (tám mươi lăm), tương đương 3,541 m<sup>3</sup>/giờ.

6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Cột B QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận, cụ thể:

STT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn cho phép xả thải (QCVN 28:2010/BTNMT Cột B ,K=1)
1	pH	-	6,5 – 8,5
2	BOD <sub>5</sub>	mg/l	50
3	COD	mg/l	100
4	Sunfua (tính theo H <sub>2</sub> S)	mg/l	4
5	Amoni (tính theo N)	mg/l	10
6	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	100
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	50
8	Phosphat (tính theo P)	mg/l	10
9	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20
10	Coliforms tổng số	MPN/100ml	5.000
11	Salmonella	Vi khuẩn/100 ml	KPH
12	Shigela	Vi khuẩn/100 ml	KPH
13	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100 ml	KPH

f) Thời hạn của giấy phép: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

**Điều 2.** Các yêu cầu đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nguồn nước tiếp nhận:

- Vị trí, lưu lượng nước thải: Vị trí quan trắc trước và sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh; đo lưu lượng tại đồng hồ xả thải; thông số quan trắc theo Khoản 6, Điều 1 Giấy phép này;

- Quan trắc chất lượng nước mặt: Vị trí là hệ thống thoát nước chung của khu vực nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố



Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cách vị trí xả nước thải 10 m về phía Tây; Thông số: pH, BOD<sub>5</sub>, COD, TSS, amoni (tính theo N), sunfua (tính theo H<sub>2</sub>S), nitrat (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>) (tính theo N), tổng Coliform, dầu mỡ động, thực vật, photphat (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>) (tính theo P);

- Tần suất: 06 tháng/lần.

3. Định kỳ 06 tháng/lần tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/6 và 15/12 hàng năm, về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

**Điều 3.** Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

**Điều 5.** Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định.

**Điều 6.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này/.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- VPUB: PCVP (NN), HCC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (hc135).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**