

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

TRUNG TÂM CÔNG BẢO & TÍN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 2208
	Ngày: 07/4/15
	Chuyên: Căn cứ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012.

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi ngày 12/3/2015 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 629/STNMT ngày 19/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi, địa chỉ tại 06 đường Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí xả nước thải:

- Địa điểm: Lô C1-1, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 108 múi chiếu 3 độ), cụ thể: X (m): 1680.979, Y (m): 585.206.

3. Phương thức xả nước thải: tự chảy về nguồn tiếp nhận (cống thoát nước KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong).

4. Chế độ xả nước thải: liên tục.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 5 m³/ngày đêm; 0,208 m³/giờ.

6. Chất lượng nước thải: cột B – QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cụ thể:

ST T	Thông số	Đơn vị	Nước thải sau khi xử lý	Giới hạn cho phép xả thải (cột B QCVN 40:2011/BTNMT)
1	pH	-	5,81	5,5 – 9,0
2	BOD ₅	mg/l	42	54
3	COD	mg/l	93	162
4	TSS	mg/l	57	108
5	Sắt tổng (Fe)	mg/l	2,76	5,4
6	As	mg/l	0,027	0,108
7	Đồng (Cu)	mg/l	0,75	2,16
8	Hg	mg/l	KPH	0,011
9	Coliform	MPN/100 ml	230	5.000
10	Cr	mg/l	<0,01	-
11	Zn	mg/l	2,116	3,24
12	Dầu, mỡ khoáng	mg/l	<0,1	10,8

7. Thời hạn của giấy phép là 05 năm.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước;

5. Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sơn Tịnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan thường xuyên kiểm tra theo định kỳ và đột xuất việc xả nước thải và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây

- lắp An Ngãi còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT(CN,NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(CN,NL), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.huy101.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Như Sô