

Số: **22** /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng 4 năm 2019

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

T CÔNG BẢO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 230
	Ngày: 26/11/2019
	Chuyên: Căn cứ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ ký ngày 21/01/2019; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1676/TĐHS-STNMT ngày 22/4/2019 về việc thẩm định Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ cho Chợ Sa Huỳnh kết hợp khu nhà ở thương mại dịch vụ xã Phổ Thạnh và Công văn số 1677/STNMT-TNN ngày 22/4/2019 về việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Chợ Sa Huỳnh kết hợp khu nhà ở thương mại dịch vụ xã Phổ Thạnh thuộc Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ, địa chỉ tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung của xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí nơi xả nước thải:

a) Địa điểm: Công thoát nước thải chung của xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Tọa độ vị trí xả nước thải theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trực 108 độ múi chiều 3 độ):

Vị trí	X (m)	Y (m)
Vị trí xả thải	1662.938,04	614.916,47

3. Phương thức xả nước thải: xả nước thải theo phương thức xả mặt.
4. Chế độ xả nước thải: liên tục hàng ngày (24/24 giờ).
5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 36,985 m³/ngày đêm, tương đương 1,54 m³/giờ.
6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Cột B, K=1 QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận, cụ thể:

STT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn cho phép xả thải QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, k=1)
1	pH	-	5 – 9
2	TSS	mg/l	100
3	TDS	mg/l	500
4	BOD ₅	mg/l	50
5	Amoni (tính theo N)	mg/l	10
6	Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/l	50
7	Photphat (PO ₄ ³⁻) (tính theo P)	mg/l	10
8	Sunfua (tính theo H ₂ S)	mg/l	4.0
9	Tổng chất hoạt động bề mặt	mg/l	10
10	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20
11	Tổng Coliform	MPN/100ml	5.000

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm kể từ ngày được cấp phép

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.
2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận:
 - a) Quan trắc chất lượng nước thải
 - Vị trí quan trắc trước hệ thống xử lý nước thải; thông số quan trắc theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; tần suất: 06 tháng/lần.
 - Vị trí quan trắc sau hệ thống xử lý nước thải; thông số quan trắc theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; tần suất: 06 tháng/lần.

b) Quan trắc chất lượng nước nguồn tiếp nhận:

Vị trí quan trắc: hệ thống thoát nước chung của xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thông số: pH, Amoni, BOD₅, TSS, Nitrat (NO₃⁻); Photphat (PO₄³⁻); Tổng Coliform. Tần suất: 06 tháng/lần.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Đức Phổ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

6. Trước khi có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ phải báo cáo bằng văn bản và kèm theo Phiếu kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu ra và đầu vào của hệ thống xử lý nước thải Chợ Sa Huỳnh kết hợp khu nhà ở thương mại dịch vụ xã Phổ Thạnh gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát.

Điều 3. Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp UBND huyện Đức Phổ định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; Chủ tịch xã Phổ Thạnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, pNNTNlesang86

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính