

Số: 03 /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2017

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

| | |
|-------------------|------------------|
| CV ĐẾN | Số:.....100..... |
| | Ngày: 12/01/17 |
| | Chuyên:..... |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xét đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn ngày 20/10/2016 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4722/STNMT-TNN ngày 29/12/2016, kèm theo văn bản số 4721/TĐHS-STNMT ngày 29/12/2016 thẩm định hồ sơ Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn tại thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn; địa chỉ: Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Công thoát nước chung thuộc thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí xả nước thải:

2.1. Địa điểm: Công thoát nước chung thuộc thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2.2. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trực 108 độ, múi chiều 3 độ, X (m): 1700.416; Y (m): 619575.

3. Phương thức xả nước thải: tự chảy theo ống nhựa uPVC $\Phi 110\text{mm}$ đến công thoát nước chung thuộc thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: $70,0\text{m}^3/\text{ngày}$ đêm tương đương $2,92\text{m}^3/\text{giờ}$.

6. Chất lượng nước thải: Đạt Cột B QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, cụ thể:

| STT | Thông số | Đơn vị | Nước thải sau khi xử lý | Giới hạn cho phép xả thải (cột B QCVN 14:2008/BTNMT) |
|-----|---|-----------|-------------------------|--|
| 1 | pH | - | 6,6 | 5 – 9 |
| 2 | BOD ₅ | mg/l | 35 | 50 |
| 3 | TSS | mg/l | 60 | 100 |
| 4 | TDS - HT | mg/l | 360 | 1000 |
| 5 | Sulfua (H ₂ S) | mg/l | 0,39 | 4 |
| 6 | Amoni NH ₄ ⁺ (tính theo N) | mg/l | 6,2 | 10 |
| 7 | Nitrat(NO ₃ ⁻) (tính theo N) | mg/l | 18,5 | 50 |
| 8 | Dầu mỡ ĐTV | mg/l | 2,19 | 20 |
| 9 | Chất hoạt động bề mặt | mg/l | 0,56 | 10 |
| 10 | Photphat (PO ₄ ³⁻) | mg/l | 5,02 | 10 |
| 11 | Coliform | MPN/100ml | 1.200 | 5.000 |

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm.

Điều 2. Các yêu cầu Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn.

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15/12), tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này đối với Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực thin hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn; Chủ tịch UBND xã An Vĩnh; Giám đốc Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCT Thường trực UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường);
- VPUB: PCVP(NL), CNXD, TH, CBTH;
- Lưu: VT,pNNTN(LeSang12).



Đặng Văn Minh