

Số: 72 /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 11 năm 2016

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 9391
	Ngày: 08/11/16
	Chuyên:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ ký ngày 13/10/2016 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3616/STNMT-TNN ngày 25/10/2016, kèm theo văn bản số 3615/TĐHS-STNMT ngày 25/10/2016 thẩm định hồ sơ Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, địa chỉ tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Sông Liên.

2. Vị trí xả nước thải

a) Địa điểm: Sông Liên thuộc thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

b) Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trực 108 độ, múi chiều 3 độ): X (m): 1633.396; Y (m): 587.390.

3. Phương thức xả nước thải: Xả tràn tự động khi mực nước trong bể cuối của hệ thống xử lý nước thải tập trung đầy, sau đó nước thải theo mương dẫn tự chảy về nguồn tiếp nhận là sông Liên thuộc thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục.

5. Lưu lượng xả thải lớn nhất theo thiết kế: 50,0m³/ngày đêm (Năm mươi).

6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Đạt chỉ tiêu cột B, K = 1,2 theo QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế khi xả vào nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

TT	Thông số	Đơn vị	Nước thải sau khi xử lý	Giới hạn cho phép xả thải (cột B QCVN 28:2010/BTNMT)
1	pH	-	6,81	6,5 – 8,5
2	TSS	mg/l	19	100
3	BOD5	mg/l	24,3	50
4	COD	mg/l	41,2	100
5	H ₂ S	mg/l	<0,01	4,0
6	Amoni NH ₄ ⁺ (tính theo N)	mg/l	0,42	10
7	Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/l	2,1	50
8	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	<1,4	20
9	Photphat (PO ₄ ³⁻)	mg/l	1,5	10
10	Coliforms	MPN/100ml	350	5000

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Tơ định kỳ và đột xuất kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ có nhu cầu tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ; Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tơ; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- VPUB: PCVP(NL, VX), KGVX, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh524).



Đặng Văn Minh