


Số: 2531 /GP-BTNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi và Hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi (có địa chỉ tại thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung sau:

1. Tên công trình: thủy điện Sơn Tây.
2. Mục đích khai thác, sử dụng nước: phát điện.
3. Nguồn nước khai thác, sử dụng: sông Đắc Drinh - phụ lưu cấp 1 của sông Đắc Lô, phụ lưu cấp 2 của sông Trà Khúc (đập chính) và suối Tả Mực - phụ lưu cấp 1 của sông Đắc Drinh.
4. Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước:
 - Các xã Sơn Dung, Sơn Mùa và Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
 - Tọa độ (hệ tọa độ VN2000) các hạng mục công trình:

TT	Hạng mục	Tọa độ	
		X	Y
1	Đập chính	1659897	538525
2	Đập chuyển nước	1659853	538763
3	Nhà máy	1660968	541760

5. Chế độ khai thác: hồ chứa công trình thủy điện Sơn Tây vận hành theo chế độ điều tiết ngày đêm. 4

6. Lượng nước khai thác, sử dụng:

Công suất lắp máy là 18MW; lưu lượng lớn nhất qua nhà máy thủy điện là 22,2 m³/s;

7. Phương thức khai thác, sử dụng: công trình thủy điện Sơn Tây là công trình thủy điện kiểu đường dẫn, gồm 2 tuyến đập: tuyến đập chính trên sông Đăk Drinh và tuyến đập chuyển nước trên suối Tà Mực – phụ lưu cấp 1 của sông Đăk Drinh. Nhà máy cách đập chính khoảng 3km về phía hạ lưu, nước sau khi phát điện được xả trả lại sông Đăk Drinh.

8. Thời hạn của Giấy phép là mười (10) năm, kể từ ngày ký.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi:

1. Chỉ được phép khai thác, sử dụng nước với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này khi hồ chứa công trình thủy điện Sơn Tây đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép tích nước theo quy định.

2. Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp Giấy phép đồng ý bằng văn bản.

3. Thực hiện đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc và quy trình vận hành hồ Sơn Tây được cơ quan có thẩm quyền ban hành; tuân thủ theo lệnh vận hành hồ chứa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp khác.

4. Bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập không nhỏ hơn lưu lượng dòng chảy tối thiểu xả sau đập thủy điện Đăkdrinh cộng với 1,4 m³/s; khi có yêu cầu cấp nước gia tăng ở hạ du của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, công trình thủy điện Sơn Tây phải xả nước về hạ du theo yêu cầu.

5. Trường hợp thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất ở hạ du, phải phối hợp chặt chẽ với địa phương và các tổ chức khai thác, sử dụng nước có liên quan để điều chỉnh chế độ vận hành phát điện, lưu lượng xả nước qua đập cho phù hợp.

6. Xây dựng quy chế, phương án phối hợp vận hành giữa hồ Sơn Tây với các hồ chứa phía thượng lưu trong việc đảm bảo an toàn công trình, dòng chảy tối thiểu, cấp nước hạ du sông Đăk Drinh. Đặc biệt là việc phối hợp vận hành với hồ chứa Đăkdrinh, đảm bảo không ảnh hưởng đến nhiệm vụ điều tiết cát, giảm lũ, cấp nước hạ du, đảm bảo an toàn hạ du, duy trì dòng chảy tối thiểu của hồ chứa Đăkdrinh được quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, quy trình vận hành hồ Đăkdrinh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Lắp đặt thiết bị đo đặc mực nước hồ, lưu lượng xả sau đập, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, lưu lượng phát điện của nhà máy; lắp đặt camera giám sát việc xả nước, xả dòng chảy tối thiểu; thực hiện việc đo đạc, quan trắc và truyền thông tin, dữ liệu tới Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, kiểm tra, giám sát. 4

8. Bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước của công trình; quan trắc, dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa; lập sổ theo dõi lượng nước khai thác, sử dụng hàng ngày, tháng, năm.

9. Bảo đảm vận hành công trình an toàn, có phương án để đối phó với tình huống vỡ đập, các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân; có trách nhiệm hỗ trợ người dân địa phương nơi xây dựng công trình.

10. Thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp phép; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.

11. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kết quả quan trắc, tình hình khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng nước tại công trình thủy điện Sơn Tây.

12. Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý tài nguyên nước ở Trung ương và địa phương. Nếu có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu tới nguồn nước, môi trường và sự ổn định của công trình, Công ty có trách nhiệm báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

13. Cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác, sử dụng nước của công trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

14. Nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thuế tài nguyên và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu công trình thủy điện Sơn Tây còn tiếp tục khai thác, sử dụng với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương;
- Thanh tra Bộ;
- Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV NL Sovico Quảng Ngãi (02);
- Lưu: VT, VPMC Bộ TNMT, Hồ sơ cấp phép (02), TNN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Linh Ngọc

