

Số: 09 /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 01 năm 2016

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

TRUNG TÂM CÔNG BẢO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐEN	Số: 819
	Ngày: 26/01/16
	Chuyên:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét Đơn đề nghị ngày 14/12/2015 của Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Ngãi về việc đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 129/STNMT ngày 18/01/2016 về việc cấp giấy phép xả nước thải Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ngãi và Thẩm định hồ sơ số 128/TĐHS-STNMT ngày 18/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ngãi, địa chỉ tại số 184 đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hồ ga đường Hùng Vương.

2. Vị trí xả nước thải

a) Địa điểm: Hồ ga đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 108 múi chiếu 3 độ) như sau: X (m): 584.656, Y (m): 1672.492.

3. Phương thức xả nước thải: Dùng bơm xả nước thải từ hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện ra mương dẫn, sau đó nước thải tự chảy về nguồn tiếp nhận là hồ ga đường Hùng Vương.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục.

5. Lưu lượng xả thải lớn nhất theo thiết kế: 100,0m³/ngày đêm, tương đương 4,17m³/giờ.

6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Đạt cột B, K = 1,2 theo QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế khi xả vào nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

TT	Thông số	Đơn vị	Nước thải sau khi xử lý	Giới hạn cho phép xả thải (cột B QCVN 28:2010/BTNMT)
1	pH	-	7,3	6,5 – 8,5
2	TSS	mg/l	36	120
3	BOD5	mg/l	50	60
4	COD	mg/l	87	120
5	H ₂ S	mg/l	0,56	4,8
6	Amoni NH ₄ ⁺ (tính theo N)	mg/l	7,82	12
7	Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/l	10,4	60
8	Dầu mỡ ĐTV	mg/l	2,04	24
9	Photphat (PO ₄ ³⁻)	mg/l	4,52	12
10	Coliforms	MPN/100ml	1100	5000

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ngãi:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ngãi được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.


Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND phường Trần Phú; Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh31).



Phạm Trường Thọ