

Số: ~~44~~ /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày ~~08~~ tháng 7 năm 2016

**GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <u>5492</u> Ngày: <u>09/7/16</u> Chuyên:

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi ngày 06/6/2016 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản thẩm định hồ sơ số 1706/TĐHS-TNMT ngày 27/6/2016 và Công văn số 1707/STNMT ngày 27/6/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi thăm dò nước dưới đất phục vụ cấp nước tưới cảnh quan công viên Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích thiết kế giếng khoan: đánh giá lưu lượng, chất lượng nước dưới đất phục vụ cấp nước tưới cảnh quan công viên Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi.

2. Quy mô thiết kế giếng khoan: gồm 03 giếng khoan với lưu lượng thăm dò, khai thác dự kiến khoảng 119 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

3. Vị trí thiết kế giếng khoan: khu vực phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và có tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trực 108 múi chiều 3 độ) như sau:

+ GK1: X (m): 585.035; Y (m): 1675.977.

+ GK2: X (m): 585.033; Y (m): 1675.865.

+ GK3: X (m): 585.089; Y (m): 1676.011.

4. Tầng chứa nước thiết kế giếng thăm dò: Holocen (qh).

5. Khối lượng các hạng mục thăm dò chủ yếu gồm:

- Xác định và lập hồ sơ địa hình khu vực thăm dò tỉ lệ 1:5.000.

- Đo và xác định chính xác tọa độ, độ cao công trình thăm dò ở thực địa.

- Khoan 03 giếng với độ sâu dự kiến 35m/giếng.

- Bơm thổi rửa: 01 - 03 ca máy/giếng.
- Hút nước thí nghiệm: 03 ca máy/giếng.
- Phân tích 01 mẫu nước/giếng.

6. Thời hạn của giấy phép: 01 tháng kể từ ngày được cấp phép thăm dò.

**Điều 2.** Các yêu cầu cụ thể đối với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.
2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
3. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến thiết kế, thi công công trình thăm dò.
4. Chịu sự kiểm tra, giám sát của UBND phường Trương Quang Trọng, UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

**Điều 3.** Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

**Điều 4.** Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng; Giám đốc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường);
- VPUB: PCVP(NL), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.huy248



**Trần Ngọc Căng**