

Số: 75/GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2016

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

TRUNG TÂM CÔNG BẢO & TÍN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 103824
ĐẾN	Ngày: 01/12/16
Chuyên:	

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét Đơn đề ngày 23/9/2016 của Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (có hồ sơ kèm theo);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4044/TĐHS-STNMT ngày 21/11/2016 về kết quả thẩm định hồ sơ và Công văn số 4045/STNMT-TNN ngày 21/11/2016 về việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi, địa chỉ: Lô CN-03, Đường số 2, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung KCN Tịnh Phong.

2. Vị trí xả nước thải:

a) Địa điểm: KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Tọa độ vị trí xả nước thải: theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trực 108 độ múi chiều 3 độ như sau: X (m): 1681.449, Y (m): 585.435.

3. Phương thức xả nước thải: Tự chảy về hệ thống mương thoát nước chung KCN Tịnh Phong thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục.

5. Lưu lượng xả thải lớn nhất theo thiết kế: $150,0\text{m}^3/\text{ngày.đêm}$ (Một trăm năm mươi) tương đương $6,25\text{m}^3/\text{giờ}$.

6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: đạt cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

T T	Thông số	Đơn vị	Nước thải sau khi xử lý	Giới hạn cho phép xả thải (cột B QCVN 40:2011/BTNMT)
1	pH-HT	-	6,52	5,5 – 9,0
2	BOD5	mg/l	14,8	49,5
3	TSS	mg/l	7	99
4	Amoni (N-NH ₄ ⁺)	mg/l	4,55	9,9
5	P-tổng	mg/l	4,57	5,49
6	Dầu, mỡ động thực vật	mg/l	<1,4	9,9
7	Coliforms	MPN/100ml	150	5000

7. Thời hạn của giấy phép là: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi.

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi còn tiếp tục xả nước thải với các nội

dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; Chủ tịch UBND xã Tịnh Phong; Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước
(thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường);
- VPUB: PCVP(NL), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.huy451



Trần Ngọc Căng