

Số: 18/GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2020

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 06/02/2020 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm; đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 969/STNMT-TNN ngày 23/3/2020 và Báo cáo thẩm định hồ sơ số 968/TĐHS-STNMT ngày 23/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, địa chỉ: Số 112 - đường Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của Phường Nguyễn Nghiêm trên tuyến đường Huỳnh Công Thiệu, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí nơi xả nước thải:

a) Địa điểm: Hồ ga nằm trên đường Huỳnh Công Thiệu, Tổ dân phố 6, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Tọa độ vị trí xả nước thải: Theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trực 108 độ, múi chiều 3 độ):

Vị trí	X (m)	Y (m)
Vị trí xả thải	1638982	603167

3. Phương thức xả nước thải: Xả nước thải theo phương thức xả mặt.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục hàng ngày (24/24 giờ).

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 150 m³/ngày đêm (một trăm năm mươi), tương đương 6,25 m³/giờ.

6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Cột B QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận, cụ thể:

STT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn cho phép xả thải (QCVN 28:2010/BTNMT Cột B ,K=1)
1	pH	-	6,5 – 8,5
2	BOD ₅	mg/l	50
3	COD	mg/l	100
4	Sunfua (tính theo H ₂ S)	mg/l	4
5	Amoni (tính theo N)	mg/l	10
6	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	100
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	50
8	Phosphat (tính theo P)	mg/l	10
9	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20
10	Coliforms tổng số	MPN/100ml	5.000

f) Thời hạn của giấy phép: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận:

- Quan trắc nước thải: Vị trí quan trắc trước và sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm; đo lưu lượng tại đồng hồ xả thải; thông số quan trắc theo Khoản 6, Điều 1 Giấy phép này;

- Quan trắc chất lượng nước mặt: Vị trí là hệ thống thoát nước chung của khu vực nằm trên trục đường Huỳnh Công Thiệu, Tổ dân phố 6, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ cách vị trí xả nước thải 10m về phía thượng nguồn; Thông số: pH, BOD₅, COD, TSS, amoni (tính theo N), sunfua (tính

H₂S), nitrat (NO₃⁻) (tính theo N), tổng Coliform, dầu mỡ động, thực vật, photphat (PO₄³⁻) (tính theo P);

- Tần suất: 06 tháng/lần.

3. Định kỳ 06 tháng/lần tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/6 và 15/12 hàng năm, về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ định kỳ và đột xuất kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; Chủ tịch UBND Phường Nguyễn Nghiêm; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- VPUB: PCVP (NN), HCC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (hc136).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính