

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E


F




HORIZONTAL 800 × 800  
(rodantes y pedestal)



HORIZONTAL 500 × 500



BALDES 500 × 500



BALDE 5 a 7 L (1:5)  
con tapa y manijas

### NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

- 1) Chapas horizontales o de piso para extintores rodantes y soportes pedestal: 800 × 800 ó 500 × 500, franjas rojas y blancas de 100 mm a 45° respecto de los bordes, borde fotoluminiscente de 15 mm, datos del PRS, número del puesto (60) y tipos de fuego (140 × 140) (7.2.6, figura 4).
- 2) Colores firmes y resistentes a la abrasión del tránsito y la limpieza; UV en exteriores (7.2.1).
- 3) Extintores para líquidos combustibles (garajes, grupos electrógenos, etc.): puesto con dos baldes de 5 L a 7 L, con tapa y manijas, que permitan volcar su contenido; gránulos absorbentes reemplazados anualmente en el mantenimiento del extintor (6.2.19).
- 4) Chapa de baldes 500 × 500 con datos del PRS (390) y número del puesto (80) (7.5, figura 6).
- 5) Soporte pedestal: sobre chapa horizontal, eventualmente fijado al solado (3.14).

|                                            |                                                                                                                     |                      |                                                 |                                                                                                                |                                       |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                            | Fecha                                                                                                               | Nombre               | Propietario<br><b>FLAMA S.A.</b>                | Reemplaza a / Reemplazado por<br>-                                                                             |                                       |  |
| Dibujó                                     | 28/09/26                                                                                                            | T. Sinay             |                                                 | Denominación<br><br><b>Chapas de piso y baldes</b><br><br>IRAM 3517-2:2020 - 6.2.19, 7.2.6, 7.5, figuras 4 y 6 | Material<br><br><b>Ver notas</b>      |  |
| Revisó                                     |                                                                                                                     |                      | Edición<br><b>1</b>                             |                                                                                                                | Fecha de emisión<br><b>28/09/2026</b> |  |
| Aprobó                                     |                                                                                                                     |                      | Hoja<br><b>1 / 1</b>                            |                                                                                                                | Idioma<br><b>es</b>                   |  |
| Escala<br><b>1:10</b>                      | Método de proyección<br> ISO E |                      | Tipo de documento<br><b>Plano de señalética</b> |                                                                                                                | N° de plano<br><b>FL_SEN_07</b>       |  |
| Tolerancias generales<br><b>ISO 2768-m</b> |                                                                                                                     | Formato<br><b>A3</b> |                                                 |                                                                                                                |                                       |  |