



EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 1 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla  $\leq 40$  mm en la pollera con 3 leyendas.
  - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
  - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
  - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
  - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 30 × 259 (esc. 1:1) - amarillo; leyendas negras repetidas  
Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 30 mm ( $\leq 40$ , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.



| LISTA - BOM FL_SUS_ABC_1kg |                |                                                           |            |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Glo.                       | Código BOM     | Denominación                                              | Cant.      |
| 1                          | SUS-ABC_1kg-01 | Faja amarilla de sustituto 30 × 259                       | 1          |
| —                          | SUS-ABC_1kg-02 | Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)        | 1          |
| —                          | SUS-ABC_1kg-03 | Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)                         | 1          |
| —                          | SUS-ABC_1kg-04 | Remito de préstamo con membrete                           | 1/préstamo |
| —                          | FL_MAT_ABC_1kg | Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_1kg) | 1          |

|                       |                                                                                       |          |                               |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                 | Nombre   | Propietario                   | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                              | T. Sinay |                               | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                       |          | Denominación                  | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                       |          |                               | Ver lista                     |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                  |          |                               | Edición                       | Fecha de emisión |
| 1:5                   |  |          | Extintor sustituto            | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                       | Formato  |                               | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                       | A3       | Identificación sobre ABC 1 kg | 1 / 1                         | es               |
|                       |                                                                                       |          | Tipo de documento             | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                       |          | Extintor sustituto            | FL_SUS_ABC_1kg                |                  |

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg