






NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).



3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.




ISOMETRÍA

27	1	Precinto de fábrica	ABC2.5-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC2.5-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	ABC2.5-25	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC2.5-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC2.5-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC2.5-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC2.5-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	ABC2.5-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,015	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	ABC2.5-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,095	
18	1	Tobera con portatobera	ABC2.5-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	ABC2.5-17	Caucho sintético	0,037	
16	1	Racor de manguera	ABC2.5-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	ABC2.5-15	Tubo PVC rígido	0,036	
14	1	Pasador de seguridad	ABC2.5-14	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
13	1	Eje de palanca	ABC2.5-13	Acero inox. AISI 304	0,003	
12	1	Manija de transporte	ABC2.5-12	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,068	
11	1	Manija de accionamiento	ABC2.5-11	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,16	
10	1	Resorte de válvula	ABC2.5-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	ABC2.5-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	ABC2.5-07	Latón forjado	0,147	
6	1	Collarín de válvula	ABC2.5-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	ABC2.5-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	ABC2.5-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC2.5-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,166	embutido
2	1	Cúpula	ABC2.5-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,173	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC2.5-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	1,01	costura long. MAG


Pos.	Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.		
		Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -			
Dibujó	28/09/26	T. Sinay				Material Ver lista de piezas			
Revisó				Denominación Extintor ABC 2,5 kg Agente: Polvo químico seco ABC		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026		
Aprobó						Hoja 1 / 4	Idioma es		
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E				Tipo de documento Plano de conjunto		N° de plano FL_MAT_ABC_2.5kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2							




DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó			Extintor ABC 2,5 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Edición	
Escala	Método de proyección				0	Fecha de emisión
1:2	 ISO E				28/09/2026	
					Hoja	Idioma
			2 / 4	es		
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Corte y detalles		FL_MAT_ABC_2.5kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 2,5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	2,5 kg
Peso cargado (kg)	4,60
Altura (mm)	359 (catálogo: 415)
Ancho (mm)	202 (catálogo: 220)
Profundidad (mm)	127 (catálogo: 125)
Tiempo de descarga (s)	9/12
Alcance (m)	3/4
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	3A-20B:C
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	3,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	124
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	2,08 kg
Carga nominal de agente	2,5 kg
Masa cargada calculada	4,58 kg
Peso cargado según catálogo	4,6 kg
Diferencia	-0,4 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 2,5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 2,5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.


ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.


	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			-		
Revisó			Denominación Extintor ABC 2,5 kg Datos técnicos y normativa aplicable		Material Ver lista de piezas		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala -		Método de proyección  ISO E			Hoja 3 / 4		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Especificaciones y normas		N° de plano FL_MAT_ABC_2.5kg		

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 234 x 151 mm (panel central 117 = arco 108° + alas 58) - ESC. 1:1

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)



Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)



UNICO SELLO OFICIAL

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROXIMA REVISION DE CARGA

MM / AAAA

1H0 0000000

LEY 11.459 - DTO. 4992/90

LEY 19.587

DPS

DPS

Ø46


Autoadhesiva, autodestructible, fondo
número lila, imagen latente «válido»,
gumilocha (relevado: «1H0103688»);
Anillo: único sello oficial obligatorio;
Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459.
Campo «próxima revisión de carga»
completado (mes/año).
Ubicación: frente, eje del manómetro,
inmediatamente debajo de la etiqueta.
Venta en Prov. de Bs. As.; la provee
el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)			
Zona	Ubic.	Ítem	Referencia
2	C	Encabezado	
FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN			3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melisa)
1	C	Instrucciones	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	mercado (fotos Georgia/Melissam/Fadesa)
3	C	Logos	3523 5.2.4 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	3534 3° b
3	I	Agente extintor	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melissam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) - Res. AGC 32/15
3	I	Origen	mercado (fotos Georgia/Melissam/Fadesa)
3	D	Mensual	3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel)
3	D	Anual	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Instalación	3534 3° f
3	D	Recarga	3534 3° g
3	D	Presión	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	3523 5.2.4 n - 7.13 e
3	D	Gas	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	3534 2.2.1 2° - Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




≈ 60 x 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical
letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM
numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora.
Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja
«MODELO APROBADO» con n° y QR.




Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

FLAMA S.A. N° 000001 26 DPS

Grabado en el CUERPO sobre el desarrollo plano (guillotina → numerado → cilindrado), número hacia afuera; franja superior, opuesta a la etiqueta; letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 x 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).



Etiqueta de serie GS1 45 x 25 (esc. 3:5): QR con
GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie,
a 180° de la etiqueta (relevado Melisam).
Traza lote de polvo, PH y estampilla.



≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar).
 Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta
 autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación
 se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26).
 Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó				Denominación		Material	
Aprobó				Extintor ABC 2,5 kg Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado		Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
-		 ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		Nº de plano	
ISO 2768-m		A2		Rotulado e identificación		FL_MAT_ABC_2.5kg	

Letra de instrucciones 3,8 mm (IRAM 3534 2.2.4.3; masa total < 9 kg; 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\leq 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia $\geq 0,35$ N/mm y a abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).