


DESPIECE - EXTINTOR ABC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_5kg = código ABC5-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC 5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
2	ABC5-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
3	ABC5-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
4	ABC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC5-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,0571 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC5-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)	25,7 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)
—	ABC5-C3	Granalla de acero (consumo)	0,016 kg	Granalla S-230
—	ABC5-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,037 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC5-12	Vástago	1	Latón
13	ABC5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC5-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	ABC5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	ABC5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	ABC5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC5-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	5,15 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC5-A2	Gas impulsor: N₂	0,0077 kg	N₂
	ABC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC5-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC5-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC5-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC5-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	ABC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	ABC5-S7	EMBALAJE		
—	ABC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,025	Madera
—	ABC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0087 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,025	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma:
salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			N° de plano FL_DES_ABC_5kg	
					Tipo de documento Plano de despiece	