

FLAMA S.A.	NFPA 10 frente a IRAM	DOC-04
Edición 0	Señalización, colores, instalación e intervalos	28/09/2026

NFPA 10 frente a IRAM: marcado, colores e instalación

1. Identificación de clases de fuego

NFPA 10 admite dos sistemas de marcado de la etiqueta: el sistema **letra-forma de color** y el sistema de **pictogramas** (Anexo B). En Argentina, IRAM 10005 usa las mismas formas geométricas para las clases. Láminas: FL_SEN_03 (letra-forma) y FL_SEN_05 (pictogramas).

Clase	Fuego	Letra-forma (NFPA 10 / IRAM 10005)	Pictograma NFPA 10
A	combustibles sólidos comunes	triángulo verde	cesto con residuos y fuego
B	líquidos y gases inflamables	cuadrado rojo	bidón y fuego
C	equipos eléctricos energizados	círculo azul	enchufe y fuego
D	metales combustibles	estrella de 5 puntas amarilla	sin pictograma
K	aceites y grasas de cocina	hexágono negro	sartén y fuego

En el sistema de pictogramas, la clase para la que el agente **no es apto** se muestra con fondo negro y barra diagonal roja; los matafuegos de agua y espuma deben mostrar la clase C tachada.

2. NFPA 704 no se usa en el matafuego

El rombo de NFPA 704 (azul salud, rojo inflamabilidad, amarillo inestabilidad, blanco riesgos especiales, escala 0 a 4) identifica los peligros de los **materiales almacenados** en un edificio o tanque para los bomberos. No es una señal del matafuego ni de su clase de fuego.

3. Colores de seguridad y carteles

Tema	IRAM / Argentina	NFPA 10 / EE. UU.
Color del matafuego	rojo (IRAM 3523 y afines)	rojo habitual; NFPA no fija el color del cuerpo
Cartel de ubicación	IRAM 10005: rojo con pictograma blanco; ISO 7010 F001	OSHA / ANSI Z535; ISO 7010 F001 aceptado
Chapa baliza	franjas rojas y blancas a 45° (IRAM 10005), FL_SEN_01	no existe en NFPA 10
Tamaño del cartel	ISO 3864-1: h = L/Z	visible desde el recorrido normal (NFPA 10)

4. Instalación

Tema	IRAM / Argentina	NFPA 10
Altura de la parte superior	≤ 1,50 m para extintores de hasta 20 kg (IRAM 3517 rev. 2020, S)	≤ 1,53 m (5 ft) si pesa ≤ 18,14 kg; ≤ 1,07 m (3,5 ft) si pesa más (§6.1.3.8.1-2)
Separación al piso	≥ 10 cm (IRAM 3517 rev. 2020, S)	≥ 102 mm (4 in) (§6.1.3.8.3)
Distancia de recorrido	≤ 15 m de recorrido horizontal por piso (IRAM 3517-2 anexo A)	clase A: 22,9 m (75 ft); clase B: 9,15 o 15,25 m (30 o 50 ft) según potencial
Visibilidad	chapa baliza y cartel	visible, accesible, sin obstrucciones; señalizado si no se ve

5. Inspección, mantenimiento y prueba hidráulica

Actividad	IRAM	NFPA 10
Inspección	trimestral (IRAM 3517-2)	mensual
Mantenimiento	anual	anual
Examen interno polvo presurizado	en cada recarga / PH	cada 6 años
PH polvo y halogenados	cada 5 años como máximo	cada 12 años

PH CO ₂	cada 5 años	cada 5 años
PH agua, AFFF, acetato de potasio	cada 2 años como máximo	cada 5 años
Agente agua / AFFF / sales K	cambio anual	AFFF premezclado: cada 3 años

Los números de sección de NFPA 10 corresponden a la edición 2022; verificar contra la edición adoptada por la autoridad competente. Los valores IRAM se indican como referencia (ver fuentes).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).
