

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

50

35

EQUIPO CONTROLADO POR:

.....

FECHA: /

EL PRÓXIMO CONTROL SE DEBE REALIZAR

ANTES DE CUMPLIRSE LOS TRES MESES

DE LA FECHA INDICADA

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F


RECARGADOR INSCRIPTO

.....

PRÓX. MANT./RECARGA: ../..

VENC. P. HIDRÁULICA: ../..

N° SERIE:




1 ETIQUETA DE CONTROL - 3.3.6 (2:1)

2 OBLEA - 3.6.1 (2:1)

3 DISCO MARBETE - 3.10 (1:1)
muestra: color 2026 LILA (ver tabla)

COLOR ANUAL DEL DISCO (tabla 1)

Año (serie desde 2008)	Color
2018 / 2028	VERDE CLARO
2019 / 2029	NARANJA
2020 / 2030	MARRÓN CLARO
2021 / 2031	NEGRO
2022 / 2032	AMARILLO
2023 / 2033	CELESTE
2024 / 2034	VERDE OSCURO
2025 / 2035	AZUL
2026 / 2036	LILA
2027 / 2037	BLANCO



NOTAS (IRAM 3517-2:2005)

- 1) Etiqueta celeste 35 × 50 mm en cada control; se adhieren una a continuación de otra en el costado del extintor, nunca en el gabinete ni en su vidrio (3.3.6).
- 2) Oblea firmemente adherida: próximo mantenimiento y recarga, vencimiento de la PH, n° de serie y responsable inscripto (3.6.1). Diseño de la oblea: ilustrativo.
- 3) Disco de fenol formaldehído coloreado en su masa, entre válvula y cuello; no se puede retirar sin romperlo; rotura antes de 20 mm de deformación (3.10, fig. 1). Diámetro exterior: adoptado.
- 4) Tabla 1 terminó en 2007 con la indicación de repetir la serie: colores calculados; confirmar el cronograma vigente (rev. 2020). Etiqueta de instrucciones: FL_SEN_06.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó			Etiquetas y marbete	Ver notas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
2:1	ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	IRAM 3517-2:2005 - 3.3.6, 3.6.1, 3.10 y tabla 1		Idioma
ISO 2768-m		A3	Plano de señalética		es
			Tipo de documento	N° de plano	
			FL_SEN_04		