

1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C

D

E

F



ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

36	1	Precinto de fábrica	ABC25-36	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
35	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC25-35	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
34	1	Junta tórica de asiento	ABC25-34	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
33	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC25-33	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
32	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC25-32	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
31	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC25-31	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
30	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC25-30	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
29	1	Etiqueta / placa de características	ABC25-29	Vinilo autoadhesivo laminado	0,046	IRAM 3534
28	1	Tobera campana	ABC25-28	Polipropileno	0,08	
27	1	Válvula esférica	ABC25-27	Latón cromado	0,41	
26	1	Manguera	ABC25-26	Caucho sintético	0,1	
25	1	Racor de manguera	ABC25-25	Latón	0,061	
24	1	Caño de pesca (sifón)	ABC25-24	Tubo PVC rígido	0,156	
23	1	Pasador de seguridad	ABC25-23	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
22	1	Eje de palanca	ABC25-22	Acero inox. AISI 304	0,003	
21	1	Manija de transporte	ABC25-21	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,068	
20	1	Manija de accionamiento	ABC25-20	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,16	
19	1	Resorte de válvula	ABC25-19	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
18	1	Vástago	ABC25-18	Latón	0,014	con junta tórica
17	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
16	1	Cuerpo de válvula	ABC25-16	Latón forjado	0,147	
15	1	Collarín de válvula	ABC25-15	Latón forjado	0,005	
14	1	Espiga roscada	ABC25-14	Latón forjado	0,024	
13	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC25-13	Caucho sintético	0,253	
12	1	Ganchos portamanguera (2)	ABC25-12	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada	0,175	soldados al recipiente
11	1	Manija del carro	ABC25-11	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6	1,6	soldada al recipiente
10	1	Soportes del eje (2)	ABC25-10	Chapa LAC del cuerpo (orilla)	0,277	soldados al recipiente
9	1	Arandelas de tope (4)	ABC25-09	Acero SAE 1010 Ø40 x Ø26 x 4	0,091	compradas
8	1	Eje de ruedas	ABC25-08	Barra acero SAE 1045 Ø25	1,85	comprado
7	2	Llanta con cubo	ABC25-07	Chapa acero SAE 1010	2,47	
6	2	Neumático macizo	ABC25-06	Caucho	2,45	llanta metálica
5	1	Tercera pata	ABC25-05	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada	0,243	soldada al fondo
4	1	Cuello roscado	ABC25-04	Acero SAE 1010	0,133	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC25-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,44	embutido
2	1	Cúpula	ABC25-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,39	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC25-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	10,63	costura long. MAG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por			
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.			
Revisó						Material			
Aprobó						Ver lista de piezas			
Escala		Método de proyección		Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Agente: Polvo químico seco ABC		Edición		Fecha de emisión	
1:10		ISO E				0		28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato		Plano de conjunto		Hoja		Idioma	
ISO 2768-m		A3				1 / 4		es	
				Tipo de documento		N° de plano			
						FL_MAT_ABC_25kg			

A

B

C



D

E


F

1 2 3 4 5 6 7 8


CORTE A-A (1:5)




DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas




DETALLE B (1:1)
Cupla soldada



DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope



DETALLE D (2:1)
Casquete inferior con borde reducido



DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:5	Método de proyección  ISO E		Tipo de documento Corte y detalles		Hoja 2 / 4	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			N° de plano FL_MAT_ABC_25kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	25 kg
Peso cargado (kg)	55
Altura (mm)	1140 (catálogo: 1140)
Ancho (mm)	480 (catálogo: 455)
Profundidad (mm)	518 (catálogo: 600)
Tiempo de descarga (s)	40
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	300
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	400 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	34,4
Diámetro exterior del recipiente (mm)	276,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	31,22 kg
Carga nominal de agente	25 kg
Masa cargada calculada	56,22 kg
Peso cargado según catálogo	55 kg
Diferencia	+2,2 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 25 kg R3.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo técnico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -			
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Datos técnicos y normativa aplicable	Material Ver lista de piezas		
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó					Hoja 3 / 4	Idioma es	
Escala -		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_MAT_ABC_25kg			
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3					
			Tipo de documento Especificaciones y normas				

A

B

C

D

E

F

G



H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS


R1 ETIQUETA DESARROLLADA 521 × 208 mm (panel central 261 = arco 108° + alas 130) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)


R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)




cuerda 224 = panel central (arco 108° = 261 mm desarrollados); rayado ancho = alas
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)




R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)





R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)				
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, quite el seguro y abra la válvula · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3550 5.2.4 p · Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	25 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 - SELLO IRAM 3569 - MARCA DEMSA	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	55 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: ___ / ___	3550 5.2.4
3	I	N° de serie	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3550 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel)
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) - SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. · DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, l/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor ABC 25 kg sobre ruedas	Ver lista de piezas
Escala	-	Método de proyección	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado	Edición
		ISO E		0
Tolerancias generales		Formato		Fecha de emisión
ISO 2768-m		A2		28/09/2026
			Tipo de documento	Hoja
			Rotulado e identificación	4 / 4
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_MAT_ABC_25kg

A

B

C

D

E

F

G

H