

1 2 3 4 5 6 7 8

A




B

C


D

E

F



ISOMETRÍA (ESC. 1:5)





NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


22	1	Precinto de fábrica	ABC1-22	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
21	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC1-21	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
20	1	Junta tórica de asiento	ABC1-20	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
19	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC1-19	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
18	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC1-18	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
17	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC1-17	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
16	1	Etiqueta / placa de características	ABC1-16	Vinilo autoadhesivo laminado	0,01	IRAM 3534
15	1	Tobera	ABC1-15	Polipropileno	0,001	
14	1	Caño de pesca (sifón)	ABC1-14	Tubo PVC rígido	0,012	
13	1	Pasador de seguridad	ABC1-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,003	con precinto
12	1	Vástago	ABC1-12	Latón	0,001	con junta tórica
11	1	Eje de palanca	ABC1-11	Acero inox. AISI 304	0,004	
10	1	Manija de accionamiento	ABC1-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,024	
9	1	Manija de transporte	ABC1-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,011	
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	ABC1-07	Latón forjado	0,104	
6	1	Espiga roscada	ABC1-06	Latón forjado	0,011	
5	1	Collarín de válvula	ABC1-05	Latón forjado	0,046	
4	1	Cuello roscado	ABC1-04	Acero SAE 1010	0,036	M22x1,5
3	1	Fondo	ABC1-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,062	embutido
2	1	Cúpula	ABC1-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9	0,031	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC1-01	Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010)	0,582	costura long. MAG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor ABC 1 kg Agente: Polvo químico seco ABC	Material Ver lista de piezas	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 4	Idioma es
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Plano de conjunto			
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	N° de plano FL_MAT_ABC_1kg			


CORTE A-A (1:1)




DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo



DETALLE E (2:1)
Tobera

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-		
Revisó			Denominación		Material		
Aprobó			Extintor ABC 1 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas		
Escala		Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
1:1					0	28/09/2026	
		ISO E			Hoja	Idioma	
						2 / 4	es
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2		Corte y detalles		FL_MAT_ABC_1kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 1 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	1 kg Ø3
Peso cargado (kg)	1,90
Altura (mm)	340
Ancho (mm)	92
Profundidad (mm)	76
Tiempo de descarga (s)	8/9
Alcance (m)	2/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Si
Soporte pared	No
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	1A-5B:C
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	1,18
Diámetro exterior del recipiente (mm)	76,2
Rosca de cuello	M22x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	0,94 kg
Carga nominal de agente	1 kg
Masa cargada calculada	1,94 kg
Peso cargado según catálogo	1,9 kg
Diferencia	+2,2 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 1 kg 3" R1.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)




ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 1 kg	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Datos técnicos y normativa aplicable	3 / 4	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_ABC_1kg	

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 168 x 136 mm (panel central 72 = arco 108° + alas 48) - ESC. 1:1

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)



R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

Tarjeta de Identificación de Extintor	AGC - BA Ciudad
Domicilio instalación:	
Empresa fabricante:	
Empresa recargadora:	
Venc. mantenim.:	
Fecha fab. / N° tarjeta:	
Venc. VU / Agente:	
Capacidad / Extintor N°:	



Letra de instrucciones 3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg; 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\leq 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia $\geq 0,35$ N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó			Extintor ABC 1 kg Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado	Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A2	Tipo de documento	Nº de plano	
			Rotulado e identificación	FL_MAT_ABC_1kg	