









ISOMETRÍA


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

35	1	Precinto de fábrica	ABC70-35	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote	
34	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC70-34	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir	
33	1	Junta tórica de asiento	ABC70-33	NBR 70 Shore A	0,002	cambio c/recarga	
32	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC70-32	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie	
31	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC70-31	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA	
30	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC70-30	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada	
29	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC70-29	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07	
28	1	Etiqueta / placa de características	ABC70-28	Vinilo autoadhesivo laminado	0,057	IRAM 3534	
27	1	Tobera campana	ABC70-27	Polipropileno	0,08		
26	1	Válvula esférica	ABC70-26	Latón cromado	0,423		
25	1	Manguera	ABC70-25	Caucho sintético	0,215		
24	1	Racor de manguera	ABC70-24	Latón	0,061		
23	1	Soporte de manguera	ABC70-23	Planchuela acero SAE 1010	1,78		
22	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC70-22	Caucho sintético	0,582		
21	1	Caño de pesca (sifón)	ABC70-21	Tubo PVC rígido	0,213		
20	1	Pasador de seguridad	ABC70-20	Alambre acero inox. AISI 304	0,014	con precinto	
19	1	Vástago	ABC70-19	Latón	0,004	con junta tórica	
18	1	Eje de palanca	ABC70-18	Acero inox. AISI 304	0,02		
17	1	Manija de accionamiento	ABC70-17	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,181		
16	1	Manija de transporte	ABC70-16	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,113		
15	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533	
14	1	Cuerpo de válvula	ABC70-14	Latón forjado	0,738		
13	1	Espiga roscada	ABC70-13	Latón forjado	0,119		
12	1	Collarín de válvula	ABC70-12	Latón forjado	0,411		
11	1	Apoyo delantero	ABC70-11	Chapa acero SAE 1010 plegada	0,302		
10	1	Sunchos de fijación	ABC70-10	Planchuela acero SAE 1010	6,93		
9	1	Bastidor	ABC70-09	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6	2,38		
8	1	Eje de ruedas	ABC70-08	Acero SAE 1045	1,75		
7	2	Llanta con cubo	ABC70-07	Chapa acero SAE 1010	4,04		
6	2	Neumático macizo	ABC70-06	Caucho	3,89		
5	1	Varilla de refuerzo interior	ABC70-05	Redondo liso SAE 1010 Ø8	0,258	punteada detrás de	
4	1	Cuello roscado	ABC70-04	Acero SAE 1010	0,62	RBSP 2 1/2"-11 h	
3	1	Fondo	ABC70-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	5,44	embutido	
2	1	Cúpula	ABC70-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	5,13	embutida	
1	1	Cuerpo (virola)	ABC70-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	27,63	costura long. MAG	
Pos. Cant.		Denominación	Código	Material	kg	Observ.	
		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó				Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó				Extintor ABC 70 kg sobre ruedas Agente: Polvo químico seco ABC		Edición	Fecha de emisión
Escala		Método de proyección				0	28/09/2026
1:10		 ISO E				Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2		Plano de conjunto		FL_MAT_ABC_70kg	


CORTE A-A (1:5)




DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas




DETALLE B (1:1)
Cuello roscado



DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (1:1)
Unión fondo-cuerpo



DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Extintor ABC 70 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			0		28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			Hoja 2 / 4		Idioma es
					Tipo de documento Corte y detalles		N° de plano FL_MAT_ABC_70kg

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	70 kg
Peso cargado (kg)	140
Altura (mm)	1.350
Ancho (mm)	575
Profundidad (mm)	736
Tiempo de descarga (s)	50
Alcance (m)	7/8
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	86
Diámetro exterior del recipiente (mm)	350
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	71,32 kg
Carga nominal de agente	70 kg
Masa cargada calculada	141,32 kg
Peso cargado según catálogo	140 kg
Diferencia	+0,9 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
-		 ISO E		0	28/09/2026
			Datos técnicos y normativa aplicable	Hoja	Idioma
				3 / 4	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
ISO 2768-m		A3		FL_MAT_ABC_70kg	

A

B

C

D

E

F

G

H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 660 × 205 mm (panel central 330 = arco 108° + alas 165) - ESC. 1:2,5

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)



verde 01-1-150



rojo 03-1-050



azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)




Pictogramas mín. 18 × 18 mm, fondo negro y figura blanca (mercado); tachado rojo = no apto.



R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.




cuerda 283 = panel central (arco 108° = 330 mm desarrollados); rayado ancho = alas
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»); La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 dígs.) - IRAM 3550 5.1 Estampado en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).



Traza lote de polvo, PH y estampilla.



≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo i; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)				
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, quite el seguro y abra la válvula · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3550 5.2.4 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	70 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 - SELLO IRAM 3569 - MARCA DEMSA	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543); ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	140 kg	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: ___ / ___	3550 5.2.4
3	I	N° de serie	___ (IGUAL AL GRABADO)	3550 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) - SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. - DOMICILIO : INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ - O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° - Ord. 40.473 · Res. 522/07 - mercado

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3; masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, l/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H