


CARA (vista frontal)



PLANTA (dos caras visibles)

En columna con caras libres: un cartel en cada cara (7.3).



ISO 7010 F001 (referencia)
sólo para exportación

NOTAS

1) IRAM 3517-2:2020 7.3: para la señalización en altura se usan exclusivamente los carteles de la figura 5: palabra EXTINTOR y pictograma simultáneos; caras de 280 mm × 220 mm como mínimo.
2) Instalación en muros o columnas, sobre la vertical de la baliza, a 2,0 m – 2,5 m del solado (FL_SEN_01).
3) Pictograma rojo 03-1-050 (IRAM-DEF D 1054) sobre fondo blanco; texto negro. Dibujo esquemático: para producción reproducir la figura 5 de la norma.
4) Material: PAI 2 mm o acrílico, con tratamiento UV para exterior (7.2.1).
5) El cartel F001 (ISO 7010) se muestra como referencia para mercados que exigen ISO; en Argentina rige la figura 5.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cartel en altura
	IRAM 3517-2:2020 – 7.3 y figura 5 (tridimensional)
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_02