
SISTEMA DE PICTOGRAMAS (NFPA 10, ANEXO B)




Clase A: Combustibles comunes



Clase B: Líquidos inflamables



Clase C: Equipos eléctricos



Clase K: Cocinas comerciales

azul = apto

negro con barra roja = NO apto

22

PICTOGRAMAS EN LA ETIQUETA DE CADA MODELO FLAMA

ABC 1 a 100 kg



BC 5 kg



HCFC/HFC 5 kg



Agua 10 l



AFFF 10 l / 50 l



Sales K 6 l



CO2 2 / 5 kg



NOTAS

1) NFPA 10 admite dos sistemas de marcado: letra-forma (FL_SEN_03) y pictogramas (esta lámina, Anexo B).
2) Los pictogramas se ubican en el frente del matafuego, visibles a 0,9 m (3 ft).
3) Si el agente no es apto para una clase, se muestra el pictograma con fondo negro y barra roja; para matafuegos de agua y espuma es obligatorio mostrar el de clase C tachado (riesgo eléctrico).
4) La clase D no tiene pictograma en este sistema: se usa la estrella amarilla (FL_SEN_03).
5) Dibujos esquemáticos: para producción reproducir las figuras de la edición vigente de NFPA 10.
6) El rombo NFPA 704 (salud, inflamabilidad, reactividad) identifica riesgos de materiales almacenados; no se aplica a la etiqueta del matafuego.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:1
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Pictogramas NFPA
	NFPA 10 Anexo B – sistema de pictogramas
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_05