

|                   |                                                 |            |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>FLAMA S.A.</b> | <b>NFPA 10 frente a IRAM</b>                    | DOC-04     |
| Edición 0         | Señalización, colores, instalación e intervalos | 28/09/2026 |

## NFPA 10 frente a IRAM: marcado, colores e instalación

### 1. Identificación de clases de fuego

NFPA 10 admite dos sistemas de marcado de la etiqueta: el sistema **letra-forma de color** y el sistema de **pictogramas** (Anexo B). En Argentina, IRAM 10005 usa las mismas formas geométricas para las clases. Láminas: FL\_SEN\_03 (letra-forma) y FL\_SEN\_05 (pictogramas).

| Clase | Fuego                          | Letra-forma (NFPA 10 / IRAM 10005)   | Pictograma NFPA 10         |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| A     | combustibles sólidos comunes   | triángulo <b>verde</b>               | cesto con residuos y fuego |
| B     | líquidos y gases inflamables   | cuadrado <b>rojo</b>                 | bidón y fuego              |
| C     | equipos eléctricos energizados | círculo <b>azul</b>                  | enchufe y fuego            |
| D     | metales combustibles           | estrella de 5 puntas <b>amarilla</b> | sin pictograma             |
| K     | aceites y grasas de cocina     | hexágono <b>negro</b>                | sartén y fuego             |

En el sistema de pictogramas, la clase para la que el agente **no es apto** se muestra con fondo negro y barra diagonal roja; los matafuegos de agua y espuma deben mostrar la clase C tachada.

### 2. NFPA 704 no se usa en el matafuego

El rombo de NFPA 704 (azul salud, rojo inflamabilidad, amarillo inestabilidad, blanco riesgos especiales, escala 0 a 4) identifica los peligros de los **materiales almacenados** en un edificio o tanque para los bomberos. No es una señal del matafuego ni de su clase de fuego.

### 3. Colores de seguridad y carteles

| Tema                | IRAM / Argentina                                                                                                                              | NFPA 10 / EE. UU.                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Color del matafuego | rojo (IRAM 3523 y afines)                                                                                                                     | rojo habitual; NFPA no fija el color del cuerpo |
| Cartel en altura    | tridimensional EXTINTOR + pictograma, caras $\geq 280 \times 220$ , a 2,0-2,5 m (3517-2:2020 7.3, FL_SEN_02)                                  | OSHA / ANSI Z535; ISO 7010 F001 aceptado        |
| Chapa baliza        | 350 (ó 260) $\times$ 870, franjas 100 mm a 45°, borde fotoluminiscente 15 mm, tipos de fuego, n° de puesto, datos del PRS (7.2, FL_SEN_01/07) | no existe en NFPA 10                            |
| Símbolos de clase   | contorno de color con letra + pictograma, colores IRAM-DEF D 1054 (7.2.2, FL_SEN_03)                                                          | letra-forma rellena o pictogramas (Anexo B)     |

### 4. Instalación

| Tema                        | IRAM / Argentina                                                                                                | NFPA 10                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura de la parte superior | $\leq 1,5$ m hasta 20 kg; $\leq 1,0$ m si pesa más (3517-2:2020 6.2.14)                                         | $\leq 1,53$ m (5 ft) si pesa $\leq 18,14$ kg; $\leq 1,07$ m (3,5 ft) si pesa más (§6.1.3.8.1-2) |
| Separación al piso          | $\geq 0,10$ m (6.2.14)                                                                                          | $\geq 102$ mm (4 in) (§6.1.3.8.3)                                                               |
| Distancia de recorrido      | $\leq 20$ m clase A, $\leq 15$ m clase B, $\leq 3$ m clase K; mínimo uno cada 200 m <sup>2</sup> (6.2.4, 6.2.5) | clase A: 22,9 m (75 ft); clase B: 9,15 o 15,25 m (30 o 50 ft) según potencial                   |
| Visibilidad                 | chapa baliza y cartel                                                                                           | visible, accesible, sin obstrucciones; señalizado si no se ve                                   |

### 5. Inspección, mantenimiento y prueba hidráulica

| Actividad            | IRAM                                     | NFPA 10 |
|----------------------|------------------------------------------|---------|
| Control / inspección | trimestral; mensual en alto riesgo (8.2) | mensual |

|                                      |                                                 |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mantenimiento                        | anual; vehículos: semestral recomendado (9.2.1) | anual                         |
| Examen interno polvo presurizado     | en cada mantenimiento con cámara (9.8.2)        | cada 6 años                   |
| PH polvo y gases limpios             | 5 años máx.; rodantes a 4 MPa (9.7)             | cada 12 años                  |
| PH CO <sub>2</sub>                   | cada 5 años                                     | cada 5 años                   |
| PH agua, AFFF, acetato de potasio    | 2 años máx. (anexo E)                           | cada 5 años                   |
| Agente agua / AFFF / sales K         | cambio anual (9.9.1.8-10)                       | AFFF premezclado: cada 3 años |
| Mangueras rodantes y CO <sub>2</sub> | PH anual (9.7.1.4)                              | PH con el cilindro            |

Los números de sección de NFPA 10 corresponden a la edición 2022; verificar contra la edición adoptada por la autoridad competente. Valores IRAM: IRAM 3517-2:2020 (apartados citados).

**Fuente:** C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N\* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).