






ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


28	1	Precinto de fábrica	AGUA10-28	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
27	1	Faja de garantía válvula-cuello	AGUA10-27	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
26	1	Junta tórica de asiento	AGUA10-26	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
25	1	Etiqueta de n° de serie GS1	AGUA10-25	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
24	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	AGUA10-24	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
23	1	Estampilla IRAM de conformidad	AGUA10-23	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
22	1	Oblea de fabricación (PBA)	AGUA10-22	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
21	1	Etiqueta / placa de características	AGUA10-21	Vinilo autoadhesivo laminado	0,029	IRAM 3534
20	1	Suncho portatobera	AGUA10-20	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,132	
19	1	Tobera de chorro pleno	AGUA10-19	Polipropileno	0,022	
18	1	Manguera	AGUA10-18	Caucho sintético	0,077	
17	1	Racor de manguera	AGUA10-17	Latón	0,026	
16	1	Filtro del tubo de pesca	AGUA10-16	Polipropileno perforado	0,001	área ≥ 10 × boquilla
15	1	Caño de pesca (sifón)	AGUA10-15	Tubo polipropileno	0,043	
14	1	Manija de transporte	AGUA10-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	AGUA10-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	AGUA10-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	AGUA10-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	AGUA10-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	AGUA10-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	AGUA10-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	AGUA10-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	AGUA10-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	AGUA10-04	Acero inox. AISI 304	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	AGUA10-03	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,23	embutido
2	1	Cúpula	AGUA10-02	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,267	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AGUA10-01	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	1,82	costura long. TIG
Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Extintor Agua 10 l		Ver lista de piezas	
Escala	1:5	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
		ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato	Agente: Agua		Hoja	Idioma
		A3	Plano de conjunto		1 / 4	es
			Tipo de documento		N° de plano	
					FL_MAT_AGUA_10l	


CORTE A-A (1:2)




DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera de chorro pleno

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor Agua 10 l	Ver lista de piezas
Escala	Método de proyección		Corte A-A del recipiente y detalles	Edición
1:2	ISO E			0
Tolerancias generales	Formato		Nº de plano	Idioma
ISO 2768-m	A2		FL_MAT_AGUA_10l	es
			Tipo de documento	
			Corte y detalles	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AGUA 10 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	10 dm³
Peso cargado (kg)	12,55
Altura (mm)	594 (catálogo: 620/650)
Ancho (mm)	228 (catálogo: 240)
Profundidad (mm)	194 (catálogo: 190)
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	9/11
Rango temperatura (°C)	5 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM extintor	3525
Agente extintor (grado)	Agua potable
Potencial extintor	1A
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	13,98
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	TIG, proceso 141 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,07 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	10 kg
Masa cargada calculada	13,07 kg
Peso cargado según catálogo	12,55 kg
Diferencia	+4,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 8.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1».

Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3525 (AGUA MANUAL)

Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 b	chapa inox. ≥ 0,63 mm	0,8 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 582 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple
3525 3.6.1	filtro en la entrada del tubo interior	filtro PP perforado	cumple
3525 3.3.5	partes en contacto con el agua no ferrosas o inox.	latón, inox. AISI 302/304	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3525

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor Agua 10 l Datos técnicos y normativa aplicable	Material Ver lista de piezas	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 3 / 4	Idioma es
Escala -		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Especificaciones y normas	N° de plano FL_MAT_AGUA_10l		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

A

B

C

D

E

F

G

H



ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR AGUA 10 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 191 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)



verde 01-1-150

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido




líquido



eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «vólido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS: Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).


CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)			
Zona	Ubic.	Ítem	Referencia
2	C	Encabezado	Texto / dato de la etiqueta
1	C	Instrucciones	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE AGUA BAJO PRESIÓN
1	C	Símbolos de clase	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITA EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)
1	C	Pictogramas	PARA FUEGOS CLASE A (Fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)
1	C	Uso eléctrico	A apto · B tachado · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)
3	C	Logos	NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD
3	I	Capacidad nominal	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica
3	I	Agente extintor	10 l
3	I	Potencial extintor	AGUA POTABLE
3	I	Presión de servicio	1A. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN
3	I	Presión de ensayo hidrostático	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C
3	I	Temperatura de uso	2 MPa (2000 kPa)
3	I	Peso total cargado	DE 5 °C A 50 °C
3	I	Vida útil	12,55 kg
3	I	Origen	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Origen	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)
3	I	Origen	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	D	Mensual	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Anual	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Recarga	3534 3° f
3	D	Presión	3534 3° g
3	D	Gas	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
2	P	Pie	3534 3° e · IRAM 3517-2
-	-	Nota	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



* 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 11110534»). La provee IRAM numerada sólo al licenciario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE




Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3525 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.




Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



* 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3; masa total ± 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ± 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ± 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).