

FLAMA S.A.	Mantenimiento, recarga y prueba hidráulica	DOC-03
Edición 0	Todos los modelos FLAMA	28/09/2026

Ensayos de mantenimiento y recarga por tipo

1. Normas

- **IRAM 3517-2** - Matafuegos manuales y sobre ruedas. Dotación, control, mantenimiento y recarga (norma argentina de servicio).
- **NFPA 10** - Standard for Portable Fire Extinguishers (inspección, mantenimiento y prueba hidrostática; referencia internacional).
- Reglamentación local: Dec. 351/79 (Ley 19.587) y ordenanzas municipales (habilitación de recargadoras).

2. Intervalos

Actividad	IRAM 3517-2	NFPA 10
Control del usuario	trimestral (R)	mensual (inspección, N)
Mantenimiento por empresa habilitada	anual: control de carga y presión, tarjeta (R)	anual (N)
Recarga	después de cada uso, por pérdida de carga/presión o al vencer la carga (R)	después de cada uso o si la inspección lo indica (N)
Prueba hidráulica	cada 5 años como máximo, todos los tipos (R)	según tabla 3 (N)

3. Ensayos por tipo en la recarga

Tipo / modelos	PH (MPa, C)	PH IRAM 3517-2	PH NFPA 10	Particularidades de la recarga
ABC / BC / clase D (polvo, presión permanente) FL_MAT_ABC_1kg a 10kg, BC_5kg, CLASED_9l	3,5	5 años	12 años	vaciar, secar, polvo nuevo o recuperado y tamizado del mismo tipo; N ₂ a Ps; estanqueidad; NFPA: examen interno cada 6 años
ABC rodantes FL_MAT_ABC_25kg a 100kg	4,0	5 años	12 años	igual que polvo; además PH de la manguera y control de ruedas, eje y válvula esférica
CO₂ FL_MAT_CO2_2kg, 5kg	25	5 años	5 años	control por pesada: recargar si la pérdida supera el 10 % de la carga; PH con camisa de agua y expansión permanente; manga de alta presión con PH propia
Agua FL_MAT_AGUA_10l	2,0	5 años	5 años	agua nueva; N ₂ o aire seco a 0,8 MPa; revisar corrosión interna del inoxidable
AFFF FL_MAT_AFFF_10l, 50l	2,0 / 4,0	5 años	5 años	solución nueva a la concentración del fabricante; NFPA: reemplazo de la solución premezclada cada 3 años
Sales K FL_MAT_SALESK_6l	2,0	5 años	5 años	solución nueva del fabricante; lanza y boquilla limpias; recipiente inoxidable
HCFC / HFC (halogenados) FL_MAT_HCFC-HFC_5kg	2,0	5 años	12 años	recuperación en circuito cerrado (prohibido ventear); reciclado o agente nuevo; control por presión y pesada

4. Ensayos comunes a toda recarga

N°	Ensayo	Criterio
----	--------	----------

1	Inspección externa	corrosión, abolladuras, soldaduras, rosca del cuello, legibilidad del marcado; rechazo: corrosión con pérdida de material, golpes con arista, fisuras, fuego
2	Inspección interna	linterna o endoscopio: corrosión, restos de agente apelmazado; recubrimiento
3	Válvula	O-ring nuevo, vástago y resorte, sifón destapado, manguera sin fisuras, tobera
4	Manómetro	sello IRAM 3533, aguja libre, cero correcto; reemplazar si no verifica
5	Prueba hidráulica	si vence o si el recipiente es dudoso (FL_ESQ_01); rechazo = inutilizar
6	Carga y presurización	según FL_ESQ_02 / FL_ESQ_03 con la presión del catálogo
7	Estanqueidad	inmersión o detector; control de presión a las 24 h
8	Registro	tarjeta FL_SEN_04, precinto nuevo, oblea de la jurisdicción

Presiones de ensayo (columna PH): catálogo FLAMA (Hoja 3 de cada plano). Los intervalos de NFPA 10 son los de la edición 2022 (hidrostática: 5 años para CO₂, agua, espuma y químico húmedo; 12 años para polvo y halogenados; examen interno de polvo presurizado a los 6 años).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).