

RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
(n° de serie, tarjeta)

INSPECCIÓN EXTERNA
(corrosión, golpes, marcado)

DESPRESURIZAR Y VACIAR
(recuperar agente)

INSPECCIÓN INTERNA
(corrosión, polvo apelmazado)

¿PH vencida o
recipiente dudoso?

SÍ

PRUEBA
HIDRÁULICA
(FL_ESQ_01)

¿aprueba?

NO

RECHAZO
inutilizar

SÍ

SECADO (polvo) / LIMPIEZA
REEMPLAZO de O-ring y precinto

CARGA SEGÚN TIPO (tabla derecha)

ESTANQUEIDAD + PESADA FINAL

TARJETA, PRECINTO Y ENTREGA

CARGA SEGÚN TIPO

Tipo	Agente	Carga	Presurización / control
ABC / BC	polvo IRAM 3569	por peso, recipiente seco	N2 a 1,4 MPa; manómetro en verde
Rodantes ABC	polvo IRAM 3569	por peso	N2 a P servicio; manguera y tobera
CO2	CO2 IRAM 41170	trasvase líquido, por peso	autopresurizado; control por pesada
Agua	agua potable	por volumen/peso	N2 o aire seco a 0,8 MPa
AFFF	solución AFFF IRAM 3515	solución nueva al %	N2 a 0,8 MPa
Sales K	solución IRAM 3697	solución nueva	N2 a 0,8 MPa
HCFC/HFC	IRAM 3526-1/-5	recuperar y reciclar	N2; prohibido venteo
Clase D	polvo clase D	por peso, seco	N2 a 1,4 MPa

NOTAS

- 1) Intervalos y prueba hidráulica: ver DOC-03 (IRAM 3517-2 y NFPA 10).
- 2) Presiones de servicio: catálogo FLAMA (Hoja 3 de cada plano FL_MAT).
- 3) El agente descargado se recupera; halogenados: prohibido liberarlos a la atmósfera.
- 4) Todo matafuego rechazado se inutiliza (perforación) y se informa al usuario.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				-	
Escala	Método de proyección		Denominación	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Servicio de recarga por tipo (IRAM 3517-2)	1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Esquema	FL_ESQ_03	