

A

B

C

D

E

F

A




B

C


D

E

F



ISOMETRÍA



NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

18	1	Suncho portamanguera	A definir	
17	1	Tobera	A definir	
16	1	Manguera	Caucho sintético	
15	1	Racor de manguera	A definir	
14	1	Caño de pesca (sifón)	A definir	
13	1	Pasador de seguridad con anilla	A definir	con precinto
12	1	Vástago	A definir	
11	1	Eje de palanca	A definir	
10	1	Manija superior (accionamiento)	A definir	
9	1	Manija inferior (transporte)	A definir	
8	1	Manómetro indicador de presión	-	comercial
7	1	Cuerpo de válvula	Latón forjado	
6	1	Espiga roscada de válvula	Latón forjado	
5	1	Collarín de válvula	Latón forjado	
4	1	Cuello roscado	Acero	M30x1,5
3	1	Fondo del recipiente	Chapa de acero inoxidable e=1	
2	1	Cúpula del recipiente	Chapa de acero inoxidable e=1	
1	1	Cuerpo (virola) del recipiente	Chapa de acero inoxidable e=1	costura longitudinal MIG
Pos.	Cant.	Denominación	Material	Observaciones

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó				Ver lista de piezas
Escala	Método de proyección			Edición
1:5				0
Tolerancias generales				Fecha de emisión
ISO 2768-m				28/09/2026
Formato				Hoja
A3				1 / 3
				Idioma
				es
				Nº de plano
				FL_MAT_AGUA_10I

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

A-A (1:2)

Ø37

B

C

73

549

Ø190

15

D

11

12

13

8

7

15

5

6

A (1:1)

Válvula, manómetro y manijas

M30x1,5

B (2:1)

Cuello roscado

131

e = 1

C (5:1)

Unión cúpula-cuerpo


131

D (2:1)

Fondo y pollera

E (1:1)

Tobera

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Extintor Agua 10 l		Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:2					0	28/09/2026
Tolerancias generales		Corte A-A del recipiente y detalles			Hoja	Idioma
ISO 2768-m				2 / 3	es	
Formato			Tipo de documento		N° de plano	
A2			Corte y detalles		FL_MAT_AGUA_10l	

EXTINTOR AGUA 10 L - ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal	10 dm³
Peso cargado (kg)	12,55
Altura (mm)	620/650
Ancho (mm)	240
Profundidad (mm)	190
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	9/11
Rango temperatura (°C)	5 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM extintor	3525
Volumen interior del recipiente (dm³)	13,92
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 8.
Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.


NORMAS DE PRODUCTO (según tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3525

NORMAS DE DIBUJO TÉCNICO APLICADAS

- IRAM 4501 (ISO 5456-2) - Dibujo técnico - Vistas
Método de proyección ISO E (primer diedro): vista superior debajo de la anterior, lateral izquierda a la derecha de la anterior; símbolo del método en el rótulo.
- IRAM 4502 (ISO 128-20 / ISO 128-24) - Dibujo técnico - Líneas
Grupo de líneas 0,5: continua gruesa 0,5 mm (aristas visibles), continua fina 0,25 mm (cotas, rayados, fondo de rosca, referencias), trazos finos 0,25 mm (aristas ocultas), trazo largo y punto fino 0,25 mm (ejes), trazo y punto grueso en extremos del plano de corte.
- IRAM 4503 (ISO 3098-1/-2) - Dibujo técnico - Letras y números
Escritura tipo B vertical; alturas nominales 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 mm.
- IRAM 4504 (ISO 5457) - Dibujo técnico - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas
Formatos serie A, recuadro 0,7 mm, marcas de centrado y sistema de coordenadas de zonas.
- IRAM 4505 (ISO 5455) - Dibujo técnico - Escalas
Sólo escalas normalizadas: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.
- IRAM 4507 (ISO 128-40 / 128-44 / 128-50) - Dibujo técnico - Cortes y secciones
Plano de corte con letras y flechas; rayado a 45° con línea fina; secciones estrechas ennegrecidas.
- IRAM 4508 (ISO 7200 / ISO 7573) - Dibujo técnico - Rótulo, lista de materiales y despiece
Rótulo en el ángulo inferior derecho; lista de piezas sobre el rótulo, leída de abajo hacia arriba; números de posición (ISO 6433).
- IRAM 4513 (ISO 129-1) - Dibujo técnico - Acotación
Cotas en mm sin unidad, cifra sobre la línea de cota, flechas cerradas llenas, separador decimal coma; prefijo Ø en diámetros.
- IRAM 4520 (ISO 6410-1) - Dibujo técnico - Representación de roscas
Cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.
- IRAM 4540 (ISO 5456-3) - Dibujo técnico - Representación de perspectivas
Proyección axonométrica isométrica, sin aristas ocultas.
- ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: Símbolo de filete, contorno en todo el perímetro; proceso 131 (MIG, ISO 4063).
- ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-				0	28/09/2026
Tolerancias generales			Extintor Agua 10 l	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				3 / 3	es
Formato			Tipo de documento	N° de plano	
A3			Especificaciones y normas	FL_MAT_AGUA_10l	