


Planta industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Hilo de personal (DIR) y puesto de trabajo
 X1...: senda peatonal (cebra) donde un hilo cruza un flujo
 Punto rojo numerado: extintor ABC 10 kg BIE: boca de incendio equipada ☐: pulsador de alarma
Señales (IRAM 10005-1: formas y colores de seguridad)

- Advertencia - ATRAP: Riesgo de atrapamiento / cargas suspendidas
- Advertencia - AUTOELEV: Circulación de autovehículos
- Advertencia - CALOR: Superficie caliente (hornos)
- Advertencia - ELECT: Riesgo eléctrico
- Advertencia - INFLAM: Inflamables / gases a presión
- Obligación - CAÍDAS: Calzado de seguridad y ropa de planta (ingreso a planta)
- Obligación - CARGA: Carga segura, uso de guantes
- Obligación - ODSO: Protección auditiva
- Obligación - RESPIR: Respirador 2P
- Prohibición - FUMAR: Prohibido fumar y llama abierta
- Prohibición - REATON: Prohibido el paso de personas (calle de autovehículo)
- Salvamento y evacuación - a: Primeros auxilios / trabajos
- Salvamento y evacuación - b: Recordo de evacuación
- Salvamento y evacuación - PLAN: Plan de evacuación (ingreso PP-1)
- Salvamento y evacuación - REUNION: Punto de reunión
- Salvamento y evacuación - SALIDA: Salida

Medios de escape (Dec. 351/79 anexo VIII)	Valor
Recorrido máximo real a una salida (grilla 0,5 m. tabiques y equipos)	35,7 m ≤ 40
Ocupación (16 m² por persona en la nave)	242 personas
Unidades de ancho de salida / ancho mínimo	3 / 1,55 m
Salidas de emergencia de 1,10 m con barral antipánico	10
Extintores ABC 10 kg (1 cada 200 m², recorrido ≤ 20 m)	26
Bocas de incendio equipadas / pulsadores de alarma	11 / 15
Sanitario accesible con ducha (bloqueo de servicios)	1

Sanitarios de vestuarios (art. 49): 55 H y 6 M

Hilo (grupo de puestos)	Desde PP-1 (m)
Almacén de MP y corte (N1)	44
Láseres, cúpulas, unión y PH (N2-N4)	35
Granallado, defectos y pintura (N5, S-P)	52
Terminación, calidad y expedición	48
Línea de carros (S3)	57
Recargas (RC)	34

Artefacto	H req.	H proy.	M req.	M proy.
Inodoros	3	3	1	1
Lavabos	6	6	1	1
Orinales	6	6	0	0
Duchas	3	3	1	1
Armarios (art. 50)	56	60	7	9

Además: sanitarios de planta (este) sólo de hombres (2 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavabos y de mujeres (1 + 1), a < 25 m de pintura, terminación y PT. Lockers: 1 por empleado. Cada operario tiene 1,0 m libre detrás de su puesto: ninguna calle ni material ajeno pasa por su espalda (verificado). Mamparas ignífugas en todos los puentes de soldadura.

Fecha		Nombre		Propietario	Reemplazante a / Reemplazado por	
Dibujó 03/10/26		Claude Code		FLAMA S.A.	-	
Revisó				Denominación	Material	
Aprobó				Personal y seguridad	Edición	Fecha de emisión
Escala		Método de proyección			0	03/10/2026
1:200		  ISO			Hoja	Fecha de emisión
Unidades		Formato		medios de escape, protección contra incendio, IRAM 13205	1 / 1	es
Cotas en m		A0		Plano de documento	1º de plano	
				Plano de seguridad e higiene	FL_PI_03	