FL_PI10_05 – ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL (ANEXO NORTE)

Copia del plano del usuario (23,6 × 14,3 m ≈ 337 m², calle al norte, planta al sur): locales, muebles, accesos, rampas, relojes, ventanilla, matafuegos, baranda con cruces y los circuitos del personal.



Circuitos del personal y distancias medidas sobre el plano, a eje de paso

N.º	Circuito (croquis del usuario)	Largo en el plano
1	Llegada del operario: ingreso lateral este → reloj → paso de personal → vestuario	≈ 16 m
2	Vestuario → planta por el paso de personal	≈ 4 m
3	Baño durante el turno: planta → paso de personal → vestuario → sanitarios	≈ 11 m
4	Almuerzo: planta → cruce → puerta del comedor → lavamanos → mesa	≈ 9 m
5	Llegada de supervisión: ingreso oeste → reloj → gerencia → sala técnica	≈ 10 m
6	Supervisores → planta (puerta directa y cruce)	≈ 4 m
7	Visitas, gerencia y oficinas: plataforma → hall → recepción → sala de reuniones	≈ 8 m
8	Oficinas → planta (ocasional): pasillo único → paso de personal	≈ 20 m
9	Evacuación de la fila norte y del centro: pasillo único → pasillo de emergencia → calle	≈ 13 m
10	Evacuación de la sala técnica y la gerencia: pasillo único → salida oeste	≈ 5 m
11	Evacuación de los vestuarios: paso de personal → salida este (HS)	≈ 4 m



Dotación

Dotación 2035: sin recargas	Personas	Fuente
Turno mañana: operarios de producción	30	X-DT Dotación: 46 − 16 de recargas
Turno mañana: encargado de turno	1	X-DT Servicios y Oficinas fila 35
Turno mañana: oficina (jefe de planta, calidad, ventas y cobranzas, compras, PCP)	5	X-DT Filas 21 a 26, sin «atención de recargas»
Turno tarde: operarios de producción	6	X-DT Dotación fila 104
Turno tarde: encargado y administrativo	2	X-DT Filas 27 y 39
Turno más numeroso (mañana): 32 varones y 4 mujeres	36	10 % de mujeres, redondeado arriba (X-DT)
Personal de planta en los dos turnos (armarios): 34 varones y 4 mujeres	38	Operarios + encargados

Sanitarios y vestuarios (Dec. 351/79 art. 49, fórmulas X-DT); más el baño accesible

Sanitarios, vestuarios y baños de oficinas	Pide H	Hay H	Pide M	Hay M
Inodoros	2	3	1	3
Orinales	3	5	–	–
Lavabos	4	4	1	3
Duchas	3	4	1	2
Armarios (lockers de 3 niveles)	34	42	4	18
Lugares del comedor (2 tandas)	18	24		

Copia del plano del usuario, medido con su escala gráfica. Accesos: visitas, gerencia y oficinas por el hall (H1 de doble hoja, plataforma a nivel, rampa norte y cajón reservado de 3,50 × 5,00 m); operarios por el vestíbulo lateral este (H3, rampa, reloj y cartelera de HyS) → vestuarios → paso de personal → planta (PN-3, doble hoja); supervisión por el ingreso oeste (H4, rampa y reloj del pasillo). Sala técnica (PN-1, con vidrio a la planta) y comedor (PN-2) con puerta directa a la senda norte; como en el plano, a la sala técnica se entra por la gerencia. RRHH con ventanilla al vestíbulo. Pasillo de emergencia de 1,5 m a la calle (H2) y salida del paso de personal (HS); las puertas exteriores abren hacia afuera. Baño accesible con puerta corrediza (Ley 24.314). Dos matafuegos en el pasillo único. Plenum sanitario único. Higiene y Seguridad y medicina laboral son servicios externos (X-DT; Notas M29): no hay enfermería ni pañol de EPP en el plano. Rampas: pendiente ≈ 8 %, ancho libre 1,50 m, pasamanos doble a 0,75 y 0,90 m, solado antideslizante.

	Fecha	Nombre
Dibujó	16/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		
Escala	Método de proyección	
1:50	ISO E	
Unidades	Formato	
Cotas en m	A0	

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Administración y servicios al personal

Layout 2035 v11 – croquis del usuario y dotación de la X-DT

Tipo de documento: Plano de detalle

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: –

Edición: 0 — Fecha de emisión: 16/10/2026

Hoja: 5 / 7 — Idioma: es

N° de plano: FL_PI10_05