

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

№ АНО.ПД-25
 № 316 /3085

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: колледж
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644024, г. Омск, ул. Ленина, д. 24, 31-44-65, omaviat@oat.ru.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8997,0 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,77 га.
- 1.4. Год постройки здания: 1936, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08. 2018 г., капитального не запланирован.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского», БПОУ «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского»,
 (полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника 644024, г. Омск, ул. Ленина, д. 24, 31-44-65, omaviat@oat.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Омской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5, тел. (3812)25-35-58, educate@omckportal.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории. В сфере образования: обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений.

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 1621, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1.

2.8. Вместимость, пропускная способность 1621.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом : от остановки общественного транспорта «Краеведческий музей» по улице Ленина; автобусы: 73, 115, 124; маршрутные такси: 373(73). от остановки «Детский мир» автобусы: 16, 20, 24, 28, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 63, 69, 70, 73, 77, 79, 80, 95, 100, 109, 110, 115, 124; троллейбусы: 4, 12, 16; маршрутные такси: 19, 31Н, 39, 341, 64, 125, 201, 214, 225, 302, 304, 307, 319, 323, 331, 335, 346, 350, 359, 373, 358, 387, 393, 394, 399, 410, 414, 419, 424, 430, 434, 550.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да троллейбус 4, автобусы 24, 109, 69, 73

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта : от Краеведческого музея 300м., от Детского мира 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) : 3-5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	Б
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9, 10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		12, 13, 14, 15
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16, 17, 18, 19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):

Объект признан ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Введен в эксплуатацию в 1936 году	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Капитальный ремонт не проводился	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.					
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		<p>Привести в соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.2 Пути движения в зданиях; п. 7.2.3 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения; п. 7.4.7 Предприятия питания</p> <ol style="list-style-type: none"> Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной, тактильной полосой (на полу, стене). В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода должна быть не менее 0,9м, для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1м. Высота стола должна быть 0,85м, свободное пространство для ног должно быть 0,75м Понизить пороги в учреждении. Порог не должен превышать 0,014 м 	4 кв. 2022г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>5. В зале при двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. Ширина дверного проема должна быть 90 см в свету. Порог не должен превышать 0,014 м.</p> <p>6. В случае размещения людей с ограниченными возможностями здоровья на верхних этаж, в других кабинетах рекомендуется адаптировать и их.</p>	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	1 кв.2019г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	1 кв.2019г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в		1		Разработать положение и инструкции оказания ситуационной	1 кв.2019г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
преодоления барьеров при предоставлении им услуг				помощи инвалидам для сотрудников. Определить маршрут движения инвалидов по объекту.	
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6,0х3,6м, куда входят место для автомобиля (4,8х2,4м) и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1,2 м, дорожный знак на высоте 1,5м	4 кв. 2022г.
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Привести в соответствии со СП 59.13330 п.5.1 1. Расширить входную площадку. Размер площадки должен быть 2,20 мх2,20м. При необходимости установить противоскользящее покрытие, аварийное освещение. 2. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод. 3. Перед пандусом следует установить кнопку вызова на высоте от 0,85 м до 1 м от уровня земли.	4 кв. 2022г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Устано влено соблюд ение норм, ед.	Выявлен о несоблю дение норм, ед.	Доля, %		
				<p>4. Внести изменения в имеющийся пандус. Пандус должен быть с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, длинее наклонной части пандуса на 0,3м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05м,контрастным цветом выделить поручни и колесоотбойные устройства. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.</p> <p>5. Контрастным цветом выделить поручни пандуса и колесоотбойники</p> <p>6. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуются окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>7. Входные двери, двери тамбура должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. Ширина дверного проема должна быть 90 см в свету. Порог не должен превышать 0,014 м.</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				8. В полотнах наружных двери предусмотреть смотровые панели, нижняя часть располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоте не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Необходимо предусмотреть яркую контрастную маркировку в виде желтого круга высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м. В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях -зеркальные стекла.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Заменить визуальную информацию на тактильно- визуальную. Информирование обозначения внутри учреждения продублировать рельефными знаками и расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепить на высоте от 1,3 до 1,4м. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации.	4кв.2022г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации		1		Размещение системы информации на объекте для различных категорий инвалидов. Рекомендуются вестибюле предусматривать оборудование , позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху (Информационное табло, бегущая	4кв.2022г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				строка, текстфон и др.), устанавливать мнемосхему.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Организовать доступ сурдопереводчи ка на объект при необходимости.	1 кв.2019г.
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		1. Рекомендуется вдоль обеих сторон внутренней лестницы устанавливать поручни на высоте 0,85-0,92см и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь не травмирующее завершение. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании	
				2.1 Поручни и крайние ступени на пути эвакуации должны быть	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.8. Пандусы				выделены контрастным цветом, либо рекомендуется кромки ступеней лестниц окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	
				Выполнить доливку бетоном входной площадки у дверей до глубины 2.2 м. Установка пандуса с уклоном 1:20 при входе в здание. Демонтировать существующий пандус. Установка нового пандуса с уклоном 1:20 при входе в здание. Установить поручни на пандусе. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33м) и иметь не травмирующее завершение. Установить кнопку вызова у пандуса на высоте 0,85 м.пределах от 0,9 до 1,0 м.	4кв.2020г.
4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		1. Раскрыть часть проема для двери в женском туалете. Установить дверной блок с шириной рабочей створки 0,9м. в свету. 2. Понизить кнопку вызова помощи до высоты 0,85м. 3. Раковина должна располагаться на высоте 0,8 м.. 4. раковины применять консольного вида; 4. Предусмотреть крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей, зеркало, диспенсер для туалетной бумаги.	4 кв.2022г.
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однополных дверей. Ширина дверного проема должна быть 90 см. Порог не должен превышать 0,014 м.	4 кв.2022г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		По необходимости установить индукционную петлю	
4.14. Предоставление услуг		1		Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	1 кв.2019г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика					
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	1 кв.2019г.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника		1		Разработать положение и инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Определить маршрут движения инвалидов по объекту.	1 кв.2019г.
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
тьютора					
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	1 кв. 2019г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	I кв. 2019г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Устано- влено соблю- дение норм, ед.	Выявлен о несоблю- дение норм, ед.	Доля, %		
законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0	Назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	1 кв. 2019г.

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 1) Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов); всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандусы или иного показателя нет, но он не требуется, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2022г.г.

в рамках исполнения в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: ____ <http://zhit-vmeste.ru> ____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от " ____ " ____ 20__ года

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры
от " " 2018 года № 1 .

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "_____" _____ 2018 года № 1.

Директор
(должность уполномоченного
представителя участника)

А.Г. Кольцов
(инициалы, фамилия)

Дата " 23 " 08 2018 года



Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального
административного округа"

Выписка из протокола
заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

"20" августа 2018 года

№ 14

г. Омск

Председатель: С.В. Юсупова

Руководитель БУ "КЦСОН
"Рябинушка" С.В. Юсупова

Секретарь: А.А. Егоров

Специалист по социальной работе
БУ "КЦСОН "Рябинушка"

Присутствовали:

1. С.М. Кособуцкая, руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа" (БУ "КЦСОН "Пенаты");
2. С.В. Казанцева, заместитель руководителя бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного округа" (БУ "КЦСОН "Рябинушка")
3. А.М. Куцевалова, специалист по социальной работе БУ "КЦСОН "Пенаты";
4. Е.В. Ненашева, заместитель руководителя бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа" (БУ "КЦСОН "Пенаты")
5. В.Н. Лозовик, главный специалист отдела социальной политики администрации ЦАО города Омска;
6. А. И. Бабаева председатель общественной организации ВОИ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Актов экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры;
2. О рассмотрении и утверждении мероприятий по адаптации объекта социальной инфраструктуры в рамках разумного приспособления для МГН, Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей», расположенного по адресу: 644070, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 57.

СЛУШАЛИ:

1. А.М. Куцевалову, специалиста по социальной работе БУ "КЦСОН "Пенаты";
2. С.М. Кособуцкую, руководителя БУ "КЦСОН "Пенаты";

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Акт экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры:
 - 1.2. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского» Адрес: 644024, г. Омск, ул. Ленина, д. 24;
 - 1.3. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 179 общеразвивающего вида». Адрес: 644031 г. Омск, ул. 2 Производственная 2А;
 - 1.4. Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 146». Адрес : 644070 г. Омск, ул. Звездова, д.105;
 - 1.5. Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 146». Адрес: 644070 г. Омск, ул. Омская, д. 106;
 - 1.6 Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 116», БОУ г. Омска « Средняя общеобразовательная школа № 116». Адрес: 644047, г. Омск, ул. 6-я Ремесленная, д. 13.
2. Утвердить мероприятия по адаптации объекта социальной инфраструктуры в рамках разумного приспособления для МГН, Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей», расположенного по адресу: 644070, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 57
 - 2.1. Утвердить альтернативную форму обслуживания на объекте для инвалидов-колясочников. Предусмотреть полное обеспечение доступности для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением умственного развития. (ДЧИ (О,Г,С,У)).

2.2. Установить срок подготовки учреждением документов по оказанию инвалидам ситуационной помощи, назначение ответственных лиц, проведение инструктажей с ответственными лицами до 31 декабря 2018.

Председатель:
С.В. Юсупова

Секретарь:
А.А. Егоров



АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Центральный
административный
округ
 (наименование муниципального
 образования Омской области)

" 15 " 08 2018 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: колледж
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644024, г. Омск, ул. Ленина, д. 24, 31-44-65, omaviat@oat.ru.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 8997,0 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,77 га.
- 1.4. Год постройки здания: 1936, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2018 г., капитального не запланирован.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского», БПОУ «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского»,
 (полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника 644024, г. Омск, ул. Ленина, д. 24, 31-44-65, omaviat@oat.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5, тел. (3812)25-35-58, educate@omckportal.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от остановки общественного транспорта «Краеведческий музей» по улице Ленина; автобусы: 73, 115, 124; маршрутные такси: 373(73). от остановки «Детский мир» автобусы: 16, 20, 24, 28, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 63, 69, 70, 73, 77, 79, 80, 95, 100, 109, 110, 115, 124; троллейбусы: 4, 12, 16; маршрутные такси: 19, 31Н, 39, 341, 64, 125, 201, 214, 225, 302, 304, 307, 319, 323, 331, 335, 346, 350, 359, 373, 358, 387, 393, 394, 399, 410, 414, 419, 424, 430, 434, 550. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, троллейбус 4, автобусы 24, 109, 69, 73.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта : Расстояние до объекта от остановки транспорта : от Краеведческого музея 300 м., от Детского мира 200 м.

2.2.2. Время движения (пешком): 3-5 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	Б
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		12, 13, 14, 15
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16, 17, 18, 19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

¹ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Жилые помещения	Нет
6	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
7	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Городская Администрация)
9	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ _____ 2019-2022 г.г. _____
в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности _____
(указывается план адаптации объекта (далее – план))

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ ДЧ-В _____.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste.ru> _____
(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки

на 15 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 5 л.

Потажные планы, технический паспорт

на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____.

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия):

Директор БПОУ «Омский авиационный колледж
Им. Н.Е. Жуковского»
А.Г. Кольцов


(подпись)

Члены комиссии:

Заместитель директора
П.П. Бахтинов


(подпись)

Заместитель директора
О.А. Троцкая


(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)
Заведующий производственной
Практикой
А.С. Маслаков


(подпись)

Председатель общественной
организации ВОИ

А.И. Бабаева
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Специалист по соц. раб.

БУ КЦСОН «Пенаты»

А.М. Куцевалова

(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)