

平成28年度 区部水再生センターにおけるCOD汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	5,670	16,600
三河島水再生センター	3,150	13,000
砂町水再生センター	3,410	13,160
有明水再生センター	110	450
中川水再生センター	1,340	4,500
小菅水再生センター	1,210	5,000
葛西水再生センター	2,450	8,000
落合水再生センター	1,990	6,750
中野水再生センター	160	920
みやぎ水再生センター	1,140	7,000
新河岸水再生センター	4,000	14,100
浮間水再生センター	750	3,300
森ヶ崎水再生センター	7,620	30,800

平成28年度 区部水再生センターにおける全窒素汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	8,260	20,750
三河島水再生センター	4,610	17,150
砂町水再生センター	3,370	19,740
有明水再生センター	120	450
中川水再生センター	970	5,625
小菅水再生センター	1,240	6,250
葛西水再生センター	2,780	12,000
落合水再生センター	3,410	11,250
中野水再生センター	210	1,150
みやぎ水再生センター	1,480	8,750
新河岸水再生センター	5,130	21,150
浮間水再生センター	930	2,475
森ヶ崎水再生センター	11,660	43,800

平成28年度 区部水再生センターにおける全りん汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	111	2,075
三河島水再生センター	68	1,234
砂町水再生センター	358	1,914
有明水再生センター	3.2	39
中川水再生センター	51	563
小菅水再生センター	32	505
葛西水再生センター	288	1,200
落合水再生センター	472	1,125
中野水再生センター	5.2	115
みやぎ水再生センター	74	875
新河岸水再生センター	653	2,115
浮間水再生センター	14	215
森ヶ崎水再生センター	1,583	4,314

注:総量規制基準値は、平成26年度より適用された基準値である。