

火災予防上の命令を受けている対象物一覧表

(注) 本公示情報は、原則として毎日 11 時に更新します。ただし、内容に変更がない場合には更新しません。
番号は命令発令日を基準として付しています。一覧表の表示は発令の新しい命令が上となります。

令和 6 年 9 月 26 日 20 時 00 分現在

No.	項 目	内 容
10	防火対象物の所在地	東京都板橋区大山東町 29 番 1 号
	防火対象物の名称	サンクレスト S A I T O
	命令を受けた者	サイトー機工株式会社 代表取締役社長 斉藤 剛
	命 令 事 項	上記防火対象物に貯蔵されている、危険物第四類第一石油類（非水溶性）314.19 リットル、同第二石油類（非水溶性）230.23 リットル、同第三石油類（非水溶性）120 リットルを令和 6 年 9 月 27 日午前 10 時 00 分までに除去すること。
	所轄消防署名	板橋消防署
9	防火対象物の所在地	東京都品川区西五反田三丁目 2 番 8 号
	防火対象物の名称	大河ビル
	命令を受けた者	大河商事株式会社 代表取締役 河田 英二
	命 令 事 項	上記防火対象物に貯蔵されている、危険物第四類第一石油類（非水溶性）599.39 リットルを令和 6 年 9 月 24 日午後 6 時 30 分までに除去すること。
	所轄消防署名	品川消防署
8	防火対象物の所在地	東京都新宿区歌舞伎町二丁目 21 番 4 号
	防火対象物の名称	三経 21 ビル
	命令を受けた者	合同会社 I O N . c o m 代表社員 花房 海
	命 令 事 項	三経 21 ビルの屋内階段 4 階に存置されている傘 54 本、プラスチックケース 4 箱、テーブル 1 台、椅子 1 脚、フレキシブルダクト 1 個、木板 1 枚、ダンボール 8 枚、ダンボール箱 9 箱、梱包ケース 1 箱、樹脂ケース 1 箱、掃除機 1 台は、火災の予防に危険及び消防の活動に支障になると認めるため、令和 6 年 9 月 15 日午後 9 時 50 分までに除去すること。
	所轄消防署名	新宿消防署
7	防火対象物の所在地	東京都大田区久が原二丁目 10 番 20 号
	防火対象物の名称	佐野マンション
	命令を受けた者	株式会社プレステージ 代表取締役 佐野 良憲
	命 令 事 項	令和 6 年 6 月 8 日までに、防火対象物全体（駐車場部分を除く。）に自動火災報知設備を設置すること。

	所轄消防署名	田園調布消防署
6	防火対象物の所在地	東京都大田区久が原二丁目１０番１４号
	防火対象物の名称	プレステージ久が原・プレステージⅡ
	命令を受けた者	株式会社プレステージ 代表取締役 佐野 良憲、佐野 彩子、佐野 良憲
	命 令 事 項	１ 令和６年６月８日までに、屋内消火栓設備を設置すること。 ２ 令和６年６月８日までに、自動火災報知設備を設置すること。
	所轄消防署名	田園調布消防署
5	防火対象物の所在地	東京都港区西麻布三丁目２１番２０号
	防火対象物の名称	霞町コーポ
	命令を受けた者	霞町コーポ管理組合法人 理事 小川 恭平
	命 令 事 項	１ 令和２年１２月３１日までに、１１階及び１２階にスプリンクラー設備を設置すること。 ２ 令和２年１２月３１日までに、１１階及び１２階に非常コンセント設備を設置すること。 ３ 令和２年１２月３１日までに、１２階に屋内消火栓設備を技術上の基準に従って設置し、正常に作動するよう適正に維持管理すること。
	所轄消防署名	麻布消防署
4	防火対象物の所在地	東京都港区六本木三丁目３番１７号
	防火対象物の名称	ソレアード六本木
	命令を受けた者	目崎 和恵
	命 令 事 項	１ 令和２年１２月３１日までに、スプリンクラー設備を設置すること。 ２ 令和２年１２月３１日までに、放送設備を設置すること。 ３ 令和２年１２月３１日までに、連結送水管を技術上の基準に従って設置すること。 ４ 令和２年１２月３１日までに、非常コンセント設備を設置すること。
	所轄消防署名	麻布消防署
3	防火対象物の所在地	東京都港区六本木七丁目８番８号
	防火対象物の名称	ミクニ六本木ビル
	命令を受けた者	ミクニ総業株式会社 代表取締役 尾崎 行隆
	命 令 事 項	令和２年６月３０日までに、屋内消火栓設備を設置すること。
	所轄消防署名	麻布消防署
2	防火対象物の所在地	東京都葛飾区新小岩一丁目２９番５号

	防火対象物の名称	ときわビル
	命令を受けた者	有限会社ホテルときわ 清算人 須藤 忠則
	命 令 事 項	1 令和2年1月31日までに、1階及び2階に自動火災報知設備を技術上の基準に従って設置すること。 2 令和2年1月31日までに、自動火災報知設備を技術上の基準に従って改修すること。 3 令和元年12月31日までに、2階及び屋外階段に通路誘導灯をそれぞれの技術上の基準に従って設置すること。 4 令和元年12月31日までに、3階に設置されている避難口誘導灯及び通路誘導灯を技術上の基準に従って改修すること。
	所轄消防署名	本田消防署
1	防火対象物の所在地	東京都新宿区歌舞伎町二丁目27番11号
	防火対象物の名称	三経27ビル
	命令を受けた者	株式会社栃木三喜興業 代表取締役 木山 貴英
	命 令 事 項	1 平成31年3月25日までに、地下1階電気室に、自動火災報知設備の感知器を技術上の基準に従って設置すること。 2 平成31年4月25日までに、地下1階、1階及び6階に、自動火災報知設備の地区音響装置を技術上の基準に従って設置すること。 3 平成31年5月25日までに、地下1階、2階、4階及び5階における消防法施行令別表第1、(2)項イ部分に、放送設備を技術上の基準に従って設置すること。 4 平成31年5月25日までに、4階に避難器具を技術上の基準に従って設置すること。 5 平成31年3月25日までに、2階及び5階の屋内階段に、通路誘導灯を技術上の基準に従って設置すること。
	所轄消防署名	新宿消防署

以上

※ 命令後においても、引き続き履行を促しています。
なお、命令の履行期限を徒過したものは、履行状況により告発などの対象となります。