

平成30年度 区部水再生センターにおけるCOD汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	5,360	16,600
三河島水再生センター	3,370	13,000
砂町水再生センター	3,250	13,160
有明水再生センター	97	450
中川水再生センター	1,160	4,500
小菅水再生センター	1,240	5,000
葛西水再生センター	2,340	8,000
落合水再生センター	1,850	6,750
中野水再生センター	370	2,000
みやぎ水再生センター	1,200	7,000
新河岸水再生センター	3,410	14,100
浮間水再生センター	830	3,300
森ヶ崎水再生センター	7,170	30,800

平成30年度 区部水再生センターにおける全窒素汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	8,320	20,750
三河島水再生センター	5,270	17,150
砂町水再生センター	3,220	19,740
有明水再生センター	92	450
中川水再生センター	880	5,625
小菅水再生センター	1,100	6,250
葛西水再生センター	2,520	12,000
落合水再生センター	3,040	11,250
中野水再生センター	450	2,500
みやぎ水再生センター	1,190	8,750
新河岸水再生センター	4,940	21,150
浮間水再生センター	900	2,475
森ヶ崎水再生センター	10,460	43,800

平成30年度 区部水再生センターにおける全りん汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	247	2,075
三河島水再生センター	78	1,234
砂町水再生センター	418	1,914
有明水再生センター	2.4	39
中川水再生センター	50	562.5
小菅水再生センター	31	505
葛西水再生センター	238	1,200
落合水再生センター	456	1,125
中野水再生センター	11	250
みやぎ水再生センター	70	875
新河岸水再生センター	663	2,115
浮間水再生センター	15	214.5
森ヶ崎水再生センター	1,487	4,313.5

注:総量規制基準値は、平成26年度より適用された基準値である。