

Quarta-feira, 07 de Dezembro de 2016

Gerado às 08:44 hs de 07/12/2016

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.



Sistema	Nível	Volume Operacional						Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total
	às 7h (m)	às 7h (x10 ⁶ m ³)	atual (%)			var.dia (%)	máximo (x10 ⁶ m ³)	afluente (m ³ /s)	descarregada (m ³ /s)	MLT (m ³ /s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m ³ /s)	dia anterior (m ³ /s)	média mês (m ³ /s)	
Cantareira ▼		727,21	74,0	57,3	44,8	(0,1)	982,07	21,15	0,58	52,30	40,4	135,10	24,43	23,83	25,01
Jaguari/Jacaréi	833,83	553,11	68,5	55,8	45,7		808,04	13,70	0,28				Túneis (m ³ /s)		
Cachoeira	816,24	26,34	37,8		37,8		69,65	16,15	0,18				T-7	13,42	
Atibainha	784,03	144,41	150,0	72,1	42,0		96,25	18,12	0,10				T-6	15,97	
Paiva Castro	744,53	2,91	38,3		38,3		7,61	22,86	0,02				T-5	20,30	
Guarapiranga ▼		124,38			72,7	(0,3)	171,19	9,30	0,00	18,19	51,1	30,97	15,18	14,54	15,18
Taquacetuba	746,19							0,00							
Capivari	741,98							0,00							
Rio Grande ▼		98,25			87,6	(0,1)	112,18	2,93	0,00	7,72	37,9	18,09	4,97	4,91	4,97
Rio Claro ▲		10,87			79,6	0,2	13,67	3,52	1,36	4,76	74,0	2,30	3,96	3,73	5,32
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê -		240,15			41,9	0,0	573,81	11,31	3,85	25,47	44,4	55,63	11,91	11,41	13,85
Ponte Nova	760,27	115,18			35,0		329,37	2,68	0,68				Transferências (m ³ /s)		
Paraitinga	765,86	23,63			64,3		36,73	0,46	2,78				EEABB	3,47	
Biritiba	754,15	22,82			47,1		48,42	0,75	0,24				DB-J	4,69	
Jundiai	751,85	36,85			49,7		74,09	5,78	0,05				J-T	8,65	
Taiacupeba	744,19	41,67			48,9		85,20	13,43	0,10				RGG	0,00	
Alto Cotia -		14,62			88,6	0,0	16,50	1,31	0,06	1,77	73,7	3,37	1,25	1,19	1,31
Pedro Beicht	917,98	14,62			88,6				0,78						
Graça	868,46								0,06						
Baixo Cotia									0,97				0,94	0,93	1,91
Rib. Estiva													0,07	0,08	
TOTAL ▼		1.215,48	65,0	56,4	49,6	(0,1)	1.869,42	49,52	6,82	110,21	44,9	245,46	62,71	60,61	67,54

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	30,2	62,9	220,5	418,8
Guarapiranga	0,0	25,6	34,9	175,7	427,4
Rio Grande	0,0	20,7	58,5	194,7	441,7
Rio Claro	0,0	27,4	115,6	264,7	503,1
Alto Tietê	0,0	29,8	67,3	193,9	352,8
Cotia	0,0	20,2	64,4	170,2	304,3

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	100,0 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod
(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)
TOTAL	62,71	61,26	97,7
			1,44

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.