

Domingo, 04 de Setembro de 2016
Gerado às 08:12 hs de 04/09/2016

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.



Sistema	Nível	Volume Operacional						Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada
	às 7h	às 7h	atual (%)			var.dia	máximo	afluente	descarregada	MLT	aflu./MLT	aflu.máx.hist.	dia anterior	média mês	Total
	(m)	(x10 ⁶ m ³)	Índ. 1	Índ. 2	Índ. 3	(%)	(x10 ⁶ m ³)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
Cantareira	▼	735,58	74,9	57,9	45,6	(0,1)	982,07	17,83	0,41	25,20	70,8	117,40	24,13	23,14	24,54
Jaguari/Jacarei	833,95	557,48	69,0	56,2	46,3		808,04	10,27	0,20				Túneis (m³/s)		
Cachoeira	816,47	27,86	40,0		40,0		69,65	17,02	0,19				T-7	14,30	
Atibainha	784,16	147,05	152,8	73,5	44,8		96,25	23,77	0,00				T-6	22,25	
Paiva Castro	744,48	2,71	35,6		35,6		7,61	27,09	0,02				T-5	23,77	
Guarapiranga	735,25	▼	135,14		78,9	(0,2)	171,19	10,64	0,00	11,17	95,2	26,30	13,63	13,47	13,63
Taquacetuba	746,45							0,00							
Capivari	740,34							1,08							
Rio Grande	745,88	▼	88,68		79,1	(0,4)	112,18	1,68	0,00	4,26	39,4	13,87	4,81	4,77	7,44
Rio Claro	873,46	▼	10,87		79,6	(0,5)	13,67	2,11	0,50	3,03	69,6	1,78	3,09	3,10	3,60
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê	▼	237,89			41,5	(0,1)	573,81	8,22	4,09	13,34	61,6	37,43	13,22	12,42	15,80
Ponte Nova	759,11	95,87			29,1		329,37	2,27	0,42				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	767,82	32,21			87,7		36,73	0,57	2,78				EEABB	2,31	
Biritiba	754,55	25,37			52,4		48,42	0,06	0,24				DB-J	4,91	
Jundiaí	753,75	62,78			84,7		74,09	5,17	0,05				J-T	1,73	
Taiacupeba	742,36	21,66			25,4		85,20	5,98	0,60				RGG	2,93	
Alto Cotia	-	15,94			96,6	0,0	16,50	1,34	0,07	1,03	129,9	2,55	1,27	1,27	1,34
Pedro Beicht	918,35	15,94			96,6				0,91						
Graça	868,50								0,07						
Baixo Cotia									1,05				0,93	0,97	1,98
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.224,11	65,5			(0,1)	1.869,42	41,81	6,12	58,03	72,1	199,33	61,16	59,22	68,32

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	11,7	0,9	88,4	280,7
Guarapiranga	0,0	7,6	2,4	79,4	247,4
Rio Grande	0,0	9,2	13,3	98,3	234,5
Rio Claro	0,0	3,0	34,7	147,4	309,1
Alto Tietê	0,0	4,8	7,0	83,6	245,1
Cotia	3,4	8,0	7,0	86,6	215,1

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	100,0 %

Produção do Dia Anterior				
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendi- mento	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)
TOTAL	61,16	61,12	99,9	0,04

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.