

Segunda-feira, 25 de Maio de 2015
Gerado às 08:34 hs de 25/05/2015

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

| Sistema | Nível | Volume Operacional | | | | Vazão x MLT ⁽⁴⁾ | | | | | Vazão Retirada ETA | | Retirada |
|-----------------------------------|--------------|---|--------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|
| | às 7h (m) | às 7h (x10 ⁶ m ³) | atual (%) | var.dia (%) | máximo (x10 ⁶ m ³) | afluente (m ³ /s) | descarregada (m ³ /s) | MLT (m ³ /s) | aflu./MLT (%) | aflu.máx.hist. (m ³ /s) | dia anterior (m ³ /s) | média mês (m ³ /s) | Total (m ³ /s) |
| Cantareira | - | 192,36 | 19,6 | 0,0 | 982,07 | 11,37 | 2,02 | 37,90 | 30,0 | 98,40 | 12,44 | 13,36 | 14,46 |
| <i>Jaguari/Jacarei</i> | 815,03 | 79,73 | 9,9 | | 808,04 | 5,74 | 0,20 | | | | Túneis (m³/s) | | |
| <i>Cachoeira</i> | 813,48 | 9,50 | 13,6 | | 69,65 | 15,05 | 1,50 | | | | T-7 | 13,42 | |
| <i>Atibainha</i> | 781,56 | 98,29 | 102,1 | | 96,25 | 15,50 | 0,30 | | | | T-6 | 14,20 | |
| <i>Paiva Castro</i> | 744,88 | 4,38 | 57,6 | | 7,61 | 14,01 | 0,02 | | | | T-5 | 11,30 | |
| Guarapiranga | 735,41 ▼ | 139,29 | 81,4 | (0,1) | 171,19 | 12,34 | 0,00 | 10,78 | 114,5 | 22,10 | 15,35 | 14,94 | 15,35 |
| <i>Taquacetuba ⁽¹⁾</i> | 745,16 | | | | | 3,96 ⁽⁵⁾ | | | | | | | |
| <i>Capivari</i> | 741,10 | | | | | 1,45 ⁽⁵⁾ | | | | | | | |
| Rio Grande | 746,90 ▼ | 106,55 | 95,0 | (0,1) | 112,18 | 3,06 | 0,00 | 3,88 | 78,9 | 11,03 | 5,20 | 5,15 | 5,20 ⁽⁷⁾ |
| Rio Claro | 871,34 ▼ | 7,74 | 56,7 | (0,2) | 13,67 | 3,38 | 1,12 ⁽¹⁰⁾ | 4,15 | 81,6 | 2,06 | 3,98 | 3,95 | 3,98 |
| <i>Guaratuba</i> | | | | | | 0,48 | | | | | | | |
| Alto Tietê | ▼ | 131,11 | 22,8 | (0,1) | 573,81 | 6,84 ⁽¹²⁾ | 5,10 | 16,49 | 41,4 | 40,25 | 12,83 | 12,46 | 12,98 ⁽⁸⁾ |
| <i>Ponte Nova</i> | 753,58 | 24,67 | 7,5 | | 329,37 | 2,25 | 2,80 | | | | Túneis ⁽⁶⁾ (m³/s) | | |
| <i>Paraitinga</i> | 760,06 | 6,31 | 17,2 | | 36,73 | 0,58 | 2,03 | | | | EEABB | 6,02 | |
| <i>Biritiba</i> | 754,02 | 22,03 | 45,5 | | 48,42 | 2,22 | 0,12 | | | | DB-J | 6,02 | |
| <i>Jundiaí</i> | 753,06 | 52,98 | 71,5 | | 74,09 | 6,59 | 0,05 | | | | J-T | 14,46 | |
| <i>Taiacupeba</i> | 742,71 | 25,11 | 29,5 | | 85,20 | 14,70 | 0,10 | | | | | | |
| Alto Cotia ⁽²⁾ | - | 11,25 | 68,2 | 0,0 | 16,50 | 0,92 | 0,06 ⁽¹¹⁾ | 1,27 | 72,5 | 2,18 | 0,86 | 0,81 | 0,92 ⁽⁹⁾ |
| <i>Pedro Beicht</i> | 916,94 | 11,25 | 68,2 | | | | 0,70 | | | | | | |
| <i>Graça</i> | 868,31 | | | | | | 0,06 | | | | | | |
| Baixo Cotia ⁽³⁾ | | | | | | | 0,50 | | | | 1,00 | 0,99 | 1,50 |
| Rib. Estiva | | | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 | |
| TOTAL | ▼ | 588,31 | 31,5 | 0,0 | 1.869,42 | 37,91 | 8,80 | 74,47 | 50,9 | 176,02 | 51,75 | 51,74 | 54,40 |

⁽¹⁾ Billings - "braço" Taquacetuba (Nota: Referência de nível RN IGG)

⁽²⁾ Represa Pedro Beicht

⁽³⁾ Captação Rio Cotia

⁽⁴⁾ MLT = Média de Longo Termo

⁽⁵⁾ Revertida para a Represa Guarapiranga

⁽⁶⁾ Dique Biritiba para Jundiaí / Jundiaí para Taiacupeba

⁽⁷⁾ Retirada para Produção + Vertidas pelos Sifões

⁽⁸⁾ Retirada para Produção + Vertidas (PN+P+B+J+T) - EEAB Biritiba + AT7

⁽⁹⁾ Retirada para Produção + Vertida da Graça

⁽¹⁰⁾ Descarga a Jusante do Km 76

⁽¹¹⁾ Descarga a Jusante da Cachoeira da Graça

⁽¹²⁾ Afluentes (PN+P+B+J+T) - Reversões (Jundiaí_Taiacupeba + EEAB Biritiba - Biritiba_Dique) + AT7



Vazão Afluente: Contribuições Naturais das Represas + Reversões (Guarapiranga: Taquacetuba + Capivari) / (Alto Tietê: EEAB Biritiba + Guaratuba) / (Rio Claro: Rio Claro + Guaratuba)

| Pluviometria (mm) | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sistema | no dia | acumul. no mês | mín. hist. | méd. hist. | máx. hist. |
| Cantareira | 0,2 | 45,6 | 8,8 | 78,2 | 264,6 |
| Guarapiranga | 0,0 | 42,6 | 3,0 | 59,5 | 253,3 |
| Rio Grande | 0,0 | 51,2 | 9,8 | 79,2 | 233,6 |
| Rio Claro | 0,2 | 163,7 | 18,4 | 133,9 | 279,5 |
| Alto Tietê | 0,2 | 65,2 | 4,8 | 59,6 | 219,8 |
| Cotia | 0,0 | 47,6 | 4,5 | 65,5 | 207,6 |

| Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA | |
|---|---------|
| do dia anterior | 100,0 % |
| média do mês | 99,9 % |

| Produção do Dia Anterior | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| | Vazão Aduzida | Vazão Produzida | Rendi- mento | Diferença Adu-Prod |
| | (m³/s) | (m³/s) | (%) | (m³/s) |
| TOTAL | 51,75 | 51,93 | 100,3 | -0,17 |

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD



Dados sujeitos a alterações